

#6216#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Космическая 22-36, Калининград (ввод 1 от+ГВС)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8079
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,737	0	32,53	0	0	31,871	0	0	24	0	0	0	66,8	44,8	0	0,37	0,34	0	-
25.06.2021	0,726	0	32,895	0	0	32,236	0	0	24	0	0	0	66,4	45	0	0,37	0,34	0	-
26.06.2021	0,777	0	33,84	0	0	33,154	0	0	24	0	0	0	66,8	44,5	0	0,37	0,34	0	-
27.06.2021	0,749	0	33,02	0	0	32,352	0	0	24	0	0	0	66,8	44,7	0	0,37	0,34	0	-
28.06.2021	0,736	0	33,36	0	0	32,692	0	0	24	0	0	0	66,4	44,9	0	0,37	0,34	0	-
29.06.2021	0,241	0	23,355	0	0	22,999	0	0	13,78	10,22	0	32774	57,3	41,2	0	0,29	0,3	0	-
30.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	32	42,2	0	0,34	0,37	0	-
01.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32774	28,8	37,5	0	0,41	0,18	0	-
02.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32774	22,4	24,9	0	0,5	0,01	0	-
03.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	21,9	23,8	0	0,5	0,03	0	-
04.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32774	22	23,2	0	0,5	0,01	0	-
05.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32774	22	22,8	0	0,5	0,01	0	-
06.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32774	22	22,4	0	0,29	0,02	0	-
07.07.2021	0	0	0,195	0	0	0,195	0	0	0,7	23,3	1	32774	22,2	23,9	0	0,19	0,21	0	-
08.07.2021	0,227	0	31,805	0	0	31,507	0	0	8,13	15,87	0	32774	43,8	30,4	0	0,34	0,35	0	-
09.07.2021	0,712	0	32,085	0	0	31,437	0	0	24	0	0	0	66,7	45	0	0,32	0,3	0	-
10.07.2021	0,665	0	31	0	0	30,376	0	0	24	0	0	0	66,6	45,7	0	0,35	0,31	0	-
11.07.2021	0,699	0	29,235	0	0	28,617	0	0	24	0	0	0	68,4	45,2	0	0,37	0,32	0	-
12.07.2021	0,705	0	29,895	0	0	29,267	0	0	24	0	0	0	68,2	45,2	0	0,37	0,33	0	-
13.07.2021	0,632	0	27,73	0	0	27,147	0	0	24	0	0	0	68,2	46	0	0,38	0,33	0	-
14.07.2021	0,663	0	28,52	0	0	27,918	0	0	24	0	0	0	68,4	45,6	0	0,37	0,33	0	-
15.07.2021	0,639	0	28,57	0	0	27,975	0	0	24	0	0	2	67,9	45,9	0	0,37	0,33	0	-
16.07.2021	0,629	0	28,05	0	0	27,465	0	0	24	0	0	0	68	46	0	0,37	0,33	0	-
17.07.2021	0,591	0	26,855	0	0	26,294	0	0	24	0	0	0	68	46,4	0	0,37	0,33	0	-
18.07.2021	0,633	0	27,485	0	0	26,904	0	0	24	0	0	0	68,4	46	0	0,38	0,34	0	-
19.07.2021	0,641	0	28,49	0	0	27,896	0	0	24	0	0	0	67,9	45,9	0	0,38	0,34	0	-
20.07.2021	0,653	0	28,515	0	0	27,917	0	0	24	0	0	0	68,1	45,7	0	0,38	0,34	0	-
21.07.2021	0,676	0	31,605	0	0	30,932	0	0	24	0	0	2	68,7	47,2	0	0,37	0,34	0	-
22.07.2021	0,673	0	27,8	0	0	27,203	0	0	24	0	0	0	69,1	45,4	0	0,38	0,34	0	-
23.07.2021	0,667	0	28,02	0	0	27,423	0	0	24	0	0	0	68,7	45,5	0	0,38	0,34	0	-
Итого:	14,071	0	654,855	0	0	641,777	0	0	502,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,071																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 502,61

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2021	3193,644	228439,875	0	0	222889,281	0	0	30629,43	767,88	2163,03	0,12
23.07.2021	3207,715	229094,734	0	0	223531,047	0	0	31132,05	1270,5	2380,42	217,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2021 15:13:32