

#95057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Космическая 22-36, Калининград (ввод 1 от+ГВС)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8079
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4169
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,703	0	27,505	0	0	26,952	0	0	24	0	0	0	66,6	41,6	0	0,38	0,35	0	-
25.08.2024	0,679	0	26,915	0	0	26,377	0	0	24	0	0	0	66,4	41,8	0	0,38	0,35	0	-
26.08.2024	0,662	0	26,5	0	0	25,971	0	0	24	0	0	0	66,3	42	0	0,38	0,35	0	-
27.08.2024	0,674	0	26,43	0	0	25,896	0	0	24	0	0	0	66,8	42	0	0,38	0,35	0	-
28.08.2024	0,654	0	25,91	0	0	25,39	0	0	24	0	0	0	66,5	41,9	0	0,38	0,35	0	-
29.08.2024	0,645	0	26,065	0	0	25,542	0	0	24	0	0	0	66,5	42,3	0	0,38	0,35	0	-
30.08.2024	0,651	0	25,545	0	0	25,027	0	0	24	0	0	0	66,8	42	0	0,38	0,35	0	-
31.08.2024	0,65	0	25,54	0	0	25,022	0	0	24	0	0	0	66,9	42	0	0,38	0,35	0	-
01.09.2024	0,668	0	26,5	0	0	25,966	0	0	24	0	0	0	66,6	42,2	0	0,38	0,35	0	-
02.09.2024	0,67	0	27,725	0	0	27,176	0	0	24	0	0	0	66	42,5	0	0,38	0,35	0	-
03.09.2024	0,666	0	26,45	0	0	25,919	0	0	24	0	0	0	66,5	42	0	0,38	0,35	0	-
04.09.2024	0,64	0	25,385	0	0	24,87	0	0	24	0	0	0	66,9	42,6	0	0,39	0,35	0	-
05.09.2024	0,639	0	26,555	0	0	26,03	0	0	24	0	0	0	66	42,8	0	0,38	0,35	0	-
06.09.2024	0,675	0	27,01	0	0	26,471	0	0	24	0	0	0	66,3	42	0	0,38	0,35	0	-
07.09.2024	0,654	0	25,86	0	0	25,338	0	0	24	0	0	0	66,7	42	0	0,38	0,35	0	-
08.09.2024	0,694	0	27,89	0	0	27,332	0	0	24	0	0	0	66,4	42,4	0	0,38	0,35	0	-
09.09.2024	0,672	0	27,44	0	0	26,894	0	0	24	0	0	0	66,2	42,5	0	0,38	0,35	0	-
10.09.2024	0,702	0	27,385	0	0	26,833	0	0	24	0	0	0	66,7	41,6	0	0,38	0,36	0	-
11.09.2024	0,74	0	28,475	0	0	27,901	0	0	24	0	0	0	66,7	41,2	0	0,38	0,36	0	-
12.09.2024	0,684	0	27,695	0	0	27,145	0	0	24	0	0	0	66,1	42,1	0	0,38	0,36	0	-
13.09.2024	0,7	0	27,36	0	0	26,807	0	0	24	0	0	0	66,8	41,9	0	0,38	0,36	0	-
14.09.2024	0,711	0	27,92	0	0	27,358	0	0	24	0	0	0	66,6	41,8	0	0,38	0,36	0	-
15.09.2024	0,786	0	30,055	0	0	29,447	0	0	24	0	0	0	66,8	41,3	0	0,38	0,36	0	-
16.09.2024	0,697	0	27,945	0	0	27,383	0	0	24	0	0	0	66,6	42,4	0	0,38	0,36	0	-
17.09.2024	0,702	0	27,82	0	0	27,255	0	0	24	0	0	0	66,9	42,5	0	0,38	0,36	0	-
18.09.2024	0,73	0	28,54	0	0	27,959	0	0	24	0	0	0	67	42	0	0,38	0,36	0	-
19.09.2024	0,702	0	28,12	0	0	27,551	0	0	24	0	0	0	66,8	42,6	0	0,38	0,36	0	-
20.09.2024	0,72	0	28,365	0	0	27,788	0	0	24	0	0	0	67	42,4	0	0,38	0,36	0	-
21.09.2024	0,702	0	28,45	0	0	27,879	0	0	24	0	0	0	66,5	42,6	0	0,38	0,36	0	-
22.09.2024	0,74	0	29,155	0	0	28,565	0	0	24	0	0	0	66,8	42,3	0	0,38	0,36	0	-
23.09.2024	0,743	0	29,015	0	0	28,424	0	0	24	0	0	0	67	42,2	0	0,38	0,36	0	-
Итого:	21,355	0	847,525	0	0	830,468	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,355																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2024	5189,048	297477,375	0	0	290289,844	0	0	57281,25	707,13	3279,3	60,87
23.09.2024	5210,405	298324,906	0	0	291120,312	0	0	58025,25	1451,13	3279,3	60,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:59:47