

#83909#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Космическая 22-36, Калининград (ввод 2 отопл)  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 8080  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4239  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,312	0	44,535	0	0	43,582	0	0	24	0	0	0	68,9	38,4	0	0,42	0,24	0	4,9
25.04.2024	1,195	0	40,83	0	0	39,985	0	0	23,77	0,23	1	32768	67,7	37,3	0	0,42	0,24	0	6,4
26.04.2024	1,046	0	36,745	0	0	36,012	0	0	23,63	0,37	1	32768	66,3	36,4	0	0,43	0,24	0	7,8
27.04.2024	0,871	0	28,7	0	0	28,138	0	0	23,83	0,17	1	32768	65,6	34,6	0	0,44	0,23	0	12,1
28.04.2024	0,731	0	23,57	0	0	23,107	0	0	23,02	0,98	1	32768	65,8	33,6	0	0,45	0,22	0	14,6
29.04.2024	0,635	0	19,705	0	0	19,313	0	0	22,82	1,2	1	32768	66,2	33	0	0,46	0,21	0	16,9
30.04.2024	0,567	0	17,385	0	0	17,035	0	0	22,33	1,72	1	32768	66,7	32,8	0	0,47	0,21	0	16,1
01.05.2024	0,509	0	15,825	0	0	15,515	0	0	22,13	1,9	1	32768	65,7	32,6	0	0,43	0,2	0	-
02.05.2024	0,282	0	9,95	0	0	9,77	0	0	11,6	12,4	1	32770	62,7	30,2	0	0,26	0,16	0	-
Итого:	7,148	0	237,245	0	0	232,457	0	0	197,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,148																		

Общее время работы системы, ч 216  
Период нормальной работы системы, ч 197,13

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	2945,798	124785,008	480	480	121801,672	480,674	480,674	35431,35	545,53	30603,02	222,57
02.05.2024	2952,947	125022,25	480	480	122034,133	480,674	480,674	35628,48	742,67	30621,98	241,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 13:22:49