

#6198#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Космическая 22-36, Калининград (ввод 2 отопл)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8080
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4239
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,465	0	14,865	0	0	14,574	0	0	10,67	13,33	262145	32770	65,2	23,5	0	0,43	0,19	0	-
06.10.2022	0,865	0	30,02	0	0	29,448	0	0	24	0	0	0	64,6	35,2	0	0,35	0,21	0	-
07.10.2022	0,911	0	31,145	0	0	30,535	0	0	24	0	0	0	65,6	35,7	0	0,36	0,21	0	-
08.10.2022	0,89	0	30,155	0	0	29,558	0	0	24	0	0	0	66	35,7	0	0,36	0,21	0	-
09.10.2022	0,93	0	32,01	0	0	31,378	0	0	24	0	0	0	65,9	36,2	0	0,36	0,21	0	-
10.10.2022	1,004	0	35,415	0	0	34,704	0	0	23,98	0,02	1	32768	66,5	37,2	0	0,36	0,21	0	-
11.10.2022	0,903	0	30,695	0	0	30,088	0	0	24	0	0	0	66	35,9	0	0,4	0,22	0	-
12.10.2022	0,926	0	31,495	0	0	30,869	0	0	24	0	0	0	66,2	36,2	0	0,4	0,22	0	-
13.10.2022	0,91	0	30,71	0	0	30,099	0	0	24	0	0	0	66,2	36	0	0,41	0,22	0	-
14.10.2022	0,94	0	32,535	0	0	31,891	0	0	24	0	0	0	66	36,4	0	0,41	0,22	0	-
15.10.2022	0,852	0	28,845	0	0	28,28	0	0	24	0	0	0	65,6	35,5	0	0,41	0,22	0	-
16.10.2022	0,783	0	26,4	0	0	25,891	0	0	24	0	0	0	65,1	34,8	0	0,41	0,22	0	-
17.10.2022	0,779	0	26,23	0	0	25,72	0	0	23,98	0,02	1	32768	65,4	35	0	0,41	0,22	0	-
18.10.2022	0,767	0	25,975	0	0	25,475	0	0	24	0	0	0	65	34,9	0	0,41	0,21	0	-
19.10.2022	1,023	0	36,43	0	0	35,711	0	0	24	0	0	0	65,9	37,1	0	0,4	0,22	0	-
20.10.2022	1,12	0	40,18	0	0	39,37	0	0	24	0	0	0	66,7	38	0	0,37	0,21	0	-
21.10.2022	1,231	0	46,06	0	0	45,127	0	0	24	0	0	0	66,9	39,2	0	0,4	0,23	0	-
22.10.2022	1,051	0	37,055	0	0	36,311	0	0	24	0	0	0	66,5	37,3	0	0,41	0,22	0	-
23.10.2022	0,894	0	29,615	0	0	29,023	0	0	24	0	0	0	66,4	35,6	0	0,41	0,21	0	-
Итого:	17,244	0	595,835	0	0	584,052	0	0	442,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,244																		

Общее время работы системы, ч 456
Период нормальной работы системы, ч 442,63

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
04.10.2022	2326,619	103416,031	480	480	100942,586	480,674	480,674	26306,28	0	26119,9	744
23.10.2022	2343,863	104011,867	480	480	101526,641	480,674	480,674	26748,92	442,63	26133,27	757,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.10.2022 8:27:21