

#120528#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Чувашская 2, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	615,809	561,716	54.093
Количество тепловой энергии, система 2	162,569	139,329	23.24

Подпись исполнителя



#120527#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206172  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 27.03.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0,805	0,252	57,23	51,46	56,14	50,78	5,36	24	0	1	63,1	53,4	9,72	0,41	0,16
25.02.2025	-	0,844	0,264	57,14	51,54	55,99	50,82	5,17	24	0	0	65,6	55,2	10,41	0,41	0,14
26.02.2025	-	0,837	0,257	57,07	51,61	55,9	50,89	5,01	24	0	0	65,7	55,2	10,47	0,4	0,14
27.02.2025	-	0,848	0,256	57,2	51,67	56,04	50,95	5,09	24	0	0	65,6	55,1	10,56	0,41	0,16
28.02.2025	-	0,81	0,23	56,96	52,05	55,82	51,33	4,49	24	0	0	65,7	55,3	10,41	0,4	0,19
01.03.2025	-	0,84	0,254	56,97	51,57	55,8	50,85	4,95	24	0	0	66,1	55,6	10,51	0,4	0,13
02.03.2025	-	0,832	0,246	57,09	51,79	55,95	51,07	4,88	24	0	0	65,6	55,1	10,48	0,41	0,12
03.03.2025	-	0,845	0,255	57,29	51,77	56,17	51,05	5,12	24	0	0	65,4	54,9	10,47	0,41	0,12
04.03.2025	-	0,802	0,22	56,87	51,98	55,74	51,26	4,48	24	0	1	65,2	54,9	10,32	0,41	0,11
05.03.2025	-	0,791	0,209	56,68	52,05	55,56	51,33	4,23	24	0	0	65,1	54,7	10,37	0,41	0,12
06.03.2025	-	0,777	0,215	56,71	52,05	55,63	51,33	4,3	24	0	0	64,7	54,6	10,07	0,41	0,14
07.03.2025	-	0,79	0,23	56,85	51,82	55,76	51,1	4,66	24	0	0	64,5	54,5	10,01	0,41	0,14
08.03.2025	-	0,821	0,253	57,01	51,5	55,9	50,78	5,12	24	0	0	65	54,9	10,1	0,4	0,16
09.03.2025	-	0,812	0,246	56,98	51,63	55,87	50,91	4,96	24	0	1	65	54,9	10,07	0,41	0,12
10.03.2025	-	0,852	0,292	57,23	51	56,12	50,29	5,83	24	0	0	64,8	54,8	9,98	0,41	0,13
11.03.2025	-	0,836	0,27	57,16	51,4	56,05	50,68	5,37	24	0	0	65	54,9	10,11	0,41	0,13
12.03.2025	-	0,857	0,279	57,49	51,39	56,36	50,67	5,69	24	0	0	64,9	54,8	10,15	0,4	0,14
13.03.2025	-	0,839	0,265	57,21	51,44	56,08	50,72	5,36	24	0	0	65	54,8	10,17	0,41	0,15
14.03.2025	-	0,834	0,252	56,95	51,59	55,79	50,87	4,92	24	0	0	65,8	55,4	10,48	0,4	0,16
15.03.2025	-	0,873	0,277	57,4	51,48	56,22	50,76	5,46	24	0	1	66	55,4	10,61	0,4	0,16
16.03.2025	-	0,884	0,292	57,25	51,11	56,1	50,39	5,71	24	0	1	66,1	55,5	10,6	0,4	0,15
17.03.2025	-	0,876	0,286	57,06	51	55,89	50,28	5,61	24	0	1	66	55,3	10,61	0,38	0,12
18.03.2025	-	0,851	0,261	56,54	50,91	55,41	50,19	5,22	24	0	0	65,6	55	10,65	0,38	0,11
19.03.2025	-	0,819	0,233	56,2	51,14	55,08	50,42	4,66	24	0	0	65,4	54,8	10,58	0,4	0,14
20.03.2025	-	0,852	0,268	56,78	50,96	55,6	50,24	5,36	24	0	1	65,6	55,2	10,47	0,41	0,11
21.03.2025	-	0,803	0,227	56,18	51,22	55,1	50,5	4,6	24	0	0	65	54,7	10,34	0,4	0,13
22.03.2025	-	0,769	0,208	55,69	51,2	54,64	50,48	4,16	24	0	1	65,2	55	10,24	0,4	0,11
23.03.2025	-	0,841	0,268	56,41	50,7	55,33	49,98	5,35	24	0	0	65	54,6	10,39	0,4	0,12
Итого:	-	23,24	7,065	1593,6	1441,03	1562,04	1420,92	141,12	672	0	-	65,27	54,95	10,33	0,4	0,14

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	139,329	10031,75	9143,58	9831,56	9017,97
23.03.2025	162,569	11625,35	10584,61	11393,6	10438,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения