

#130272#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	652,834	652,834	0
Количество тепловой энергии, система 2	214,619	187,947	26.672

Подпись исполнителя



#130271#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,816	0,224	56,14	51,33	55	50,61	4,39	24	0	0	66	55,2	10,76	0,4	0,1
25.04.2025	-	0,854	0,25	56,54	51,13	55,37	50,41	4,96	24	0	0	65,9	55,1	10,86	0,4	0,1
26.04.2025	-	0,898	0,272	56,89	50,96	55,72	50,24	5,48	24	0	0	66	54,8	11,21	0,39	0,1
27.04.2025	-	0,893	0,269	56,69	50,8	55,53	50,08	5,45	24	0	0	65,9	54,7	11,18	0,4	0,1
28.04.2025	-	0,895	0,271	56,85	50,96	55,67	50,24	5,43	24	0	0	66	54,8	11,19	0,4	0,11
29.04.2025	-	0,899	0,292	56,92	50,7	55,76	49,98	5,78	24	0	0	66	55,1	10,9	0,4	0,11
30.04.2025	-	0,883	0,273	56,81	50,92	55,64	50,2	5,44	24	0	0	65,9	54,9	10,99	0,4	0,11
01.05.2025	-	0,887	0,285	56,6	50,52	55,46	49,8	5,66	24	0	0	65,7	54,9	10,85	0,4	0,1
02.05.2025	-	0,89	0,287	56,82	50,68	55,68	49,96	5,72	24	0	0	65,8	55	10,8	0,41	0,16
03.05.2025	-	0,784	0,247	53,62	48,02	52,66	47,4	5,26	24	0	1	62	51,9	10,15	0,39	0,1
04.05.2025	-	0,938	0,316	57,87	51,14	56,68	50,42	6,26	24	0	0	66	55	10,98	0,4	0,1
05.05.2025	-	0,915	0,283	57,74	51,54	56,55	50,82	5,73	24	0	0	65,9	54,8	11,09	0,4	0,1
06.05.2025	-	0,888	0,261	57,57	51,87	56,39	51,15	5,24	24	0	0	65,7	54,6	11,09	0,4	0,1
07.05.2025	-	0,881	0,246	57,39	51,9	56,19	51,18	5,01	24	0	0	65,9	54,6	11,21	0,41	0,1
08.05.2025	-	0,916	0,275	57,67	51,58	56,47	50,86	5,61	24	0	0	65,9	54,6	11,26	0,41	0,1
09.05.2025	-	0,869	0,232	57,2	52,03	56	51,31	4,69	24	0	0	65,9	54,6	11,32	0,41	0,1
10.05.2025	-	0,909	0,269	57,77	51,87	56,58	51,15	5,43	24	0	0	65,9	54,6	11,26	0,39	0,1
11.05.2025	-	0,956	0,31	58,07	51,35	56,88	50,63	6,25	24	0	0	65,9	54,6	11,28	0,4	0,1
12.05.2025	-	0,895	0,258	57,41	51,71	56,21	50,99	5,22	24	0	0	65,8	54,6	11,24	0,4	0,1
13.05.2025	-	0,922	0,285	57,74	51,52	56,54	50,8	5,74	24	0	0	66	54,7	11,24	0,4	0,11
14.05.2025	-	0,88	0,25	57,33	51,8	56,13	51,08	5,05	24	0	0	65,9	54,8	11,15	0,4	0,1
15.05.2025	-	0,905	0,268	57,41	51,56	56,22	50,84	5,38	24	0	0	65,9	54,6	11,28	0,4	0,1
16.05.2025	-	0,899	0,271	57,48	51,62	56,29	50,9	5,39	24	0	0	65,8	54,6	11,22	0,4	0,1
17.05.2025	-	0,907	0,264	57,52	51,64	56,33	50,92	5,41	24	0	0	66	54,6	11,3	0,39	0,1
18.05.2025	-	0,946	0,308	57,79	51,08	56,59	50,36	6,23	24	0	0	65,8	54,7	11,18	0,4	0,1
19.05.2025	-	0,892	0,263	57,29	51,59	56,1	50,87	5,23	24	0	0	65,9	54,7	11,18	0,38	0,1
20.05.2025	-	0,901	0,274	57,5	51,5	56,32	50,78	5,54	24	0	0	65,9	54,8	11,06	0,38	0,1
21.05.2025	-	0,854	0,241	56,89	51,59	55,73	50,87	4,86	24	0	0	65,9	54,9	10,98	0,4	0,1
22.05.2025	-	0,845	0,233	57,02	51,87	55,84	51,15	4,69	24	0	0	65,8	55	10,9	0,4	0,1
23.05.2025	-	0,855	0,239	57,16	51,9	55,97	51,18	4,79	24	0	0	65,9	55	10,94	0,4	0,1
Итого:	-	26,672	8,016	1713,7	1538,68	1678,5	1517,18	161,32	720	0	-	65,76	54,69	11,07	0,4	0,1

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	187,947	13374,55	12168,14	13108,11	12000,11
23.05.2025	214,619	15088,25	13706,82	14786,61	13517,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения