

#133167#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	652,834	652,834	0
Количество тепловой энергии, система 2	239,66	214,619	25.041

Подпись исполнителя



#133166#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,824	0,213	56,81	52,12	55,62	51,4	4,22	24	0	0	65,9	55	10,93	0,4	0,1
25.05.2025	-	0,878	0,26	57,27	51,59	56,08	50,87	5,21	24	0	0	66	55	10,93	0,4	0,1
26.05.2025	-	0,835	0,239	56,97	51,81	55,78	51,09	4,69	24	0	0	65,9	55,1	10,76	0,4	0,1
27.05.2025	-	0,88	0,276	57,38	51,4	56,2	50,68	5,52	24	0	0	65,8	55,1	10,69	0,4	0,1
28.05.2025	-	0,824	0,236	57	51,81	55,85	51,09	4,76	24	0	0	65,5	55	10,42	0,4	0,1
29.05.2025	-	0,87	0,27	57,36	51,44	56,18	50,72	5,46	24	0	0	65,5	55	10,58	0,4	0,1
30.05.2025	-	0,794	0,213	56,73	52,12	55,58	51,4	4,18	24	0	0	65,6	55,1	10,51	0,4	0,11
31.05.2025	-	0,852	0,257	57,27	51,69	56,1	50,97	5,13	24	0	1	65,6	55	10,58	0,4	0,1
01.06.2025	-	0,852	0,26	57,24	51,55	56,07	50,93	5,14	24	0	0	65,6	55,1	10,56	0,4	0,1
02.06.2025	-	0,853	0,263	57,43	51,78	56,27	51,06	5,21	24	0	0	65,6	55,2	10,42	0,4	0,1
03.06.2025	-	0,796	0,215	56,86	52,17	55,71	51,45	4,26	24	0	0	65,6	55,2	10,41	0,4	0,1
04.06.2025	-	0,793	0,223	56,89	52,17	55,74	51,45	4,29	24	0	0	65,6	55,3	10,34	0,41	0,1
05.06.2025	-	0,753	0,191	56,48	52,38	55,34	51,66	3,68	24	0	0	65,6	55,4	10,21	0,41	0,1
06.06.2025	-	0,758	0,196	56,61	52,43	55,46	51,71	3,75	24	0	0	65,7	55,4	10,21	0,4	0,1
07.06.2025	-	0,782	0,217	56,84	52,23	55,68	51,51	4,17	24	0	0	65,7	55,5	10,18	0,4	0,1
08.06.2025	-	0,78	0,222	56,77	52,08	55,62	51,36	4,26	24	0	0	65,6	55,5	10,13	0,41	0,1
09.06.2025	-	0,802	0,22	57,03	52,25	55,88	51,53	4,35	24	0	0	65,7	55,3	10,4	0,41	0,1
10.06.2025	-	0,794	0,217	56,8	52,07	55,63	51,35	4,28	24	0	0	65,6	55,2	10,39	0,41	0,1
11.06.2025	-	0,786	0,204	56,64	52,17	55,47	51,45	4,02	24	0	0	65,7	55,2	10,51	0,4	0,1
12.06.2025	-	0,826	0,231	56,96	51,96	55,82	51,24	4,58	24	0	0	65,6	55	10,64	0,4	0,1
13.06.2025	-	0,802	0,21	56,7	51,99	55,52	51,27	4,25	24	0	0	65,6	55	10,61	0,4	0,1
14.06.2025	-	0,803	0,212	56,62	51,95	55,45	51,23	4,22	24	0	0	65,7	55,1	10,6	0,4	0,1
15.06.2025	-	0,777	0,204	56,56	52,18	55,4	51,46	3,94	24	0	0	65,7	55,3	10,39	0,4	0,1
16.06.2025	-	0,821	0,249	57,09	51,78	55,93	51,06	4,87	24	0	0	65,6	55,4	10,25	0,42	0,22
17.06.2025	-	0,49	0,158	32,47	29,12	31,81	28,71	3,1	24	0	1	65,7	55,2	10,45	0,4	0,1
18.06.2025	-	0,804	0,228	56,83	51,95	55,67	51,23	4,44	24	0	0	65,6	55,3	10,37	0,4	0,1
19.06.2025	-	0,835	0,251	56,94	51,5	55,79	50,78	5,01	24	0	0	65,5	55,1	10,41	0,4	0,1
20.06.2025	-	0,845	0,257	56,99	51,44	55,83	50,72	5,11	24	0	0	65,5	55	10,5	0,4	0,1
21.06.2025	-	0,824	0,243	56,89	51,59	55,73	50,87	4,86	24	0	0	65,5	55,1	10,4	0,39	0,1
22.06.2025	-	0,855	0,273	57,27	51,42	56,11	50,7	5,41	24	0	0	65,5	55,1	10,36	0,4	0,1
23.06.2025	-	0,853	0,273	57,2	51,4	56,04	50,68	5,36	24	0	0	65,6	55,2	10,36	0,41	0,1
Итого:	-	25,041	7,181	1740,9	1585,64	1705,36	1563,63	141,73	744	0	-	65,64	55,17	10,47	0,4	0,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	214,619	15088,25	13706,82	14786,61	13517,29
23.06.2025	239,66	16829,15	15292,46	16491,97	15080,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения