

#94783#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	277,444	268,002	9.442
Количество тепловой энергии, система 2	13,638	0	13.638

Подпись исполнителя _____



#94039#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8867
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,703	0,164	58,28	54,87	0	57,08	54,15	0	2,93	24	0	0	65	55,6	9,44	0,4	0,35
25.08.2024	-	0,758	0,231	58,9	54,33	0	57,7	53,61	0	4,09	24	0	0	64,8	55,6	9,16	0,4	0,35
26.08.2024	-	0,782	0,246	59,02	54,2	0	57,83	53,48	0	4,35	24	0	0	64,8	55,5	9,35	0,4	0,35
27.08.2024	-	0,803	0,253	59,14	54,12	0	57,94	53,4	0	4,54	24	0	0	65	55,4	9,54	0,4	0,35
28.08.2024	-	0,737	0,2	58,55	54,54	0	57,37	53,82	0	3,55	24	0	0	64,9	55,4	9,43	0,4	0,35
29.08.2024	-	0,746	0,215	58,74	54,47	0	57,55	53,75	0	3,8	24	0	0	64,9	55,6	9,27	0,4	0,35
30.08.2024	-	0,751	0,223	58,88	54,42	0	57,68	53,7	0	3,98	24	0	0	65	55,8	9,18	0,4	0,35
31.08.2024	-	0,766	0,233	58,88	54,27	0	57,69	53,55	0	4,14	24	0	0	65	55,7	9,3	0,4	0,35
01.09.2024	-	0,82	0,278	59,13	53,76	0	57,96	53,04	0	4,92	24	0	0	64,9	55,5	9,42	0,4	0,35
02.09.2024	-	0,748	0,203	58,64	54,52	0	57,44	53,8	0	3,64	24	0	0	64,9	55,4	9,52	0,4	0,35
03.09.2024	-	0,791	0,249	59,06	54,19	0	57,87	53,47	0	4,4	24	0	0	65	55,6	9,42	0,41	0,35
04.09.2024	-	0,761	0,231	58,37	53,85	0	57,2	53,13	0	4,07	24	0	0	65,1	55,7	9,38	0,33	0,36
05.09.2024	-	0,276	0,047	25,74	24,78	0	25,22	24,46	0	0,76	22	2	1	65	55,7	9,26	0,21	0,32
06.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,1	25,2	-0,09	0,21	0,31
07.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	25,3	-0,1	0,21	0,3
08.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	25,4	-0,1	0,21	0,3
09.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,1	25,2	-0,13	0,21	0,29
10.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,1	25,2	-0,14	0,21	0,28
11.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,7	24,9	-0,19	0,21	0,28
12.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,4	24,6	-0,18	0,2	0,28
13.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24,3	-0,23	0,2	0,27
14.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24,2	-0,16	0,2	0,27
15.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24,1	-0,12	0,2	0,27
16.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,1	24,2	-0,12	0,2	0,27
17.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,2	24,3	-0,07	0,2	0,26
18.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24,4	-0,06	0,2	0,26
19.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24,4	-0,07	0,2	0,26
20.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24,4	-0,07	0,2	0,26
21.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,2	24,3	-0,09	0,2	0,26
22.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,1	24,2	-0,13	0,2	0,26
23.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,9	24	-0,17	0,2	0,26
Итого:	-	9,442	2,773	731,33	676,32	0	716,53	667,36	0	49,17	742	2	-	41,44	37,58	3,85	0,28	0,31

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2024	268,002	18276,14	16548,74	0	17935,63	16316,94	0
23.09.2024	277,444	19007,47	17225,06	0	18652,16	16984,3	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#94782#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.08.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,35
05.09.2024	-	-0,123	-0,864	79,79	96,48	78,21	95,07	-16,86	12	0	0	65,8	56,4	9,48	0,41	0,35
06.09.2024	-	0,718	0,185	58,56	54,62	57,36	53,83	3,53	24	0	0	65,9	56,5	9,34	0,4	0,35
07.09.2024	-	0,732	0,197	58,69	54,48	57,49	53,72	3,77	24	0	0	65,9	56,6	9,34	0,4	0,35
08.09.2024	-	0,781	0,242	58,98	53,93	57,78	53,17	4,61	24	0	0	65,9	56,5	9,39	0,4	0,35
09.09.2024	-	0,744	0,204	58,57	54,24	57,37	53,48	3,89	24	0	0	65,9	56,4	9,5	0,4	0,35
10.09.2024	-	0,717	0,18	58,25	54,36	57,05	53,6	3,45	24	0	0	65,9	56,4	9,47	0,4	0,35
11.09.2024	-	0,739	0,202	58,34	54,02	57,14	53,29	3,85	24	0	0	65,8	56,4	9,44	0,41	0,36
12.09.2024	-	0,773	0,229	58,59	53,74	57,39	52,99	4,4	24	0	0	65,8	56,3	9,55	0,41	0,35
13.09.2024	-	0,715	0,169	58,19	54,51	56,99	53,79	3,2	24	0	0	65,8	56,1	9,71	0,4	0,35
14.09.2024	-	0,755	0,197	58,45	54,2	57,25	53,47	3,78	24	0	0	65,9	56,1	9,79	0,4	0,35
15.09.2024	-	0,807	0,244	58,89	53,7	57,69	52,98	4,71	24	0	0	65,9	56,1	9,81	0,4	0,35
16.09.2024	-	0,772	0,214	58,66	54,04	57,46	53,32	4,14	24	0	0	65,8	56,1	9,68	0,4	0,35
17.09.2024	-	0,808	0,248	58,91	53,65	57,71	52,93	4,78	24	0	0	65,9	56,2	9,73	0,4	0,35
18.09.2024	-	0,744	0,207	58,45	54	57,25	53,28	3,97	24	0	0	65,4	55,9	9,5	0,4	0,35
19.09.2024	-	0,813	0,263	59,05	53,48	57,85	52,76	5,09	24	0	0	65,5	55,9	9,58	0,4	0,35
20.09.2024	-	0,75	0,195	58,43	54,23	57,23	53,5	3,73	24	0	0	65,9	56,2	9,69	0,4	0,35
21.09.2024	-	0,775	0,22	58,6	53,95	57,4	53,22	4,18	24	0	0	66	56,2	9,78	0,4	0,35
22.09.2024	-	0,781	0,23	58,63	53,73	57,43	53	4,43	24	0	0	65,3	55,6	9,68	0,4	0,35
23.09.2024	-	0,837	-0,137	100,11	102,33	98,11	100,88	-2,77	24	0	0	65,9	55,9	9,95	0,4	0,35
Итого:	-	13,638	2,625	1176,14	1117,69	1152,16	1102,28	49,88	444	0	-	40,33	34,45	5,88	0,26	0,23

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 444 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	13,638	1176,14	1117,69	1152,16	1102,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения