

#98190#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Чувашская 2, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00206172	23.10.2024	23.09.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	293,224	277,444	15.78
Количество тепловой энергии, система 2	37,503	13,638	23.865

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#98188#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8867  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206172  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,9	24	-0,16	0,2	0,26
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,9	24	-0,14	0,2	0,26
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	24	-0,18	0,2	0,25
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,8	23,9	-0,17	0,2	0,25
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,5	23,6	-0,17	0,2	0,25
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	22,9	-0,23	0,2	0,25
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	22,2	-0,3	0,2	0,24
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,5	-0,33	0,2	0,24
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	21,2	-0,39	0,2	0,24
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	21	-0,26	0,2	0,24
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,8	-0,24	0,2	0,24
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,8	-0,21	0,2	0,24
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,4	20,6	-0,19	0,2	0,24
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20,7	-0,21	0,2	0,24
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,8	-0,21	0,36	0,32
09.10.2024	-	0,339	0	117,41	117,16	0	116,53	116,4	0	0	24	0	0	39,9	37,1	2,8	0,53	0,43
10.10.2024	-	0,63	0	247,49	247,78	0	245,65	246,13	0	0	24	0	0	39,9	37,4	2,56	0,52	0,43
11.10.2024	-	0,672	0	243,82	243	0	241,93	241,35	0	0	24	0	0	40,4	37,6	2,76	0,53	0,44
12.10.2024	-	0,966	0	255,25	253,77	0	252,83	251,76	0	0	24	0	0	44,6	40,8	3,81	0,52	0,43
13.10.2024	-	1,177	0	265,81	264,15	0	263,15	261,97	0	0	24	0	0	46,2	41,7	4,46	0,52	0,44
14.10.2024	-	1,053	0	274,81	273,08	0	272,46	271,07	0	0	24	0	0	42,9	39	3,86	0,52	0,44
15.10.2024	-	1,137	0	277,78	275,87	0	275,35	273,9	0	0	24	0	0	43	38,9	4,12	0,52	0,44
16.10.2024	-	1,387	0	277,59	275,38	0	274,61	273,03	0	0	24	0	0	47,4	42,4	5,06	0,52	0,44
17.10.2024	-	1,357	0	280,73	278,54	0	277,78	276,21	0	0	24	0	0	46,9	42	4,9	0,52	0,44
18.10.2024	-	1,266	0	283,4	281,34	0	280,64	279,12	0	0	24	0	0	45,2	40,7	4,51	0,52	0,44
19.10.2024	-	1,291	0	282,61	280,57	0	279,82	278,34	0	0	24	0	0	45,4	40,8	4,61	0,52	0,43
20.10.2024	-	1,294	0	284,79	282,79	0	281,99	280,54	0	0	24	0	0	45,5	40,9	4,59	0,52	0,44
21.10.2024	-	1,143	0	288,27	286,36	0	285,74	284,32	0	0	24	0	0	43	39	3,99	0,52	0,44
22.10.2024	-	1,047	0	288,52	286,65	0	286,12	284,73	0	0	24	0	0	41,9	38,3	3,65	0,52	0,44
23.10.2024	-	1,021	0	289,38	287,58	0	286,98	285,66	0	0	24	0	0	41,4	37,8	3,55	0,52	0,44
Итого:	-	15,78	0	3957,66	3934,02	0	3921,58	3904,53	0	0	720	0	-	32,75	30,88	1,86	0,37	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	277,444	19007,47	17225,06	0	18652,16	16984,3	0
23.10.2024	293,224	22965,13	21159,08	0	22573,74	20888,83	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_



#98189#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206172  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,746	0,19	58,32	54,2	57,13	53,48	3,65	24	0	0	65,7	55,9	9,81	0,4	0,35
25.09.2024	-	0,769	0,208	58,43	53,94	57,24	53,22	4,02	24	0	0	65,5	55,6	9,85	0,4	0,35
26.09.2024	-	0,751	0,191	58,15	53,99	56,98	53,27	3,71	24	0	0	65,5	55,6	9,85	0,4	0,35
27.09.2024	-	0,776	0,206	58,42	53,97	57,22	53,25	3,97	24	0	0	65,9	55,9	10,01	0,4	0,35
28.09.2024	-	0,766	0,197	58,3	54,04	57,1	53,32	3,78	24	0	0	65,8	55,7	10,08	0,4	0,35
29.09.2024	-	0,859	0,266	58,92	53,25	57,72	52,53	5,19	24	0	0	65,8	55,5	10,31	0,4	0,35
30.09.2024	-	0,89	0,29	59,06	52,89	57,86	52,17	5,69	24	0	0	65,8	55,4	10,43	0,4	0,35
01.10.2024	-	0,849	0,251	58,68	53,31	57,48	52,59	4,89	24	0	0	65,8	55,3	10,49	0,4	0,35
02.10.2024	-	0,856	0,244	58,65	53,45	57,46	52,73	4,73	24	0	0	66	55,3	10,72	0,4	0,35
03.10.2024	-	0,81	0,214	58,28	53,67	57,08	52,95	4,13	24	0	0	65,8	55,3	10,55	0,36	0,31
04.10.2024	-	0,805	0,207	58,08	53,59	56,89	52,87	4,02	24	0	0	65,6	55	10,57	0,32	0,27
05.10.2024	-	0,759	0,161	57,23	53,59	56,03	52,87	3,16	24	0	0	65,8	55	10,73	0,36	0,31
06.10.2024	-	0,898	0,284	58,55	52,46	57,35	51,74	5,61	24	0	0	65,8	55	10,79	0,41	0,36
07.10.2024	-	0,883	0,269	58,67	52,9	57,47	52,18	5,29	24	0	0	65,8	55,1	10,78	0,41	0,36
08.10.2024	-	0,876	0,278	58,68	52,64	57,5	51,92	5,58	24	0	0	64,9	54,5	10,38	0,41	0,36
09.10.2024	-	0,82	0,242	58,2	52,93	57,05	52,21	4,84	24	0	0	64,7	54,5	10,17	0,41	0,36
10.10.2024	-	0,805	0,226	58,3	53,49	57,11	52,77	4,34	24	0	0	65,7	55,4	10,26	0,41	0,36
11.10.2024	-	0,682	0,196	57,77	53,03	56,76	52,38	4,38	24	0	0	60	51,5	8,46	0,4	0,34
12.10.2024	-	0,742	0,181	57,7	53,7	56,57	52,98	3,59	24	0	0	64,5	54,6	9,92	0,39	0,34
13.10.2024	-	0,792	0,23	57,98	52,92	56,86	52,2	4,66	24	0	0	64,3	54,4	9,91	0,4	0,35
14.10.2024	-	0,761	0,202	57,8	53,33	56,69	52,61	4,08	24	0	0	64,4	54,5	9,82	0,4	0,35
15.10.2024	-	0,788	0,229	57,89	52,9	56,79	52,18	4,61	24	0	0	64,4	54,5	9,83	0,4	0,35
16.10.2024	-	0,742	0,185	57,54	53,39	56,42	52,67	3,75	24	0	0	64,5	54,6	9,87	0,4	0,35
17.10.2024	-	0,785	0,215	57,9	53,09	56,76	52,37	4,39	24	0	0	64,5	54,6	9,95	0,4	0,35
18.10.2024	-	0,765	0,207	57,77	53,23	56,67	52,51	4,16	24	0	0	64,4	54,6	9,83	0,4	0,35
19.10.2024	-	0,803	0,24	58,17	52,94	57,05	52,22	4,83	24	0	0	64,4	54,6	9,89	0,4	0,34
20.10.2024	-	0,84	0,271	58,38	52,51	57,22	51,79	5,43	24	0	0	64,6	54,6	10	0,4	0,35
21.10.2024	-	0,775	0,217	57,86	53,08	56,73	52,36	4,37	24	0	0	64,5	54,6	9,86	0,4	0,35
22.10.2024	-	0,74	0,198	57,56	53,25	56,46	52,53	3,93	24	0	0	64,4	54,7	9,64	0,4	0,35
23.10.2024	-	0,732	0,184	57,4	53,28	56,29	52,56	3,73	24	0	0	64,4	54,7	9,72	0,4	0,35
Итого:	-	23,865	6,679	1744,64	1598,96	1709,94	1577,43	132,51	720	0	-	64,97	54,88	10,08	0,4	0,35

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	13,638	1176,14	1117,69	1152,16	1102,28
23.10.2024	37,503	2920,78	2716,65	2862,1	2679,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения