


#33552#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	20,262	1,891	18.371



#33551#

Отчёт за период с 30.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8867
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206172
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2023	-	0,848	0,297	56,97	51,23	55,88	50,51	5,37	24	0	0	64,7	54,7	9,92	0,4	0,35
02.10.2023	-	0,782	0,228	56,15	51,67	55,09	50,95	4,14	24	0	0	64,7	54,6	10,1	0,4	0,35
03.10.2023	-	0,757	0,211	56,14	51,94	55,05	51,22	3,83	24	0	0	64,6	54,7	9,92	0,4	0,35
04.10.2023	-	0,796	0,242	56,36	51,64	55,29	50,92	4,37	24	0	0	64,5	54,4	10,08	0,4	0,35
05.10.2023	-	0,817	0,254	56,43	51,4	55,37	50,68	4,69	24	0	0	64,4	54,3	10,14	0,41	0,35
06.10.2023	-	0,787	0,228	55,93	51,48	54,93	50,76	4,17	24	0	0	64	53,7	10,27	0,4	0,35
07.10.2023	-	0,78	0,208	55,66	51,52	54,67	50,8	3,87	24	0	0	64,4	54	10,4	0,4	0,35
08.10.2023	-	0,911	0,323	56,65	50,38	55,6	49,66	5,94	24	0	0	64,4	53,8	10,63	0,4	0,35
09.10.2023	-	0,876	0,291	56,28	50,58	55,27	49,87	5,4	24	0	0	63,8	53,1	10,66	0,41	0,36
10.10.2023	-	0,819	0,243	55,8	50,94	54,82	50,23	4,59	24	0	0	63,3	52,8	10,52	0,4	0,36
11.10.2023	-	0,853	0,275	56,16	50,77	55,16	50,05	5,11	24	0	0	63,6	53	10,56	0,4	0,35
12.10.2023	-	0,765	0,229	55,68	51,06	54,72	50,38	4,34	24	0	0	61,5	51,6	9,85	0,4	0,35
13.10.2023	-	0,786	0,219	55,68	51,37	54,64	50,65	3,99	24	0	0	64,5	54,1	10,43	0,4	0,35
14.10.2023	-	0,796	0,238	55,8	51,18	54,75	50,46	4,29	24	0	0	64,8	54,6	10,26	0,4	0,35
15.10.2023	-	0,842	0,286	56,23	50,66	55,19	49,94	5,25	24	0	0	64,2	54,1	10,11	0,4	0,35
16.10.2023	-	0,769	0,228	55,64	51,15	54,66	50,43	4,23	24	0	0	63,5	53,5	9,94	0,4	0,35
17.10.2023	-	0,785	0,238	55,83	51,15	54,82	50,43	4,39	24	0	0	63,4	53,4	10,03	0,4	0,35
18.10.2023	-	0,774	0,232	55,65	51,08	54,66	50,36	4,3	24	0	0	63,4	53,4	9,96	0,4	0,35
19.10.2023	-	0,76	0,22	55,56	51,26	54,57	50,54	4,03	24	0	0	63,6	53,6	10,01	0,4	0,35
20.10.2023	-	0,765	0,213	55,57	51,4	54,57	50,68	3,89	24	0	0	63,9	53,7	10,19	0,4	0,35
21.10.2023	-	0,764	0,227	55,58	51,06	54,62	50,35	4,27	24	0	0	63	53,2	9,83	0,39	0,34
22.10.2023	-	0,806	0,257	55,83	50,81	54,82	50,09	4,73	24	0	0	63,7	53,6	10,07	0,4	0,35
23.10.2023	-	0,733	0,198	55,27	51,38	54,3	50,66	3,64	24	0	0	63,6	53,7	9,89	0,4	0,35
Итого:	-	18,371	5,585	1286,85	1177,11	1263,45	1160,62	102,83	552	0	-	63,89	53,72	10,16	0,4	0,35

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2023	1,891	136,84	125,27	134,23	123,52
23.10.2023	20,262	1423,69	1302,38	1397,68	1284,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
