

#126157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 79, Калининград

4395

9025

ТВ7 (АСЦП)

20124975

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,254	0	116,36	0	0	115,088	0	0	24	0	48,7	37,8	0,5	0,45	-
25.03.2025	5,253	0	116,353	0	0	115,08	0	0	24	0	48,6	37,7	0,5	0,45	-
26.03.2025	5,206	0	116,35	0	0	115,074	0	0	24	0	48,6	37,8	0,5	0,44	-
27.03.2025	5,241	0	116,353	0	0	115,087	0	0	24	0	48,6	37,7	0,5	0,44	-
28.03.2025	5,245	0	116,366	0	0	115,079	0	0	24	0	48,9	38,1	0,5	0,44	-
29.03.2025	5,168	0	116,394	0	0	115,093	0	0	24	0	49,2	38,5	0,5	0,44	-
30.03.2025	5,143	0	116,376	0	0	115,087	0	0	24	0	49	38,3	0,5	0,44	-
31.03.2025	5,166	0	116,355	0	0	115,078	0	0	24	0	48,8	38,1	0,5	0,44	-
01.04.2025	5,182	0	116,345	0	0	115,087	0	0	24	0	48,4	37,6	0,51	0,45	-
02.04.2025	5,121	0	116,34	0	0	115,079	0	0	24	0	48,4	37,7	0,51	0,45	-
03.04.2025	4,475	0	116,201	0	0	115,068	0	0	24	0	46,1	36,8	0,5	0,44	-
04.04.2025	4,316	0	116,149	0	0	115,055	0	0	24	0	45,2	36,3	0,51	0,45	-
05.04.2025	4,508	0	116,154	0	0	115,063	0	0	24	0	45,3	35,9	0,51	0,45	-
06.04.2025	4,835	0	116,158	0	0	115,04	0	0	24	0	45,8	35,8	0,51	0,45	-
07.04.2025	4,748	0	116,153	0	0	115,067	0	0	24	0	45,3	35,4	0,51	0,45	-
08.04.2025	4,761	0	116,213	0	0	115,118	0	0	24	0	45,4	35,5	0,51	0,45	-
09.04.2025	4,596	0	116,199	0	0	115,124	0	0	24	0	44,9	35,3	0,49	0,43	-
10.04.2025	5,906	0	116,454	0	0	115,103	0	0	24	0	50,1	37,8	0,48	0,42	-
11.04.2025	6,206	0	116,561	0	0	115,073	0	0	24	0	52,5	39,7	0,48	0,42	-
12.04.2025	5,914	0	116,526	0	0	115,088	0	0	24	0	51,6	39,3	0,48	0,42	-
13.04.2025	5,815	0	116,544	0	0	115,07	0	0	24	0	52,3	40,2	0,47	0,42	-
14.04.2025	2,999	0	72,956	0	0	72,117	0	0	24	0	49,5	39,6	0,42	0,38	-
Итого:	111,058	0	2515,86	0	0	2488,818	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,526														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1109,227	19691,939	0	0	19423,227	0	0	6452	19
14.04.2025	1220,285	22207,796	0	0	21912,042	0	0	6980	19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:11:33