

#126158#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 79, Калининград

4395

9026

ТВ7 (АСЦП)

20124975

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,178	0	43,981	37,242	0	43,174	36,757	0	24	0	63,1	52,6	0,18	0	6,8
25.03.2025	3,157	0	43,636	36,943	0	42,839	36,463	0	24	0	63,1	52,6	0,21	0	5,5
26.03.2025	3,247	0	42,571	35,401	0	41,793	34,944	0	24	0	63,1	52,3	0,2	0	4,4
27.03.2025	3,031	0	41,818	35,628	0	41,052	35,17	0	24	0	63,1	52,3	0,24	0	6,9
28.03.2025	3,164	0	42,369	35,57	0	41,595	35,11	0	24	0	63,1	52,4	0,33	0	5,7
29.03.2025	2,847	0	41,011	35,546	0	40,265	35,086	0	24	0	63,1	52,4	0,4	0	8,9
30.03.2025	3,225	0	42,425	35,258	0	41,651	34,8	0	24	0	63,1	52,5	0,37	0	9,9
31.03.2025	3,114	0	42,194	35,514	0	41,424	35,052	0	24	0	63,1	52,5	0,32	0	6,8
01.04.2025	3,114	0	42,193	35,575	0	41,42	35,114	0	24	0	63,1	52,4	0,18	0	5,9
02.04.2025	3,13	0	42,276	35,619	0	41,503	35,159	0	24	0	63	52,3	0,25	0	-
03.04.2025	3,019	0	41,729	35,481	0	40,967	35,019	0	24	0	63,1	52,4	0,32	0	-
04.04.2025	3,223	0	42,632	35,478	0	41,85	35,016	0	24	0	63,1	52,5	0,2	0	-
05.04.2025	3,172	0	42,103	35,341	0	41,329	34,89	0	24	0	63,1	52,1	0,05	0	-
06.04.2025	3,297	0	42,216	35,007	0	41,439	34,56	0	24	0	63,1	51,9	0,01	0	-
07.04.2025	3,245	0	42,431	35,392	0	41,651	34,94	0	24	0	63,1	52,1	0,01	0	-
08.04.2025	3,287	0	42,625	35,457	0	41,839	35,005	0	24	0	63,1	52	0,01	0	-
09.04.2025	3,171	0	42,086	35,434	0	41,311	34,983	0	24	0	63,1	51,9	0,01	0	-
10.04.2025	3,216	0	42,208	35,397	0	41,432	34,948	0	24	0	63,1	51,9	0,01	0	-
11.04.2025	3,096	0	41,969	35,573	0	41,198	35,118	0	24	0	63,1	52,1	0,05	0	-
12.04.2025	3,222	0	42,4	35,412	0	41,622	34,957	0	24	0	63,1	52,2	0,1	0	-
13.04.2025	3,075	0	41,795	35,319	0	41,028	34,863	0	24	0	63,1	52,3	0,22	0	-
14.04.2025	3,013	0	42,094	35,624	0	41,333	35,163	0	24	0	62,7	52,4	0,2	0	-
15.04.2025	2,941	0	41,591	35,625	0	40,83	35,164	0	24	0	63	52,4	0,16	0	-
16.04.2025	3,075	0	41,976	35,51	0	41,2	35,047	0	24	0	63,3	52,7	0,14	0	-
17.04.2025	3,047	0	41,724	35,279	0	40,954	34,816	0	24	0	63,3	52,8	0,2	0	-
18.04.2025	2,793	0	41,197	35,743	0	40,44	35,271	0	24	0	63,2	52,9	0,23	0	-
19.04.2025	3,107	0	42,241	35,485	0	41,461	35,019	0	24	0	63,3	52,9	0,12	0	-
20.04.2025	2,841	0	41,353	35,79	0	40,591	35,323	0	24	0	63,1	52,6	0,06	0	-
21.04.2025	2,873	0	41,783	35,889	0	41,034	35,434	0	24	0	62,2	51,9	0,04	0	-
22.04.2025	2,891	0	41,606	35,958	0	40,839	35,491	0	24	0	63,2	52,5	0,01	0	-
23.04.2025	3,07	0	42,259	35,91	0	41,477	35,442	0	24	0	63,2	52,4	0,01	0	-
Итого:	95,881	0	1306,492	1104,4	0	1282,541	1090,124	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,901														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	817,566	13143	11534,643	0	12903,31	11378,619	0	0	0
23.04.2025	913,446	14449,491	12639,042	0	14185,852	12468,745	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 13:17:53