

# #6092#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 79, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 9025  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20124975  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	5,292	0	179,301	0	0	177,588	0	0	24	0	0	0	45,5	38,4	0,45	0,33	4,6
25.04.2021	5,615	0	179,512	0	0	177,707	0	0	24	0	0	0	46,7	39,1	0,45	0,33	4
26.04.2021	5,787	0	179,55	0	0	177,699	0	0	24	0	0	0	47,2	39,4	0,46	0,34	3,7
27.04.2021	5,646	0	179,402	0	0	177,612	0	0	24	0	0	0	46,5	38,9	0,45	0,33	2,9
28.04.2021	4,803	0	178,913	0	0	177,362	0	0	24	0	0	0	43,6	37,1	0,44	0,32	4,1
29.04.2021	4,431	0	178,795	0	0	177,33	0	0	24	0	0	0	42,3	36,4	0,43	0,31	6,7
30.04.2021	1,388	0	71,565	0	0	71,081	0	0	24	0	0	0	38,3	33,9	0,21	0,18	9,3
Итого:	32,962	0	1147,038	0	0	1136,379	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,873																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1232,054	32552,769	0	0	32127,306	0	0	3969	1
30.04.2021	1265,016	33699,807	0	0	33263,684	0	0	4137	1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 14.05.2021 14:16:51
---