

#6087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 79, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9026
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20124975
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	2,329	0	47,091	42,147	0	46,24	41,531	0	24	0	63	56,2	0,53	0,45	-
25.06.2023	2,439	0	47,639	42,25	0	46,777	41,633	0	24	0	63	56,2	0,53	0,45	-
26.06.2023	2,574	0	48,159	42,141	0	47,287	41,523	0	24	0	63	56,3	0,53	0,45	-
27.06.2023	2,389	0	47,083	41,894	0	46,231	41,283	0	24	0	63	56,1	0,53	0,43	-
28.06.2023	2,609	0	48,031	41,817	0	47,174	41,219	0	24	0	62,5	55,7	0,53	0,43	-
29.06.2023	2,357	0	47,271	42,002	0	46,443	41,407	0	24	0	61,9	55,2	0,53	0,44	-
30.06.2023	2,342	0	46,755	41,796	0	45,909	41,189	0	24	0	63	56,1	0,53	0,46	-
01.07.2023	2,307	0	46,518	41,73	0	45,676	41,125	0	24	0	63	56	0,53	0,44	-
02.07.2023	2,551	0	47,439	41,635	0	46,581	41,031	0	24	0	63	56	0,53	0,43	-
03.07.2023	2,639	0	47,87	41,742	0	47,005	41,136	0	24	0	63	56	0,53	0,43	-
04.07.2023	2,503	0	47,094	41,574	0	46,24	40,973	0	24	0	63	55,9	0,53	0,43	-
05.07.2023	2,628	0	47,821	41,736	0	46,955	41,132	0	24	0	63	56	0,53	0,44	-
06.07.2023	2,375	0	47,199	42,19	0	46,345	41,578	0	24	0	63	56	0,53	0,44	-
07.07.2023	2,389	0	46,83	41,734	0	45,98	41,131	0	24	0	63	56	0,53	0,43	-
08.07.2023	2,318	0	46,541	41,797	0	45,7	41,193	0	24	0	63	55,9	0,53	0,43	-
09.07.2023	2,364	0	46,862	41,853	0	46,016	41,245	0	24	0	63	56	0,53	0,44	-
10.07.2023	2,31	0	46,873	42,096	0	46,024	41,483	0	24	0	63	56,1	0,53	0,44	-
11.07.2023	2,483	0	47,36	41,79	0	46,504	41,18	0	24	0	63	56,1	0,53	0,45	-
12.07.2023	2,687	0	48,164	41,708	0	47,295	41,1	0	24	0	63	56,1	0,53	0,45	-
13.07.2023	2,23	0	46,338	41,599	0	45,523	41,007	0	24	0	62,1	55,4	0,53	0,43	-
14.07.2023	2,398	0	46,791	41,549	0	45,945	40,945	0	24	0	63	56,1	0,52	0,45	-
15.07.2023	2,193	0	45,83	41,476	0	45,001	40,872	0	24	0	63	56,1	0,52	0,45	-
16.07.2023	2,424	0	48,64	43,234	0	47,759	42,596	0	24	0	63	56,4	0,53	0,46	-
17.07.2023	2,343	0	48,204	43,16	0	47,335	42,524	0	24	0	63	56,4	0,53	0,45	-
18.07.2023	2,425	0	48,306	42,978	0	47,431	42,348	0	24	0	63	56,3	0,53	0,43	-
19.07.2023	2,311	0	47,55	42,756	0	46,692	42,132	0	24	0	63	56,2	0,53	0,42	-
20.07.2023	2,357	0	47,744	42,832	0	46,881	42,211	0	24	0	63	56,1	0,53	0,42	-
21.07.2023	2,27	0	47,494	42,972	0	46,635	42,346	0	24	0	63	56,1	0,53	0,43	-
22.07.2023	2,598	0	48,656	42,731	0	47,777	42,109	0	24	0	63	56,1	0,53	0,43	-
23.07.2023	2,544	0	48,41	42,796	0	47,533	42,175	0	24	0	63	56	0,53	0,42	-
Итого:	72,686	0	1422,563	1263,715	0	1396,894	1245,357	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,361														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2023	2504,901	35557,329	29384,537	0	34928,281	28997,25	0	0	0
23.07.2023	2577,587	36979,89	30648,251	0	36325,176	30242,607	0	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:24:28