

#142209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 79, Калининград

4395

9026

ТВ7 (АСЦП)

20124975

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	2,866	0	47,803	42,573	0	46,921	41,998	0	24	0	63,1	53,6	0	0	-
25.06.2025	2,908	0	48,189	42,721	0	47,3	42,139	0	24	0	63,1	53,7	0,01	0	-
26.06.2025	2,821	0	45,619	40,391	0	44,78	39,849	0	24	0	63,1	53,4	0,01	0	-
27.06.2025	2,883	0	40,384	34,62	0	39,641	34,175	0	24	0	63,1	52,2	0,01	0	-
28.06.2025	2,945	0	40,65	34,627	0	39,903	34,181	0	24	0	63,1	52,2	0	0	-
29.06.2025	3,229	0	42,118	34,833	0	41,341	34,382	0	24	0	63,1	52,4	0,01	0	-
30.06.2025	2,88	0	40,786	35,051	0	40,036	34,597	0	24	0	63,1	52,3	0,01	0	-
01.07.2025	2,774	0	40,345	35,024	0	39,604	34,573	0	24	0	63	52,3	0,01	0	-
02.07.2025	2,789	0	40,49	35,022	0	39,746	34,566	0	24	0	63,1	52,5	0,01	0	-
03.07.2025	2,669	0	40,193	35,122	0	39,453	34,663	0	24	0	63,1	52,7	0,01	0	-
04.07.2025	2,699	0	40,026	34,918	0	39,289	34,464	0	24	0	63,1	52,5	0,01	0	-
05.07.2025	2,722	0	40,174	35,025	0	39,432	34,57	0	24	0	63,1	52,5	0,01	0	-
06.07.2025	2,818	0	40,673	35,051	0	39,924	34,594	0	24	0	63,1	52,6	0,01	0	-
07.07.2025	2,611	0	39,838	35,083	0	39,104	34,626	0	24	0	63,1	52,6	0,01	0	-
08.07.2025	2,926	0	41,335	35,239	0	40,574	34,778	0	24	0	63,1	52,7	0,01	0	-
09.07.2025	2,711	0	40,426	35,331	0	39,68	34,871	0	24	0	63,1	52,5	0,01	0	-
10.07.2025	2,762	0	40,493	35,257	0	39,747	34,803	0	24	0	63,1	52,4	0	0	-
11.07.2025	2,762	0	40,501	35,244	0	39,757	34,79	0	24	0	63,1	52,4	0,01	0	-
12.07.2025	2,774	0	40,417	35,104	0	39,674	34,649	0	24	0	63,1	52,4	0	0	-
13.07.2025	2,789	0	40,916	35,505	0	40,165	35,042	0	24	0	63,1	52,6	0,01	0	-
14.07.2025	2,795	0	40,971	35,434	0	40,218	34,97	0	24	0	63,1	52,7	0,01	0	-
15.07.2025	2,764	0	40,993	35,551	0	40,238	35,086	0	24	0	63,1	52,8	0,01	0	-
16.07.2025	2,662	0	40,296	35,292	0	39,553	34,829	0	24	0	63,1	52,7	0,01	0	-
17.07.2025	2,856	0	40,83	34,944	0	40,08	34,491	0	24	0	63	52,6	0,01	0	-
18.07.2025	2,803	0	40,615	35,012	0	39,867	34,553	0	24	0	63,1	52,6	0,01	0	-
19.07.2025	2,66	0	40,146	35,139	0	39,406	34,681	0	24	0	63,1	52,7	0,01	0	-
20.07.2025	2,874	0	40,909	34,908	0	40,152	34,449	0	24	0	63,1	52,8	0,01	0	-
21.07.2025	2,524	0	39,719	35,169	0	38,986	34,705	0	24	0	63,1	52,9	0,01	0	-
22.07.2025	2,639	0	40,266	35,194	0	39,524	34,729	0	24	0	63,1	53	0,01	0	-
23.07.2025	2,556	0	39,461	34,792	0	38,737	34,336	0	24	0	63,1	52,8	0	0	-
Итого:	83,471	0	1235,582	1073,176	0	1212,832	1059,139	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,937														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1099,64	17248,26	15059,788	0	16933,288	14857,419	0	0	0
23.07.2025	1183,11	18483,84	16132,965	0	18146,121	15916,561	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 7:44:15