

#145083#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 79, Калининград

4395

9026

ТВ7 (АСЦП)

20124975

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	2,441	0	38,92	34,798	0	38,202	34,344	0	24	0	63,1	52,6	0	0	-
25.07.2025	2,553	0	39,465	34,825	0	38,738	34,369	0	24	0	63,1	52,7	0,01	0	-
26.07.2025	2,545	0	39,484	34,868	0	38,755	34,41	0	24	0	63,1	52,8	0,01	0	-
27.07.2025	2,46	0	39,459	35,139	0	38,734	34,674	0	24	0	63,1	52,9	0,01	0	-
28.07.2025	2,595	0	40,182	35,367	0	39,441	34,899	0	24	0	63,1	52,9	0,01	0	-
29.07.2025	2,693	0	40,136	34,947	0	39,398	34,49	0	24	0	63,1	52,7	0	0	-
30.07.2025	2,656	0	40,783	35,839	0	40,032	35,368	0	24	0	63,1	52,8	0	0	-
31.07.2025	2,594	0	40,526	35,844	0	39,78	35,375	0	24	0	63	52,8	0,01	0	-
01.08.2025	2,478	0	39,904	35,705	0	39,171	35,235	0	24	0	63	52,7	0,01	0	-
02.08.2025	2,561	0	40,065	35,511	0	39,328	35,045	0	24	0	63	52,7	0,01	0	-
03.08.2025	2,715	0	41,114	35,855	0	40,359	35,383	0	24	0	63,1	52,9	0,01	0	-
04.08.2025	2,632	0	40,396	35,539	0	39,654	35,073	0	24	0	63	52,7	0	0	-
05.08.2025	2,545	0	40,255	35,803	0	39,517	35,335	0	24	0	63	52,7	0	0	-
06.08.2025	2,66	0	40,519	35,715	0	39,774	35,251	0	24	0	63	52,5	0	0	-
07.08.2025	2,714	0	40,77	35,768	0	40,02	35,305	0	24	0	63	52,4	0	0	-
08.08.2025	2,682	0	40,632	35,693	0	39,885	35,231	0	24	0	63	52,5	0,01	0	-
09.08.2025	2,662	0	40,562	35,703	0	39,816	35,24	0	24	0	63	52,5	0,01	0	-
10.08.2025	2,646	0	40,331	35,514	0	39,591	35,052	0	24	0	63	52,5	0,01	0	-
11.08.2025	2,652	0	40,713	35,817	0	39,969	35,354	0	24	0	62,8	52,4	0,01	0	-
12.08.2025	2,444	0	39,931	35,5	0	39,23	35,055	0	24	0	61,4	51,4	0,01	0	-
13.08.2025	2,759	0	41,961	36,665	0	41,191	36,182	0	24	0	63	52,9	0,01	0	-
14.08.2025	2,612	0	40,524	35,716	0	39,779	35,248	0	24	0	63	52,8	0,01	0	-
15.08.2025	2,412	0	39,299	35,267	0	38,574	34,804	0	24	0	63,1	52,8	0,01	0	-
16.08.2025	2,35	0	39,14	35,359	0	38,421	34,894	0	24	0	63,1	52,8	0,01	0	-
17.08.2025	2,505	0	39,658	35,331	0	38,929	34,871	0	24	0	63	52,6	0,01	0	-
18.08.2025	2,485	0	39,319	35,201	0	38,595	34,744	0	24	0	63,1	52,4	0,01	0	-
19.08.2025	2,558	0	39,745	35,282	0	39,017	34,824	0	24	0	63	52,5	0,01	0	-
20.08.2025	2,576	0	39,831	35,341	0	39,1	34,885	0	24	0	63	52,4	0,01	0	-
21.08.2025	2,642	0	40,022	35,306	0	39,285	34,849	0	24	0	63,1	52,4	0,01	0	-
22.08.2025	2,5	0	39,246	35,174	0	38,526	34,721	0	24	0	63	52,2	0,01	0	-
23.08.2025	2,896	0	40,481	34,708	0	39,738	34,263	0	24	0	63	52,1	0	0	-
Итого:	80,223	0	1243,373	1099,1	0	1220,549	1084,773	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,161														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1183,11	18483,84	16132,965	0	18146,121	15916,561	0	0	0
23.08.2025	1263,335	19727,214	17232,065	0	19366,668	17001,334	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:27:36