

#98895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 79, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9025
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20124975
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	4,38	0	67,713	0	0	66,586	0	0	24	0	60,3	44,5	0,34	0,22	-
09.10.2024	6,05	0	122,939	0	0	121,277	0	0	24	0	53,6	41,7	0,47	0,41	-
10.10.2024	5,692	0	128,214	0	0	126,624	0	0	24	0	51,7	41	0,5	0,44	-
11.10.2024	4,955	0	120,815	0	0	119,489	0	0	24	0	48,7	38,8	0,52	0,46	-
12.10.2024	4,849	0	119,979	0	0	118,723	0	0	24	0	47,6	37,9	0,52	0,46	-
13.10.2024	4,712	0	119,467	0	0	118,28	0	0	24	0	46,5	36,9	0,52	0,46	-
14.10.2024	4,807	0	119,551	0	0	118,335	0	0	24	0	47	37,3	0,52	0,46	-
15.10.2024	4,957	0	119,765	0	0	118,514	0	0	24	0	47,7	37,7	0,51	0,45	-
16.10.2024	4,956	0	118,973	0	0	117,737	0	0	24	0	47,4	37,4	0,5	0,45	-
17.10.2024	5,097	0	118,614	0	0	117,377	0	0	24	0	47,6	37,2	0,51	0,46	-
18.10.2024	5,231	0	118,91	0	0	117,629	0	0	24	0	48,3	37,7	0,51	0,45	-
19.10.2024	5,178	0	118,906	0	0	117,627	0	0	24	0	48,3	37,8	0,51	0,46	-
20.10.2024	5,107	0	118,713	0	0	117,453	0	0	24	0	47,9	37,6	0,51	0,46	-
21.10.2024	4,667	0	104,951	0	0	103,825	0	0	24	0	48,2	37,4	0,51	0,46	-
22.10.2024	5,297	0	121,871	0	0	120,476	0	0	24	0	49,8	39,3	0,52	0,47	-
23.10.2024	5,037	0	121,448	0	0	120,121	0	0	24	0	48,7	38,7	0,53	0,47	-
Итого:	80,972	0	1860,829	0	0	1840,073	0	0	384	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,34														

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
07.10.2024	0	0	0	0	0	0	0	2444	19
23.10.2024	80,973	1860,827	0	0	1840,072	0	0	2828	19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 10:44:35