

#116456#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
Номер абонента 5374
Порядковый номер 9007
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	1,087	0	34,125	0	0	33,406	0	0	24	0	68,3	60,6	0,54	0,33	-
22.01.2025	1,092	0	33,699	0	0	32,986	0	0	24	0	68,6	60,7	0,54	0,33	-
23.01.2025	1,171	0	28,926	0	0	28,326	0	0	24	0	67,8	57,9	0,54	0,33	-
24.01.2025	0,993	0	39,461	0	0	38,666	0	0	24	0	66,8	60,7	0,54	0,33	-
25.01.2025	1,005	0	49,035	0	0	48,052	0	0	24	0	66,6	61,6	0,54	0,33	-
26.01.2025	1,115	0	49,863	0	0	48,873	0	0	24	0	66,2	60,8	0,54	0,33	-
27.01.2025	0,957	0	49,33	0	0	48,362	0	0	24	0	65,8	61,1	0,54	0,33	-
28.01.2025	0,935	0	50,378	0	0	49,37	0	0	24	0	66,5	62	0,55	0,32	-
29.01.2025	1,04	0	50,417	0	0	49,418	0	0	24	0	66,2	61,2	0,55	0,32	-
30.01.2025	1,027	0	48,825	0	0	47,956	0	0	24	0	62,4	57,3	0,53	0,33	-
31.01.2025	0,953	0	49,152	0	0	48,192	0	0	24	0	65,6	60,9	0,54	0,33	-
01.02.2025	1,176	0	49,593	0	0	48,589	0	0	24	0	67	61,3	0,54	0,33	-
02.02.2025	1,445	0	45,692	0	0	44,728	0	0	24	0	68,5	60,8	0,54	0,33	-
03.02.2025	1,099	0	35,476	0	0	34,732	0	0	24	0	68,3	60,8	0,54	0,33	-
04.02.2025	1,451	0	44,687	0	0	43,764	0	0	24	0	67,6	59,7	0,54	0,33	-
05.02.2025	1,284	0	45,426	0	0	44,478	0	0	24	0	68	61,2	0,54	0,33	-
06.02.2025	0,981	0	47,752	0	0	46,805	0	0	24	0	66,2	61,3	0,54	0,33	-
07.02.2025	1,228	0	45,94	0	0	44,98	0	0	24	0	68,1	61,6	0,54	0,33	-
08.02.2025	1,255	0	27,771	0	0	27,18	0	0	24	0	68,7	57,7	0,53	0,33	-
09.02.2025	1,228	0	24,108	0	0	23,595	0	0	24	0	68,8	56,5	0,53	0,33	-
10.02.2025	2,148	0	25,649	0	0	25,08	0	0	24	0	70,4	49,9	0,53	0,33	-
11.02.2025	2,478	0	23,756	0	0	23,225	0	0	24	0	70,7	45,3	0,53	0,33	-
12.02.2025	1,593	0	23,359	0	0	22,847	0	0	24	0	69,9	53,3	0,53	0,33	-
13.02.2025	0,944	0	22,497	0	0	22,021	0	0	24	0	68,5	58,3	0,53	0,33	-
14.02.2025	0,946	0	24,478	0	0	23,955	0	0	24	0	69	59,6	0,54	0,33	-
15.02.2025	0,939	0	24,589	0	0	24,064	0	0	24	0	68,9	59,6	0,54	0,33	-
16.02.2025	0,951	0	23,386	0	0	22,882	0	0	24	0	69,3	59,4	0,52	0,32	-
17.02.2025	0,411	0	14,866	0	0,005	14,632	0	0,005	24	0	57,4	51,4	0,3	0,22	-
18.02.2025	0,935	0,001	27,943	0	0	27,386	0	0	24	0	66,3	58,1	0,54	0,33	-
19.02.2025	0,958	0	27,632	0	0	27,046	0	0	24	0	68,7	60,3	0,53	0,33	-
20.02.2025	0,931	0	21,229	0	0	20,785	0	0	24	0	68,1	57,4	0,53	0,33	-
Итого:	35,756	0	1109,04	0	0,005	1086,381	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,54														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	110,596	5055,608	0	0,014	4964,512	0	0,014	6197	368
20.02.2025	146,352	6164,646	0	0,019	6050,89	0	0,019	6941	368

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 12:07:23