

#121062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
5374
9007
ТВ7 (АСЦП)
20112081
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,909	0	21,378	0	0	20,943	0	0	24	0	67,1	56,8	0,53	0,33	-
22.02.2025	0,898	0	26,559	0	0	26,024	0	0	24	0	66,7	58,5	0,54	0,33	-
23.02.2025	0,905	0	29,865	0	0	29,272	0	0	24	0	66,2	58,9	0,54	0,33	-
24.02.2025	0,922	0	40,568	0	0	39,753	0	0	24	0	66,6	61,2	0,54	0,33	-
25.02.2025	0,964	0	47,888	0	0	46,927	0	0	24	0	66,5	61,6	0,53	0,33	-
26.02.2025	1,039	0	49,228	0	0	48,25	0	0	24	0	66,2	61,1	0,54	0,33	-
27.02.2025	0,939	0	49,167	0	0	48,197	0	0	24	0	66	61,4	0,54	0,33	-
28.02.2025	0,923	0	48,811	0	0	47,849	0	0	24	0	65,9	61,4	0,54	0,33	-
01.03.2025	0,969	0	48,836	0	0	47,839	0	0	24	0	67,3	62,5	0,54	0,33	-
02.03.2025	0,961	0	49,347	0	0	48,344	0	0	24	0	67,1	62,4	0,54	0,33	-
03.03.2025	0,93	0	49,132	0	0	48,154	0	0	24	0	66,4	61,9	0,54	0,33	-
04.03.2025	0,883	0	49,652	0	0	48,671	0	0	24	0	66,1	61,8	0,55	0,33	-
05.03.2025	0,837	0	50,033	0	0	49,037	0	0	24	0	66,2	62,2	0,55	0,33	-
06.03.2025	0,778	0	44,735	0	0	43,867	0	0	24	0	65,4	61,2	0,55	0,32	-
07.03.2025	0,78	0	43,457	0	0	42,616	0	0	24	0	65,3	61	0,55	0,32	-
08.03.2025	0,79	0	41,486	0	0	40,688	0	0	24	0	65,1	60,5	0,55	0,32	-
09.03.2025	0,683	0	39,537	0	0	38,78	0	0	24	0	64,9	60,8	0,55	0,32	-
10.03.2025	0,556	0	38,597	0	0	37,867	0	0	24	0	64,5	61,1	0,56	0,32	-
11.03.2025	0,606	0	49,882	0	0	48,899	0	0	24	0	65,9	63	0,55	0,33	-
12.03.2025	0,604	0	50,102	0	0	49,109	0	0	24	0	66,2	63,3	0,55	0,33	-
13.03.2025	0,617	0	47,536	0	0	46,572	0	0	24	0	67	63,8	0,55	0,33	-
14.03.2025	0,829	0	32,919	0	0	32,274	0	0	24	0	65,7	59,7	0,55	0,33	-
15.03.2025	0,661	0	33,449	0	0	32,764	0	0	24	0	67,3	62,5	0,55	0,33	-
16.03.2025	0,636	0	31,05	0	0	30,432	0	0	24	0	66,3	61,4	0,55	0,33	-
17.03.2025	0,667	0	28,983	0	0	28,402	0	0	24	0	66,6	61	0,54	0,33	-
18.03.2025	0,634	0	33,845	0	0	33,18	0	0	24	0	65,9	61,4	0,55	0,33	-
19.03.2025	0,652	0	46,982	0	0	46,041	0	0	24	0	66,5	63,2	0,55	0,33	-
20.03.2025	0,368	0	24,698	0	0	24,22	0	0	24	0	65,3	61,7	0,55	0,32	-
Итого:	21,94	0	1147,722	0	0	1124,971	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,24														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	146,352	6164,646	0	0,019	6050,89	0	0,019	6941	368
20.03.2025	168,296	7312,367	0	0,019	7175,86	0	0,019	7613	368

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 9:27:29