

#6057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО  
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград  
Номер абонента 5374  
Порядковый номер 9007  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20112081  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	0,856	0	19,665	0	0	19,308	0	0	24	2	0	0	63	52,5	0,49	0,31	-1,1
22.03.2021	0,856	0	18,26	0	0	17,929	0	0	24	2	0	0	63	51,7	0,5	0,31	1,8
23.03.2021	0,765	0	17,733	0	0	17,422	0	0	24	2	0	0	61,9	51,5	0,5	0,31	2,6
24.03.2021	0,764	0	21,795	0	0	21,43	0	0	24	2	0	0	60,4	51,9	0,49	0,31	3,9
25.03.2021	0,722	0	22,882	0	0	22,505	0	0	24	2	0	0	60	52,3	0,5	0,31	4,8
26.03.2021	0,744	0	23,224	0	0	22,842	0	0	24	2	0	0	59,9	52,2	0,5	0,31	6,9
27.03.2021	0,731	0	24,409	0	0	24,005	0	0	24	2	0	0	60,1	52,9	0,49	0,31	5,1
28.03.2021	0,741	0	26,593	0	0	26,153	0	0	24	2	0	0	60	53,2	0,46	0,31	8,7
29.03.2021	0,726	0	21,926	0	0	21,567	0	0	24	2	0	0	59,7	51,7	0,48	0,31	5,8
30.03.2021	0,754	0	20,76	0	0	20,429	0	0	24	2	0	0	58,9	50,1	0,48	0,31	7,8
31.03.2021	0,69	0	20,735	0	0	20,408	0	0	24	2	0	0	58,6	50,5	0,48	0,3	9,8
01.04.2021	0,75	0	22,126	0	0	21,773	0	0	24	2	0	0	58,8	50,6	0,47	0,31	8,7
02.04.2021	0,792	0	21,882	0	0	21,527	0	0	24	2	0	0	59,4	50,6	0,47	0,31	4,7
03.04.2021	0,811	0	22,444	0	0	22,082	0	0	24	2	0	0	59,2	50,5	0,47	0,31	3,8
04.04.2021	0,798	0	22,229	0	0	21,868	0	0	24	2	0	0	59,5	50,8	0,47	0,31	3,8
05.04.2021	0,785	0	23,129	0	0	22,757	0	0	24	2	0	0	59,2	51	0,47	0,31	4,2
06.04.2021	0,878	0	19,851	0	0	19,524	0	0	22	2	0	2	60	49,3	0,46	0,31	2,7
07.04.2021	0,905	0	22,401	0	0	22,028	0	0	22	2	0	2	60,2	50,4	0,47	0,31	2,6
08.04.2021	0,77	0	22,223	0	0	21,855	0	0	24	2	0	0	60	51,6	0,47	0,31	2,8
09.04.2021	0,759	0	20,23	0	0	19,906	0	0	24	2	0	0	59,1	50	0,47	0,31	4,3
10.04.2021	0,629	0	20,257	0	0	19,936	0	0	24	2	0	0	58,7	51,2	0,47	0,31	7,2
11.04.2021	0,678	0	20,201	0	0	19,881	0	0	23	2	0	1	58,6	50,5	0,48	0,3	4,9
12.04.2021	0,637	0	20,985	0	0	20,651	0	0	24	2	0	0	58,7	51,3	0,48	0,31	10,3
13.04.2021	0,695	0	21,984	0	0	21,637	0	0	24	2	0	0	58,6	50,9	0,47	0,31	7,7
14.04.2021	0,699	0	23,504	0	0	23,139	0	0	24	2	0	0	58,2	51	0,47	0,31	4,7
15.04.2021	0,712	0	23,305	0	0	22,933	0	0	24	2	0	0	58,9	51,6	0,47	0,31	4,1
16.04.2021	0,658	0	23,139	0	0	22,776	0	0	24	2	0	0	58,4	51,5	0,47	0,31	5,8
17.04.2021	0,668	0	22,773	0	0	22,415	0	0	24	2	0	0	58,4	51,3	0,48	0,3	5,6
18.04.2021	0,624	0	22,604	0	0	22,254	0	0	24	2	0	0	58	51,3	0,48	0,3	8,3
19.04.2021	0,59	0	22,207	0	0	21,858	0	0	24	2	0	0	58,5	52,1	0,49	0,3	10,4
20.04.2021	0,585	0	22,44	0	0	22,095	0	0	24	2	0	0	57,7	51,4	0,49	0,3	11
Итого:	22,772	0	677,896	0	0	666,893	0	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,439																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2021	147,158	3221,874	0	0,003	3159,201	0	0,003	3606	5
20.04.2021	169,93	3899,775	0	0,003	3826,093	0	0,003	4345	10

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2021 7:52:11