

# #6048#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО  
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград  
Номер абонента 5374  
Порядковый номер 9007  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20112081  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2022	0,678	0	23,931	0	0	23,508	0	0	24	172	0	0	62,1	55,2	0,49	0,3	2,2
22.03.2022	0,679	0	27,803	0	0	27,289	0	0	24	172	0	0	63,6	57,7	0,49	0,3	3,3
23.03.2022	0,658	0	27,814	0	0	27,303	0	0	24	172	0	0	63,3	57,6	0,49	0,3	4,9
24.03.2022	0,692	0	24,393	0	0	23,954	0	0	24	172	0	0	62,6	55,7	0,49	0,3	4,2
25.03.2022	0,665	0	27,298	0	0	26,799	0	0	24	172	0	0	63,3	57,5	0,49	0,3	3,9
26.03.2022	0,651	0	25,344	0	0	24,889	0	0	24	172	0	0	62,7	56,5	0,49	0,3	7
27.03.2022	0,709	0	23,392	0	0	22,98	0	0	24	172	0	0	62,2	54,9	0,49	0,3	6,2
28.03.2022	0,627	0	24,392	0	0	23,958	0	0	24	172	0	0	62,2	56	0,49	0,3	5,2
29.03.2022	0,68	0	26,327	0	0	25,841	0	0	24	172	0	0	63,7	57,4	0,49	0,3	7
30.03.2022	0,794	0	24,454	0	0	24	0	0	24	172	0	0	63,7	55,8	0,48	0,3	4
31.03.2022	0,799	0	19,721	0	0	19,358	0	0	24	172	0	0	63,5	53,7	0,48	0,3	0,2
01.04.2022	0,756	0	20,567	0	0	20,185	0	0	24	172	0	0	63,8	54,9	0,48	0,3	-
02.04.2022	0,78	0	21,313	0	0	20,932	0	0	24	172	0	0	62,7	53,8	0,48	0,3	-
03.04.2022	0,777	0	21,184	0	0	20,801	0	0	24	172	0	0	62,7	53,9	0,48	0,3	-
04.04.2022	0,74	0	22,849	0	0	22,44	0	0	24	172	0	0	62,6	54,7	0,48	0,3	-
05.04.2022	0,739	0	25,556	0	0	25,078	0	0	24	172	0	0	63,9	56,9	0,48	0,3	-
06.04.2022	0,697	0	25,702	0	0	25,239	0	0	24	172	0	0	62,9	56,3	0,48	0,3	-
07.04.2022	0,611	0	23,146	0	0	22,735	0	0	24	172	0	0	62,2	55,9	0,49	0,3	-
08.04.2022	0,654	0	26,479	0	0	26	0	0	24	172	0	0	62,9	56,9	0,49	0,3	-
09.04.2022	0,671	0	25,896	0	0	25,428	0	0	24	172	0	0	62,8	56,6	0,49	0,3	-
10.04.2022	0,917	0	24,239	0	0	23,806	0	0	24	172	0	0	62,4	53,2	0,49	0,3	-
11.04.2022	1,015	0	24,478	0	0	24,043	0	0	24	172	0	0	62,3	52,3	0,49	0,3	-
12.04.2022	0,693	0	27,326	0	0	26,822	0	0	24	172	0	0	63,7	57,5	0,49	0,3	-
13.04.2022	0,651	0	27,198	0	0	26,701	0	0	24	172	0	0	63,2	57,5	0,49	0,3	-
14.04.2022	0,563	0	24,092	0	0	23,661	0	0	24	172	0	0	62,5	56,9	0,5	0,3	-
15.04.2022	0,612	0	26,391	0	0	25,909	0	0	24	172	0	0	63,3	57,7	0,49	0,3	-
16.04.2022	0,688	0	23,852	0	0	23,43	0	0	24	172	0	0	62,1	55,2	0,49	0,3	-
17.04.2022	0,673	0	23,219	0	0	22,809	0	0	24	172	0	0	62,1	55,1	0,49	0,3	-
18.04.2022	0,639	0	23,622	0	0	23,202	0	0	24	172	0	0	62,4	55,8	0,49	0,3	-
19.04.2022	0,614	0	26,434	0	0	25,945	0	0	24	172	0	0	63,8	58,2	0,49	0,3	-
20.04.2022	0,539	0	26,895	0	0	26,404	0	0	24	172	0	0	63,3	58,4	0,5	0,3	-
Итого:	21,661	0	765,307	0	0	751,449	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,174																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2022	334,621	9560,536	0	0,015	9393,954	0	0,015	12341	30
20.04.2022	356,279	10325,842	0	0,015	10145,404	0	0,015	13085	30

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2022 10:44:39