

#126156#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
5374
9007
ТВ7 (АСЦП)
20112081
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,097	0	7,842	0	0	7,764	0	0	24	0	46,5	43,6	0,55	0,32	4,4
22.03.2025	0,271	0	10,222	0	0	10,104	0	0	24	0	50	43,6	0,55	0,32	5,6
23.03.2025	0,426	0	11,785	0	0	11,632	0	0	24	0	52,9	44,2	0,55	0,32	5,7
24.03.2025	0,424	0	12,678	0	0	12,511	0	0	24	0	53,5	45,4	0,55	0,32	6,8
25.03.2025	0,395	0	10,646	0	0	10,512	0	0	24	0	52,3	43,4	0,55	0,32	5,5
26.03.2025	0,525	0	13,182	0	0	13,007	0	0	24	0	53,7	44,1	0,55	0,32	4,4
27.03.2025	0,513	0	12,496	0	0	12,33	0	0	24	0	53,5	43,7	0,55	0,32	6,9
28.03.2025	0,386	0	10,648	0	0	10,515	0	0	24	0	51,9	43,2	0,55	0,32	5,7
29.03.2025	0,4	0	10,594	0	0	10,463	0	0	24	0	51,6	42,6	0,56	0,32	8,9
30.03.2025	0,404	0	12,132	0	0	11,977	0	0	24	0	52,4	44,4	0,55	0,32	9,9
31.03.2025	0,411	0	11,842	0	0	11,689	0	0	24	0	53	44,6	0,55	0,32	6,8
01.04.2025	0,419	0	11,915	0	0	11,76	0	0	24	0	53,1	44,7	0,54	0,32	5,9
02.04.2025	0,387	0	10,849	0	0	10,713	0	0	24	0	52,1	43,5	0,53	0,32	-
03.04.2025	0,365	0	10,295	0	0	10,169	0	0	24	0	51,5	43	0,54	0,32	-
04.04.2025	0,396	0	11,656	0	0	11,508	0	0	24	0	52,4	44,3	0,54	0,32	-
05.04.2025	0,481	0	13,851	0	0	13,654	0	0	24	0	55,4	47	0,53	0,32	-
06.04.2025	0,475	0	12,617	0	0	12,433	0	0	24	0	56,3	47,2	0,53	0,32	-
07.04.2025	0,451	0	11,463	0	0	11,3	0	0	24	0	55,5	46	0,53	0,32	-
08.04.2025	0,449	0	11,614	0	0	11,459	0	0	24	0	53,8	44,5	0,53	0,32	-
09.04.2025	0,418	0	11,875	0	0	11,718	0	0	24	0	53,4	44,9	0,53	0,32	-
10.04.2025	0,467	0	13,073	0	0	12,888	0	0	24	0	55,4	46,8	0,53	0,32	-
11.04.2025	0,422	0	11,699	0	0	11,542	0	0	24	0	53,9	45,2	0,53	0,32	-
12.04.2025	0,401	0	10,682	0	0	10,545	0	0	24	0	52,8	43,8	0,54	0,32	-
13.04.2025	0,364	0	9,745	0	0	9,626	0	0	24	0	51,5	42,5	0,54	0,31	-
14.04.2025	0,356	0	9,474	0	0	9,367	0	0	24	0	49,5	40,4	0,53	0,31	-
15.04.2025	0,252	0	9,359	0	0	9,25	0	0	24	0	50,2	43,7	0,51	0,31	-
16.04.2025	0,117	0	12,139	0	0	11,978	0	0	24	0	53,5	51,2	0,5	0,3	-
17.04.2025	0,098	0	9,511	0	0	9,39	0	0	24	0	52,2	49,8	0,46	0,3	-
18.04.2025	0,1	0	8,625	0	0	8,538	0	0	24	0	46,7	43,9	0,44	0,3	-
19.04.2025	0,103	0	8,663	0	0	8,574	0	0	24	0	47,3	44,5	0,44	0,29	-
20.04.2025	0,122	0	8,516	0	0	8,428	0	0	24	0	47,2	43,8	0,43	0,3	-
Итого:	10,895	0	341,688	0	0	337,344	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,602														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	168,296	7312,367	0	0,019	7175,86	0	0,019	7613	368
20.04.2025	179,189	7654,054	0	0,019	7513,205	0	0,019	8357	368

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 15:07:18