

#296665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
Номер абонента 5374
Порядковый номер 9007
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,665	0	16,676	0	0	16,417	0	0	24	0	58,1	48,4	0,56	0,33	-
22.03.2026	0,657	0	15,772	0	0	15,532	0	0	24	0	57,5	47,5	0,57	0,33	-
23.03.2026	0,606	0	13,95	0	0	13,747	0	0	24	0	56,1	45,6	0,57	0,33	-
24.03.2026	0,574	0	12,128	0	0	11,958	0	0	24	0	55	43,6	0,56	0,33	-
25.03.2026	0,55	0	13,302	0	0	13,123	0	0	24	0	53,9	43,9	0,55	0,33	-
26.03.2026	0,636	0	14,892	0	0	14,671	0	0	24	0	56,7	46,4	0,55	0,33	-
27.03.2026	0,667	0	17,242	0	0	16,973	0	0	24	0	58,2	48,8	0,56	0,33	-
28.03.2026	0,647	0	15,129	0	0	14,892	0	0	24	0	58,3	48	0,57	0,33	-
29.03.2026	0,639	0	14,917	0	0	14,698	0	0	24	0	56,5	46,2	0,57	0,33	-
30.03.2026	0,645	0	14,332	0	0	14,119	0	0	24	0	56,7	45,8	0,57	0,33	-
31.03.2026	0,633	0	15,705	0	0	15,468	0	0	24	0	57,1	47,4	0,57	0,33	-
01.04.2026	0,734	0	17,817	0	0	17,532	0	0	24	0	58,9	49	0,56	0,33	-
02.04.2026	0,648	0	16,072	0	0	15,817	0	0	24	0	58,7	49	0,55	0,34	-
03.04.2026	0,655	0	15,519	0	0	15,278	0	0	24	0	58,1	47,9	0,55	0,33	-
04.04.2026	0,631	0	15,132	0	0	14,904	0	0	24	0	57,3	47,2	0,56	0,33	-
05.04.2026	0,567	0	12,792	0	0	12,609	0	0	24	0	55,6	44,9	0,56	0,33	-
06.04.2026	0,67	0	15,273	0	0	15,048	0	0	24	0	56,7	46,1	0,56	0,33	-
07.04.2026	0,769	0	17,833	0	0	17,553	0	0	24	0	58,6	48,2	0,55	0,33	-
08.04.2026	0,718	0	18,17	0	0	17,876	0	0	24	0	59,4	49,9	0,55	0,33	-
09.04.2026	0,681	0	16,534	0	0	16,268	0	0	24	0	59,2	49,3	0,55	0,33	-
10.04.2026	0,669	0	15,778	0	0	15,534	0	0	24	0	58	47,7	0,55	0,33	-
11.04.2026	0,617	0	14,217	0	0	14,005	0	0	24	0	56,8	46,3	0,56	0,33	-
12.04.2026	0,59	0	12,841	0	0	12,656	0	0	24	0	55,9	44,8	0,56	0,33	-
13.04.2026	0,565	0	12,715	0	0	12,534	0	0	24	0	55,6	44,8	0,56	0,33	-
14.04.2026	0,603	0	11,375	0	0	11,221	0	0	24	0	54,3	41,5	0,56	0,33	-
15.04.2026	0,532	0	17,83	0	0	17,597	0	0	24	0	53	45,9	0,52	0,32	-
16.04.2026	0,581	0	13,757	0	0	13,554	0	0	24	0	56,6	46,5	0,56	0,33	-
17.04.2026	0,609	0	13,985	0	0	13,771	0	0	24	0	57,6	47,1	0,56	0,33	-
18.04.2026	0,532	0	11,992	0	0	11,826	0	0	24	0	54,8	44,1	0,57	0,33	-
19.04.2026	0,518	0	11,625	0	0	11,47	0	0	24	0	53,7	43	0,57	0,33	-
20.04.2026	0,564	0	13,529	0	0	13,338	0	0	24	0	55,3	45,3	0,56	0,33	-
Итого:	19,372	0	458,831	0	0	451,989	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,627														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	338,609	12363,233	0	0,422	12139,319	0	0,417	16361	380
20.04.2026	357,981	12822,064	0	0,422	12591,309	0	0,417	17105	380

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 12:31:38