

#6045#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград
Номер абонента 5374
Порядковый номер 9007
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,511	0	22,652	0	0	22,248	0	0	24	172	0	0	62,4	56,9	0,5	0,3	-
22.04.2022	0,528	0	26,751	0	0	26,26	0	0	24	172	0	0	63,4	58,6	0,5	0,3	-
23.04.2022	0,537	0	23,594	0	0	23,171	0	0	24	172	0	0	62,5	57	0,5	0,3	-
24.04.2022	0,572	0	22,201	0	0	21,81	0	0	24	172	0	0	62,1	55,8	0,5	0,3	-
25.04.2022	0,552	0	22,825	0	0	22,421	0	0	24	172	0	0	62,1	56,2	0,44	0,29	-
26.04.2022	0,342	0	24,065	0	0,001	23,713	0	0,001	24	172	0	0	55,7	52,7	0,25	0,19	-
27.04.2022	0,381	0	21,669	0	0	21,286	0	0	24	176	0	0	61,9	57,7	0,38	0,27	-
28.04.2022	0,152	0	16,123	0	0	15,876	0	0	24	176	0	0	57,7	55,4	0,39	0,27	-
29.04.2022	0,143	0	17,981	0	0	17,694	0	0	24	176	0	0	58,8	56,9	0,4	0,27	-
30.04.2022	0,172	0	17,205	0	0	16,939	0	0	24	176	0	0	57,9	55,5	0,41	0,27	-
01.05.2022	0,196	0	16,029	0	0	15,784	0	0	24	176	0	0	57,5	54,6	0,41	0,27	-
02.05.2022	0,205	0	16,141	0	0	15,895	0	0	24	176	0	0	57,6	54,5	0,4	0,27	-
03.05.2022	0,17	0	17,778	0	0	17,49	0	0	24	176	0	0	59,3	57	0,41	0,27	-
04.05.2022	0,147	0	18,685	0	0	18,394	0	0	24	176	0	0	58,1	56,2	0,41	0,27	-
05.05.2022	0,134	0	16,825	0	0	16,561	0	0	24	176	0	0	58,2	56,3	0,41	0,27	-
06.05.2022	0,152	0	17,104	0	0	16,835	0	0	24	176	0	0	58,4	56,3	0,41	0,27	-
07.05.2022	0,187	0	17,614	0	0	17,34	0	0	24	176	0	0	58,1	55,5	0,4	0,27	-
08.05.2022	0,19	0	15,763	0	0	15,522	0	0	24	176	0	0	57,5	54,6	0,4	0,27	-
09.05.2022	0,211	0	17	0	0	16,736	0	0	24	176	0	0	58,1	55,1	0,4	0,27	-
10.05.2022	0,178	0	16,876	0	0	16,602	0	0	24	176	0	0	59,4	56,9	0,4	0,27	-
11.05.2022	0,147	0	17,549	0	0	17,276	0	0	24	176	0	0	58,1	56,1	0,4	0,27	-
12.05.2022	0,132	0	16,683	0	0	16,422	0	0	24	176	0	0	58,2	56,3	0,4	0,27	-
13.05.2022	0,142	0	16,74	0	0	16,476	0	0	24	176	0	0	58,5	56,4	0,4	0,27	-
14.05.2022	0,137	0	17,496	0	0	17,221	0	0	24	176	0	0	58,3	56,5	0,4	0,27	-
15.05.2022	0,166	0	15,147	0	0	14,915	0	0	24	176	0	0	57,6	54,9	0,4	0,27	-
16.05.2022	0,158	0	16,826	0	0	16,563	0	0	24	176	0	0	58,2	56	0,4	0,27	-
17.05.2022	0,14	0	17,385	0	0	17,101	0	0	24	176	0	0	59,5	57,6	0,41	0,27	-
18.05.2022	0,136	0	17,453	0	0	17,183	0	0	24	176	0	0	58	56,1	0,4	0,27	-
19.05.2022	0,133	0	15,634	0	0	15,39	0	0	24	176	0	0	58,1	56,1	0,41	0,27	-
20.05.2022	0,148	0	17,18	0	0	16,903	0	0	24	176	0	0	59	57	0,4	0,27	-
Итого:	7,099	0	552,974	0	0,001	544,027	0	0,001	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,696																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	356,279	10325,842	0	0,015	10145,404	0	0,015	13085	30
20.05.2022	363,377	10878,817	0	0,016	10689,431	0	0,016	13805	30

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 14:10:52