

#130728#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Стройинвестрегион-Калининград, ООО  
Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)  
5374  
9007  
ТВ7 (АСЦП)  
20112081  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2025 | 0,105   | 0         | 8,494   | 0       | 0       | 8,404   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,7   | 44,8   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 22.04.2025 | 0,101   | 0         | 9,134   | 0       | 0       | 9,039   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,4   | 44,8   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 23.04.2025 | 0,1     | 0         | 8,196   | 0       | 0       | 8,109   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,8   | 44,9   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 24.04.2025 | 0,099   | 0         | 8,604   | 0       | 0       | 8,513   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,6   | 44,9   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 25.04.2025 | 0,098   | 0         | 8,469   | 0       | 0       | 8,379   | 0      | 0      | 24       | 0       | 48     | 45,2   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 26.04.2025 | 0,106   | 0         | 8,564   | 0       | 0       | 8,475   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,7   | 44,7   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 27.04.2025 | 0,117   | 0         | 8,554   | 0       | 0       | 8,463   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,9   | 44,6   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 28.04.2025 | 0,106   | 0         | 8,222   | 0       | 0       | 8,136   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,7   | 44,7   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 29.04.2025 | 0,096   | 0         | 8,229   | 0       | 0       | 8,144   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,4   | 44,6   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 30.04.2025 | 0,112   | 0         | 7,986   | 0       | 0       | 7,903   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,4   | 44,1   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 01.05.2025 | 0,149   | 0         | 8,326   | 0       | 0       | 8,24    | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,3   | 43     | 0,44    | 0,3     | -           |
| 02.05.2025 | 0,12    | 0         | 8,271   | 0       | 0       | 8,185   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,4   | 43,9   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 03.05.2025 | 0,118   | 0         | 8,942   | 0       | 0       | 8,848   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,6   | 44,4   | 0,43    | 0,29    | -           |
| 04.05.2025 | 0,098   | 0         | 8,224   | 0       | 0       | 8,138   | 0      | 0      | 23       | 1       | 47,4   | 44,6   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 05.05.2025 | 0,103   | 0         | 8,5     | 0       | 0       | 8,413   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,2   | 44,3   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 06.05.2025 | 0,101   | 0         | 8,354   | 0       | 0       | 8,268   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,1   | 44,2   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 07.05.2025 | 0,125   | 0         | 8,33    | 0       | 0       | 8,242   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,6   | 44     | 0,44    | 0,3     | -           |
| 08.05.2025 | 0,158   | 0         | 8,042   | 0       | 0       | 7,959   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,1   | 42,4   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 09.05.2025 | 0,104   | 0         | 8,227   | 0       | 0       | 8,142   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,3   | 44,3   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 10.05.2025 | 0,12    | 0         | 7,856   | 0       | 0       | 7,773   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,8   | 44,1   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 11.05.2025 | 0,14    | 0         | 7,878   | 0       | 0       | 7,798   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,9   | 42,6   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 12.05.2025 | 0,101   | 0         | 7,907   | 0       | 0       | 7,827   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,7   | 43,7   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 13.05.2025 | 0,099   | 0         | 7,546   | 0       | 0       | 7,469   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,1   | 44     | 0,44    | 0,3     | -           |
| 14.05.2025 | 0,089   | 0         | 6,888   | 0       | 0       | 6,818   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,9   | 43,8   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 15.05.2025 | 0,096   | 0         | 7,709   | 0       | 0       | 7,632   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,8   | 43,8   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 16.05.2025 | 0,106   | 0         | 7,655   | 0       | 0       | 7,575   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,5   | 44,2   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 17.05.2025 | 0,094   | 0         | 7,799   | 0       | 0       | 7,719   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,2   | 44,3   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 18.05.2025 | 0,137   | 0         | 7,495   | 0       | 0       | 7,418   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,1   | 42,7   | 0,43    | 0,3     | -           |
| 19.05.2025 | 0,105   | 0         | 8,012   | 0       | 0       | 7,928   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,8   | 44,6   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 20.05.2025 | 0,117   | 0         | 7,723   | 0       | 0       | 7,642   | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,6   | 44     | 0,42    | 0,3     | -           |
| Итого:     | 3,32    | 0         | 244,136 | 0       | 0       | 241,599 | 0      | 0      | 719      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 0,793   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2025 | 179,189 | 7654,054 | 0      | 0,019  | 7513,205 | 0     | 0,019 | 8357    | 368    |
| 20.05.2025 | 182,51  | 7898,19  | 0      | 0,019  | 7754,804 | 0     | 0,019 | 9076    | 369    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:34:48