

#133758#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
5374
9007
ТВ7 (АСЦП)
20112081
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,108	0	8,78	0	0	8,687	0	0	24	0	47,6	44,7	0,42	0,3	-
22.05.2025	0,102	0	7,91	0	0	7,827	0	0	24	0	47,5	44,4	0,42	0,3	-
23.05.2025	0,121	0	8,172	0	0	8,086	0	0	24	0	47,5	44	0,42	0,3	-
24.05.2025	0,136	0	8,669	0	0	8,578	0	0	24	0	47,7	44	0,43	0,3	-
25.05.2025	0,133	0	8,275	0	0	8,187	0	0	24	0	47,8	44	0,43	0,3	-
26.05.2025	0,106	0	8,549	0	0	8,459	0	0	24	0	47,9	44,9	0,43	0,3	-
27.05.2025	0,112	0	8,384	0	0	8,295	0	0	24	0	47,9	44,7	0,44	0,3	-
28.05.2025	0,112	0	8,253	0	0	8,164	0	0	24	0	48,1	44,9	0,46	0,3	-
29.05.2025	0,101	0	8,002	0	0	7,916	0	0	24	0	48,1	45	0,46	0,3	-
30.05.2025	0,108	0	8,212	0	0	8,124	0	0	24	0	48,2	45	0,46	0,3	-
31.05.2025	0,11	0	8,674	0	0	8,582	0	0	24	0	47,7	44,7	0,46	0,3	-
01.06.2025	0,226	0	8,332	0	0	8,243	0	0	24	0	48,1	41,6	0,46	0,3	-
02.06.2025	0,114	0	8,375	0	0	8,285	0	0	24	0	48,1	44,9	0,46	0,3	-
03.06.2025	0,109	0	8,25	0	0	8,162	0	0	24	0	48,1	44,9	0,46	0,3	-
04.06.2025	0,108	0	7,751	0	0	7,668	0	0	24	0	47,8	44,4	0,46	0,3	-
05.06.2025	0,104	0	8,516	0	0	8,425	0	0	24	0	47,9	45	0,46	0,3	-
06.06.2025	0,106	0	7,965	0	0	7,88	0	0	24	0	48,2	45	0,46	0,3	-
07.06.2025	0,111	0	8,328	0	0	8,239	0	0	24	0	48,1	44,9	0,46	0,3	-
08.06.2025	0,109	0	7,795	0	0	7,714	0	0	24	0	47,6	44,2	0,46	0,3	-
09.06.2025	0,103	0	8,666	0	0	8,575	0	0	24	0	47,8	44,9	0,46	0,3	-
10.06.2025	0,117	0	8,713	0	0	8,62	0	0	24	0	48	44,8	0,46	0,3	-
11.06.2025	0,105	0	8,552	0	0	8,463	0	0	24	0	47,6	44,7	0,46	0,3	-
12.06.2025	0,151	0	8,52	0	0	8,43	0	0	24	0	47,8	43,5	0,46	0,3	-
13.06.2025	0,134	0	8,498	0	0	8,408	0	0	24	0	47,9	44,1	0,46	0,31	-
14.06.2025	0,126	0	8,156	0	0	8,07	0	0	24	0	47,9	44,1	0,47	0,31	-
15.06.2025	0,117	0	8,081	0	0	7,997	0	0	24	0	47,4	44	0,47	0,31	-
16.06.2025	0,092	0	8,295	0	0	8,209	0	0	24	0	47,3	44,7	0,47	0,31	-
17.06.2025	0,109	0	8,188	0	0	8,101	0	0	24	0	47,8	44,6	0,47	0,31	-
18.06.2025	0,102	0	8,125	0	0	8,04	0	0	24	0	47,8	44,8	0,47	0,31	-
19.06.2025	0,096	0	8,094	0	0	8,008	0	0	24	0	47,8	45	0,47	0,32	-
20.06.2025	0,11	0	8,592	0	0	8,502	0	0	24	0	47,6	44,5	0,47	0,32	-
Итого:	3,598	0	257,672	0	0	254,944	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,859														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	182,51	7898,19	0	0,019	7754,804	0	0,019	9076	369
20.06.2025	186,111	8155,861	0	0,019	8009,751	0	0,019	9820	369

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:30:57