

#142208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
5374
9007
ТВ7 (АССII)
20112081
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,113	0	7,97	0	0	7,887	0	0	24	0	47,4	44	0,47	0,31	-
22.06.2025	0,126	0	7,537	0	0	7,457	0	0	24	0	47,9	43,9	0,47	0,31	-
23.06.2025	0,109	0	7,792	0	0	7,71	0	0	24	0	47,7	44,3	0,47	0,32	-
24.06.2025	0,088	0	7,58	0	0	7,5	0	0	24	0	47,5	44,7	0,47	0,32	-
25.06.2025	0,089	0	8,073	0	0	7,99	0	0	24	0	47,3	44,7	0,47	0,32	-
26.06.2025	0,115	0	8,144	0	0	8,057	0	0	24	0	48,1	44,7	0,47	0,31	-
27.06.2025	0,096	0	7,746	0	0	7,664	0	0	24	0	47,9	44,9	0,47	0,31	-
28.06.2025	0,109	0	8,194	0	0	8,108	0	0	24	0	47,6	44,4	0,47	0,31	-
29.06.2025	0,121	0	7,878	0	0	7,794	0	0	24	0	48	44,3	0,47	0,32	-
30.06.2025	0,122	0	8,044	0	0	7,96	0	0	24	0	47,6	44	0,47	0,31	-
01.07.2025	0,123	0	7,894	0	0	7,811	0	0	24	0	47,7	44	0,47	0,31	-
02.07.2025	0,089	0	8,304	0	0	8,217	0	0	24	0	47,9	45,3	0,47	0,31	-
03.07.2025	0,083	0	7,424	0	0	7,346	0	0	24	0	47,6	45	0,46	0,31	-
04.07.2025	0,109	0	8,092	0	0	8,009	0	0	24	0	47,2	44	0,46	0,31	-
05.07.2025	0,143	0	7,755	0	0	7,674	0	0	24	0	47,8	43,3	0,46	0,31	-
06.07.2025	0,127	0	8,014	0	0	7,929	0	0	24	0	47,9	44,1	0,46	0,31	-
07.07.2025	0,092	0	7,841	0	0	7,758	0	0	24	0	48	45,2	0,46	0,31	-
08.07.2025	0,107	0	7,887	0	0	7,804	0	0	24	0	47,8	44,6	0,46	0,31	-
09.07.2025	0,098	0	7,499	0	0	7,42	0	0	24	0	47,8	44,7	0,46	0,31	-
10.07.2025	0,098	0	7,97	0	0	7,888	0	0	24	0	47,4	44,5	0,46	0,31	-
11.07.2025	0,1	0	7,912	0	0	7,83	0	0	24	0	47,6	44,6	0,46	0,31	-
12.07.2025	0,127	0	7,86	0	0	7,776	0	0	24	0	48,1	44,2	0,46	0,31	-
13.07.2025	0,108	0	7,833	0	0	7,75	0	0	24	0	47,8	44,5	0,46	0,31	-
14.07.2025	0,106	0	8,177	0	0	8,092	0	0	24	0	47,6	44,5	0,46	0,31	-
15.07.2025	0,102	0	7,556	0	0	7,477	0	0	24	0	47,9	44,7	0,46	0,31	-
16.07.2025	0,123	0	7,954	0	0	7,871	0	0	24	0	47,6	43,9	0,47	0,31	-
17.07.2025	0,11	0	8,021	0	0	7,936	0	0	24	0	48	44,7	0,46	0,31	-
18.07.2025	0,088	0	7,889	0	0	7,804	0	0	24	0	48,1	45,4	0,46	0,31	-
19.07.2025	0,123	0	8,202	0	0	8,116	0	0	24	0	47,6	44	0,46	0,31	-
20.07.2025	0,124	0	7,556	0	0	7,476	0	0	24	0	47,8	43,9	0,46	0,31	-
Итого:	3,268	0	236,598	0	0	234,111	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,781														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	186,111	8155,861	0	0,019	8009,751	0	0,019	9820	369
20.07.2025	189,381	8392,463	0	0,019	8243,859	0	0,019	10540	369

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 7:34:26