

#6054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград
Номер абонента 5374
Порядковый номер 9007
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,152	0	13,082	0	0	12,903	0	0	24	9	0	0	54,3	51,5	0,42	0,28	-
22.07.2021	0,157	0	13,165	0	0	12,984	0	0	24	9	0	0	54,4	51,6	0,42	0,28	-
23.07.2021	0,153	0	13,45	0	0	13,265	0	0	24	9	0	0	54,5	51,7	0,42	0,28	-
24.07.2021	0,162	0	13,527	0	0	13,34	0	0	24	9	0	0	54,6	51,7	0,42	0,28	-
25.07.2021	0,145	0	13,181	0	0	12,997	0	0	24	9	0	0	54,8	52,2	0,42	0,28	-
26.07.2021	0,138	0	13,08	0	0	12,899	0	0	24	9	0	0	54,4	51,9	0,42	0,28	-
27.07.2021	0,151	0	13,541	0	0	13,355	0	0	24	9	0	0	54,5	51,8	0,42	0,28	-
28.07.2021	0,133	0	12,885	0	0	12,705	0	0	24	9	0	0	54,9	52,5	0,42	0,28	-
29.07.2021	0,147	0	12,405	0	0	12,233	0	0	24	9	0	0	54,7	51,8	0,42	0,28	-
30.07.2021	0,146	0	12,428	0	0	12,259	0	0	24	9	0	0	54,2	51,4	0,41	0,28	-
31.07.2021	0,141	0	12,67	0	0	12,5	0	0	24	9	0	0	53,8	51,2	0,42	0,28	-
01.08.2021	0,162	0	13,175	0	0	12,993	0	0	24	9	0	0	54,7	51,7	0,42	0,28	-
02.08.2021	0,15	0	13,063	0	0	12,882	0	0	24	9	0	0	54,7	51,9	0,42	0,28	-
03.08.2021	0,156	0	12,585	0	0	12,414	0	0	24	9	0	0	54,1	51,2	0,41	0,27	-
04.08.2021	0,044	0	4,317	0	0	4,265	0	0	24	9	0	0	50,3	48,7	0,18	0,15	-
05.08.2021	0	0	0,54	0	0	0,539	0	0	24	19	0	0	23,1	26,2	0,08	0,07	-
06.08.2021	0	0	0,239	0	0	0,239	0	0	24	43	0	0	21,7	23,3	0,08	0,07	-
07.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	60	0	0	20,1	20,6	0,07	0,07	-
08.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	60	0	0	19,8	19,7	0,05	0,05	-
09.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	60	0	0	20	19,7	0,03	0,02	-
10.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	60	0	0	19,9	19,5	0,05	0,04	-
11.08.2021	0	0	0,169	0	0	0,168	0	0	24	60	0	0	19,2	19,1	0,11	0,11	-
12.08.2021	0	0	0,744	0	0	0,743	0	0	24	68	0	0	19,5	20,1	0,2	0,19	-
13.08.2021	0	0	1,004	0	0	1,003	0	0	24	92	0	0	19,9	20,5	0,17	0,16	-
14.08.2021	0	0	0,871	0	0	0,87	0	0	24	100	0	0	19,6	20,3	0,18	0,17	-
15.08.2021	0	0	0,749	0	0	0,749	0	0	23	118	0	1	19,2	19,8	0,21	0,2	-
16.08.2021	0,001	0	1,905	0	0	1,902	0	0	24	142	0	0	20	19,9	0,2	0,2	-
17.08.2021	0,058	0	29,657	0	0	29,531	0	0	24	162	0	0	30,1	29,6	0,29	0,25	-
18.08.2021	0,151	0	12,594	0	0	12,423	0	0	24	172	0	0	54,2	51,3	0,39	0,26	-
19.08.2021	0,152	0	13,47	0	0	13,289	0	0	24	172	0	0	53,9	51,2	0,4	0,26	-
20.08.2021	0,138	0	12,279	0	0	12,113	0	0	24	172	0	0	54	51,3	0,4	0,27	-
Итого:	2,637	0	260,775	0	0	257,563	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,63																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	194,846	5440,218	0	0,003	5344,259	0	0,003	6529	10
20.08.2021	197,481	5700,99	0	0,003	5601,819	0	0,003	7270	13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2021 8:58:26