

# #6043#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО  
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград  
Номер абонента 5374  
Порядковый номер 9007  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20112081  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	206	0	0	23,7	23,2	0,05	0,05	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	206	0	0	22,4	22,1	0,06	0,05	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	206	0	0	22,7	21,9	0,06	0,05	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	206	0	0	23,3	22,6	0,06	0,06	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	23	206	0	1	23,1	22,6	0,06	0,06	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	206	0	0	23,4	22,6	0,06	0,06	-
27.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	206	0	0	23,1	22,3	0,07	0,06	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	206	0	0	23	22,2	0,07	0,06	-
29.08.2022	0	0	4,515	0	0	4,507	0	0	24	206	0	0	22,6	22,8	0,08	0,07	-
30.08.2022	0,115	0	29,959	0	0	29,634	0	0	24	206	0	0	46,4	45,5	0,34	0,26	-
31.08.2022	0,122	0	16,703	0	0	16,441	0	0	24	206	0	0	58,3	56,5	0,4	0,26	-
01.09.2022	0,16	0	22,16	0	0	21,809	0	0	24	206	0	0	58,6	56,9	0,43	0,27	-
02.09.2022	0,035	0	7,714	0	0	7,613	0	0	24	206	0	0	51,9	51,5	0,23	0,17	-
03.09.2022	0,142	0	28,059	0	0	27,695	0	0	24	207	0	0	52,7	51,5	0,38	0,28	-
04.09.2022	0,153	0	18,728	0	0	18,445	0	0	24	207	0	0	57,2	55,3	0,42	0,3	-
05.09.2022	0,129	0	19,664	0	0	19,356	0	0	24	207	0	0	58,2	56,7	0,43	0,31	-
06.09.2022	0,124	0	19,917	0	0	19,6	0	0	24	207	0	0	58,8	57,4	0,43	0,31	-
07.09.2022	0,113	0	21,919	0	0	21,577	0	0	24	207	0	0	58,2	56,9	0,42	0,28	-
08.09.2022	0,117	0	20,223	0	0	19,901	0	0	24	207	0	0	58,6	57,2	0,41	0,27	-
09.09.2022	0,105	0	20,756	0	0	20,425	0	0	24	207	0	0	58,7	57,5	0,41	0,27	-
10.09.2022	0,124	0	19,993	0	0	19,684	0	0	24	207	0	0	57,7	56,2	0,41	0,26	-
11.09.2022	0,132	0	17,609	0	0	17,338	0	0	24	207	0	0	57,8	56	0,42	0,27	-
12.09.2022	0,121	0	18,122	0	0	17,844	0	0	24	207	0	0	57,6	56	0,42	0,26	-
13.09.2022	0,111	0	17,964	0	0	17,681	0	0	24	207	0	0	58,3	56,9	0,42	0,27	-
14.09.2022	0,176	0	21,649	0	0	21,308	0	0	24	207	0	0	58,3	56,4	0,42	0,27	-
15.09.2022	0,131	0	19,803	0	0	19,49	0	0	24	207	0	0	58,7	57,1	0,42	0,27	-
16.09.2022	0,17	0	19,085	0	0	18,786	0	0	24	207	0	0	58,3	56,2	0,42	0,27	-
17.09.2022	0,111	0	21,11	0	0	20,778	0	0	24	207	0	0	58,5	57,2	0,42	0,27	-
18.09.2022	0,128	0	17,843	0	0	17,569	0	0	24	207	0	0	57,7	56	0,42	0,27	-
19.09.2022	0,109	0	17,775	0	0	17,503	0	0	24	207	0	0	57,4	56	0,42	0,27	-
20.09.2022	0,119	0	19,974	0	0	19,654	0	0	24	207	0	0	58,9	57,5	0,42	0,27	-
Итого:	2,747	0	441,244	0	0	434,638	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,656																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	375,841	12495,231	0	0,016	12280,605	0	0,016	16013	30
20.09.2022	378,588	12936,475	0	0,016	12715,244	0	0,016	16756	31

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2022 10:51:31