

#34635#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград
Номер абонента 5374
Порядковый номер 9007
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,116	0	9,179	0	0	9,06	0	0	24	0	52,6	49,6	0,41	0,27	-
22.08.2023	0,105	0	7,972	0	0	7,874	0	0	24	0	51,5	48,3	0,42	0,27	-
23.08.2023	0,118	0	9,531	0	0	9,407	0	0	24	0	52,9	49,9	0,41	0,27	-
24.08.2023	0,12	0	10,082	0	0	9,952	0	0	24	0	52,6	49,8	0,4	0,27	-
25.08.2023	0,102	0	9,59	0	0	9,471	0	0	24	0	51,5	49	0,4	0,27	-
26.08.2023	0,123	0	9,983	0	0	9,85	0	0	24	0	53,3	50,4	0,41	0,27	-
27.08.2023	0,123	0	9,76	0	0	9,636	0	0	24	0	52,4	49,4	0,41	0,27	-
28.08.2023	0,124	0	9,872	0	0	9,747	0	0	24	0	52,2	49,2	0,42	0,27	-
29.08.2023	0,092	0	6,265	0	0	6,187	0	0	24	0	51,6	48,1	0,42	0,27	-
30.08.2023	0,088	0	9,808	0	0	9,682	0	0	22	2	52,6	50,4	0,42	0,27	-
31.08.2023	0,083	0	10,956	0	0	10,819	0	0	23	1	52,1	50,3	0,42	0,27	-
01.09.2023	0,094	0	9,921	0	0	9,802	0	0	23	1	50,9	48,6	0,42	0,27	-
02.09.2023	0,143	0	10,805	0	0	10,664	0	0	24	0	52,8	49,7	0,42	0,27	-
03.09.2023	0,126	0	10,316	0	0	10,186	0	0	24	0	52	49,1	0,42	0,27	-
04.09.2023	0,104	0	10,466	0	0	10,336	0	0	24	0	51,7	49,4	0,42	0,27	-
05.09.2023	0,114	0	9,529	0	0	9,409	0	0	24	0	52,3	49,4	0,42	0,27	-
06.09.2023	0,097	0	10,933	0	0	10,793	0	0	24	0	52,5	50,4	0,42	0,27	-
07.09.2023	0,104	0	10,54	0	0	10,406	0	0	24	0	52,3	49,9	0,42	0,27	-
08.09.2023	0,095	0	10,054	0	0	9,933	0	0	24	0	51,1	48,8	0,42	0,27	-
09.09.2023	0,12	0	10,493	0	0	10,356	0	0	24	0	53,1	50,4	0,42	0,27	-
10.09.2023	0,11	0	10,158	0	0	10,028	0	0	24	0	52,4	49,8	0,42	0,27	-
11.09.2023	0,093	0	10,066	0	0	9,94	0	0	24	0	51,9	49,7	0,42	0,27	-
12.09.2023	0,087	0	9,186	0	0	9,068	0	0	24	0	52,4	50,1	0,42	0,27	-
13.09.2023	0,083	0	10,675	0	0	10,538	0	0	24	0	52,7	50,8	0,42	0,28	-
14.09.2023	0,087	0	10,393	0	0	10,26	0	0	24	0	52,4	50,4	0,41	0,27	-
15.09.2023	0,087	0	9,803	0	0	9,683	0	0	24	0	51,1	49	0,41	0,27	-
16.09.2023	0,127	0	10,375	0	0	10,24	0	0	24	0	53	50	0,41	0,27	-
17.09.2023	0,13	0	10,066	0	0	9,939	0	0	24	0	52,3	49,2	0,41	0,27	-
18.09.2023	0,09	0	9,897	0	0	9,774	0	0	24	0	51,8	49,6	0,41	0,27	-
19.09.2023	0,077	0	9,266	0	0	9,147	0	0	24	0	52,4	50,4	0,41	0,27	-
20.09.2023	0,081	0	10,092	0	0	9,962	0	0	24	0	52,6	50,7	0,41	0,27	-
Итого:	3,243	0	306,032	0	0	302,149	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,775														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	612,868	24475,128	0	0,019	24017,513	0	0,019	24763	40
20.09.2023	616,113	24781,16	0	0,019	24319,662	0	0,019	25501	46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 14:35:13