

#95053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
Номер абонента 5374
Порядковый номер 9007
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,077	0,001	16,855	0	0	16,786	0	0	24	0	30,2	29,1	0,46	0,28	-
22.08.2024	0,093	0	7,964	0	0	7,883	0	0	24	0	47	44,2	0,48	0,28	-
23.08.2024	0,131	0	7,521	0	0	7,441	0	0	24	0	47,9	43,7	0,45	0,29	-
24.08.2024	0,109	0	7,352	0	0	7,275	0	0	24	0	47,9	44,3	0,45	0,29	-
25.08.2024	0,096	0	7,326	0	0	7,248	0	0	24	0	47,9	44,8	0,45	0,29	-
26.08.2024	0,109	0	7,142	0	0	7,067	0	0	24	0	47,7	44,1	0,44	0,3	-
27.08.2024	0,092	0	7,192	0	0	7,118	0	0	24	0	47,1	44,1	0,43	0,33	-
28.08.2024	0,094	0	7,115	0	0	7,039	0	0	24	0	48,1	44,9	0,43	0,33	-
29.08.2024	0,085	0	6,89	0	0	6,817	0	0	24	0	48	45,1	0,43	0,33	-
30.08.2024	0,075	0	6,957	0	0	6,886	0	0	24	0	47,3	44,7	0,43	0,31	-
31.08.2024	0,16	0	7,42	0	0	7,341	0	0	24	0	48,1	43	0,43	0,29	-
01.09.2024	0,12	0	6,975	0	0	6,901	0	0	24	0	47,8	43,7	0,43	0,29	-
02.09.2024	0,124	0	7,308	0	0	7,23	0	0	24	0	48,1	44	0,43	0,29	-
03.09.2024	0,081	0	7,26	0	0	7,183	0	0	24	0	48	45,3	0,42	0,29	-
04.09.2024	0,098	0	7,023	0	0	6,948	0	0	24	0	48	44,7	0,42	0,29	-
05.09.2024	0,077	0	7,565	0	0	7,486	0	0	24	0	47,8	45,3	0,42	0,29	-
06.09.2024	0,085	0	6,636	0	0	6,566	0	0	24	0	48	44,9	0,43	0,29	-
07.09.2024	0,096	0	7,32	0	0	7,242	0	0	24	0	47,8	44,6	0,43	0,29	-
08.09.2024	0,099	0	7,03	0	0	6,954	0	0	24	0	48,3	44,9	0,43	0,29	-
09.09.2024	0,08	0	7,046	0	0	6,972	0	0	24	0	47,7	45	0,42	0,29	-
10.09.2024	0,069	0	7,103	0	0	7,03	0	0	24	0	47,2	44,9	0,43	0,29	-
11.09.2024	0,085	0	6,9	0	0	6,828	0	0	24	0	47,8	44,9	0,42	0,29	-
12.09.2024	0,076	0	7,522	0	0	7,441	0	0	24	0	48,1	45,6	0,43	0,29	-
13.09.2024	0,085	0	7,032	0	0	6,96	0	0	24	0	47,1	44,3	0,43	0,29	-
14.09.2024	0,088	0	7,094	0	0	7,019	0	0	24	0	47,5	44,6	0,43	0,29	-
15.09.2024	0,095	0	7,293	0	0	7,215	0	0	24	0	48,1	45	0,43	0,29	-
16.09.2024	0,087	0	7,576	0	0	7,495	0	0	24	0	47,9	45,2	0,43	0,29	-
17.09.2024	0,085	0	7,324	0	0	7,246	0	0	24	0	47,9	45,2	0,43	0,29	-
18.09.2024	0,081	0	7,038	0	0	6,964	0	0	24	0	47,7	45	0,43	0,29	-
19.09.2024	0,083	0	7,55	0	0	7,471	0	0	24	0	47,6	45	0,42	0,29	-
20.09.2024	0,087	0	7,318	0	0	7,24	0	0	24	0	48	45,1	0,43	0,29	-
Итого:	2,902	0	233,647	0	0	231,292	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,693														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	11,504	764,527	0	0,008	755,896	0	0,008	2525	368
20.09.2024	14,406	998,177	0	0,008	987,188	0	0,008	3269	368

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 14:45:56