

#148518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
5374
9007
ТВ7 (АСЦП)
20112081
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	17,8	0,03	0,02	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17,5	0,03	0,02	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,2	16,5	0,03	0,02	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,4	15,8	0,03	0,02	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,3	15,3	0,03	0,02	-
26.08.2025	0	0	1,418	0	0	1,417	0	0	24	0	18,9	19,2	0,06	0,06	-
27.08.2025	0,077	0	14,174	0	0	14,124	0	0	24	0	27,8	26,6	0,37	0,29	-
28.08.2025	0,112	0	9,158	0	0	9,064	0	0	24	0	47,1	44,2	0,44	0,29	-
29.08.2025	0,102	0	9,047	0	0	8,953	0	0	24	0	47,4	44,7	0,45	0,29	-
30.08.2025	0,123	0	8,325	0	0	8,239	0	0	24	0	47,5	44	0,45	0,29	-
31.08.2025	0,13	0	8,807	0	0	8,716	0	0	24	0	47,3	43,8	0,45	0,29	-
01.09.2025	0,139	0	8,39	0	0	8,302	0	0	24	0	47,6	43,7	0,45	0,29	-
02.09.2025	0,09	0	7,686	0	0	7,606	0	0	24	0	47,2	44,4	0,44	0,29	-
03.09.2025	0,111	0	8,642	0	0	8,553	0	0	24	0	47	44	0,44	0,29	-
04.09.2025	0,104	0	8,609	0	0	8,518	0	0	24	0	47,8	44,9	0,44	0,29	-
05.09.2025	0,086	0	7,799	0	0	7,718	0	0	24	0	47,6	44,9	0,45	0,29	-
06.09.2025	0,101	0	8,359	0	0	8,272	0	0	24	0	47,5	44,7	0,45	0,29	-
07.09.2025	0,094	0	8,327	0	0	8,239	0	0	24	0	47,8	45,1	0,45	0,29	-
08.09.2025	0,107	0	8,346	0	0	8,259	0	0	24	0	47,6	44,5	0,44	0,29	-
09.09.2025	0,09	0	8,089	0	0	8,004	0	0	24	0	47,7	45,1	0,44	0,29	-
10.09.2025	0,161	0	8,053	0	0	7,969	0	0	24	0	47,4	42,6	0,44	0,29	-
11.09.2025	0,183	0	8,368	0	0	8,281	0	0	24	0	47,4	42,2	0,43	0,29	-
12.09.2025	0,095	0	7,917	0	0	7,834	0	0	24	0	47,5	44,6	0,44	0,29	-
13.09.2025	0,104	0	8,33	0	0	8,244	0	0	24	0	47,1	44,1	0,44	0,29	-
14.09.2025	0,084	0	7,896	0	0	7,813	0	0	24	0	47,5	45	0,44	0,29	-
15.09.2025	0,092	0	8,347	0	0	8,261	0	0	24	0	47,1	44,5	0,43	0,29	-
16.09.2025	0,09	0	8,278	0	0	8,192	0	0	24	0	47,3	44,7	0,43	0,29	-
17.09.2025	0,095	0	7,8	0	0	7,718	0	0	24	0	47,6	44,7	0,43	0,29	-
18.09.2025	0,087	0	8,156	0	0	8,072	0	0	24	0	47,1	44,6	0,44	0,29	-
19.09.2025	0,125	0	7,852	0	0	7,77	0	0	24	0	47,4	43,6	0,43	0,29	-
20.09.2025	0,163	0	8,33	0	0	8,243	0	0	24	0	47,3	42,7	0,44	0,29	-
Итого:	2,745	0	214,503	0	0	212,381	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,656														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	191,979	8577,457	0	0,019	8426,908	0	0,019	11284	369
20.09.2025	194,725	8791,958	0	0,019	8639,291	0	0,019	12028	369

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 9:32:55