

#6061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Стройинвестрегион-Калининград, ООО  
Адрес потребителя Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград  
Номер абонента 5374  
Порядковый номер 9007  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20112081  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	0,114	0	23,058	0	0	22,697	0	0	24	207	0	0	58,4	57,2	0,41	0,27	-
22.09.2022	0,116	0	20,361	0	0	20,038	0	0	24	207	0	0	58,6	57,2	0,41	0,27	-
23.09.2022	0,119	0	21,197	0	0	20,859	0	0	24	207	0	0	58,8	57,5	0,42	0,27	-
24.09.2022	0,108	0	20,73	0	0	20,404	0	0	24	207	0	0	58,2	57	0,42	0,27	-
25.09.2022	0,125	0	17,494	0	0	17,226	0	0	24	207	0	0	57,5	55,8	0,42	0,27	-
26.09.2022	0,108	0	16,981	0	0	16,726	0	0	24	207	0	0	57,1	55,6	0,42	0,27	-
27.09.2022	0,146	0	19,301	0	0	18,994	0	0	24	207	0	0	58,7	56,9	0,42	0,27	-
28.09.2022	0,094	0	22,699	0	0	22,347	0	0	24	207	0	0	58	57	0,4	0,27	-
29.09.2022	0,118	0	24,926	0	0	24,53	0	0	24	207	0	0	58,7	57,5	0,42	0,27	-
30.09.2022	0,116	0	18,811	0	0	18,514	0	0	24	207	0	0	58,5	57	0,43	0,27	-
01.10.2022	0,149	0	19,089	0	0	18,789	0	0	24	207	0	0	58,3	56,4	0,43	0,27	-
02.10.2022	0,112	0	17,059	0	0	16,802	0	0	24	207	0	0	56,9	55,3	0,41	0,27	-
03.10.2022	0,31	0	21,142	0	0	20,807	0	0	24	207	0	0	58,5	55	0,44	0,27	-
04.10.2022	0,324	0	13,49	0	0	13,287	0	0	24	207	0	0	56,8	51,7	0,35	0,22	-
05.10.2022	0,205	0	18,808	0	0	18,602	0	0	24	207	0	0	48	45,9	0,27	0,2	-
06.10.2022	0,479	0	24,277	0	0	23,916	0	0	24	207	0	0	56,8	52,1	0,47	0,29	-
07.10.2022	0,485	0	19,253	0	0	18,946	0	0	24	207	0	0	58,7	52,6	0,47	0,3	-
08.10.2022	0,49	0	18,876	0	0	18,576	0	0	24	207	0	0	58,8	52,6	0,47	0,3	-
09.10.2022	0,489	0	16,531	0	0	16,278	0	0	24	207	0	0	57,7	50,5	0,47	0,3	-
10.10.2022	0,502	0	18,102	0	0	17,818	0	0	24	207	0	0	58,4	51,7	0,46	0,3	-
11.10.2022	0,499	0	17,687	0	0	17,404	0	0	24	207	0	0	58,9	52,1	0,47	0,3	-
12.10.2022	0,469	0	19,731	0	0	19,421	0	0	24	207	0	0	58,3	52,6	0,47	0,3	-
13.10.2022	0,475	0	18,576	0	0	18,278	0	0	24	207	0	0	58,9	52,8	0,48	0,3	-
14.10.2022	0,479	0	18,68	0	0	18,384	0	0	24	207	0	0	58,7	52,5	0,48	0,3	-
15.10.2022	0,491	0	19,486	0	0	19,184	0	0	24	207	0	0	57,9	51,9	0,48	0,3	-
16.10.2022	0,479	0	17,319	0	0	17,054	0	0	24	207	0	0	57,6	51	0,49	0,3	-
17.10.2022	0,478	0	17,917	0	0	17,641	0	0	24	207	0	0	57,9	51,5	0,48	0,3	-
18.10.2022	0,497	0	19,23	0	0	18,92	0	0	24	207	0	0	59,3	53,1	0,48	0,3	-
19.10.2022	0,574	0	19,819	0	0	19,507	0	0	24	207	0	0	58,4	51,4	0,47	0,3	-
20.10.2022	0,537	0	19,24	0	0	18,934	0	0	24	207	0	0	58,7	52	0,47	0,3	-
Итого:	9,687	0	579,87	0	0	570,883	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,314																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2022	378,588	12936,475	0	0,016	12715,244	0	0,016	16756	31
20.10.2022	388,272	13516,343	0	0,016	13286,127	0	0,016	17476	31

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2022 15:22:36