#125664#

Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Печатная 23-29, Калининград
Абонентский номер 6954

Заводской номер счётчика 20112414	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2067,972	1915,968	152.004	36.306

Подпись исполнителя _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯП
«28» 04 2025

#125663# Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 6954
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112414
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	6,612	0	131,701	0	0	128,353	0	0	24	2	0	0	75,5	63,2	0,02	0,1
25.03.2025	5,5	6,566	0	133,075	0	0	129,682	0	0	24	2	0	0	75,5	63,4	0,02	0,15
26.03.2025	4,4	6,118	0	130,149	0	0	126,836	0	0	24	2	0	0	75,6	64	0,02	0,1
27.03.2025	6,9	6,662	0	140,315	0	0	136,726	0	0	24	2	0	0	75,7	64	0,02	0,13
28.03.2025	5,7	5,608	0	128,467	0	0,004	125,17	0	0,004	24	2	0	0	75,9	65,1	0,02	0,22
29.03.2025	8,9	5,026	0,001	122,097	0	0	118,986	0	0	24	2	0	0	75,6	65,4	0,02	0,22
30.03.2025	9,9	6,113	0	140,07	0	0	136,502	0	0	24	2	0	0	75,5	64,8	0,02	0,12
31.03.2025	6,8	6,016	0	135,747	0	0	132,287	0	0	24	2	0	0	75,6	64,7	0,02	0,08
01.04.2025	5,9	6,139	0	134,509	0	0	131,086	0	0	24	2	0	0	75,5	64,3	0,02	0,05
02.04.2025	-	5,57	0	133,984	0	0,005	130,563	0	0,005	24	2	0	0	75,6	65,4	0,02	0,11
03.04.2025	-	4,966	0,001	129,819	0	0,017	126,499	0	0,017	24	2	0	0	75,7	66,3	0,02	0,16
04.04.2025	-	5,3	0,004	131,134	0	0	127,793	0	0	24	2	0	0	75,6	65,7	0,02	0,08
05.04.2025	-	7,005	0	154,393	0	0	150,452	0	0	24	2	0	0	75,6	64,5	0,02	0,04
06.04.2025	-	6,696	0	139,779	0	0	136,2	0	0	24	2	0	0	75,7	63,9	0,05	0,05
07.04.2025	-	6,973	0	153,87	0	0	149,939	0	0	21	2	0	3	75,7	64,6	0,02	0,02
08.04.2025	-	6,555	0	151,607	0	0	147,734	0	0	24	2	0	0	75,7	65,1	0,02	0,03
09.04.2025	-	6,594	0	151,458	0	0	147,578	0	0	24	2	0	0	75,8	65,1	0,02	0,03
10.04.2025	-	7,089	0	165,421	0	0	161,247	0	0	24	2	0	0	75,1	64,6	0,02	0,03
11.04.2025	-	6,72	0	170,449	0	0,006	166,284	0	0,006	24	2	0	0	73,8	64,1	0,02	0,03
12.04.2025	-	6,418	0,001	180,285	0	0	175,883	0	0	24	2	0	0	73,8	65,1	0,02	0,03
13.04.2025	-	5,276	0	169,946	0	0	165,8	0	0	24	2	0	0	73,8	66,2	0,02	0,03
14.04.2025	-	5,064	0	181,11	0	0	176,677	0	0	24	2	0	0	73,8	67	0,02	0,03
15.04.2025	-	3,4	0	174,641	0	0	170,404	0	0	24	2	0	0	73,5	68,7	0,02	0,04
16.04.2025	-	1,806	0	177,238	0	0	172,997	0	0	24	2	0	0	72,9	70,4	0,02	0,04
17.04.2025	-	1,938	0	190,384	0	0	185,921	0	0	24	2	0	0	72,1	69,7	0,01	0,03
18.04.2025	-	1,596	0	178,729	0	0	174,593	0	0	24	2	0	0	71,6	69,4	0,01	0,03
19.04.2025	-	1,628	0	169,825	0	0	165,908	0	0	24	2	0	0	71,5	69,1	0,01	0,03
20.04.2025	-	1,679	0	191,425	0	0	186,982	0	0	24	2	0	0	71,7	69,6	0,02	0,03
21.04.2025	-	1,607	0	184,38	0	0	180,09	0	0	24	2	0	0	71,7	69,6	0,02	0,03
22.04.2025	-	1,656	0	194,462	0	0	189,973	0	0	24	2	0	0	71,5	69,4	0,01	0,03
23.04.2025	-	1,607	0	188,541	0	0	184,166	0	0	24	2	0	0	71,7	69,6	0,01	0,03
Итого:	6,9	152,003	0,007	4859,01	0	0,032	4739,311	0	0,032	741	62	0	3	74,33	66,19	0,02	0,07

Общее время работы системы 744 час.
Период нормальной работы системы 741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1915,968	38068,789	0	1,385	37246,266	0	1,358	4649	20
23.04.2025	2067,972	42927,799	0	1,417	41985,577	0	1,389	5390	23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____