

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/01/24г.-22/02/24г.

Абонент:1812 года 67А, Договор N:3210  
 Адрес: ООО Коваль Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max = 6.00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч  
 тхв: не исп.

Серийный номер 20112257, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x3D7D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.24 23	78.15	58.60	19.54	0.50	0.30 <	28.970	28.193	2.316	24	0	*
22.01.24 23	74.50	56.58	17.93	0.50	0.30 <	29.236	28.516	2.149	24	0	*
23.01.24 23	71.17	54.53	16.64	0.50	0.30 <	29.027	28.370	1.985	24	0	*
24.01.24 23	70.34	53.85	16.49	0.50	0.30 <	28.360	27.731	1.922	24	0	*
25.01.24 23	70.20	53.42	16.79	0.49	0.30 <	27.740	27.128	1.914	24	0	*
26.01.24 23	73.79	55.77	18.02	0.50	0.30 <	28.329	27.645	2.094	24	0	*
27.01.24 23	73.08	55.70	17.38	0.50	0.30 <	29.018	28.329	2.070	24	0	*
28.01.24 23	72.47	55.39	17.08	0.50	0.30 <	29.178	28.495	2.046	24	0	*
29.01.24 23	72.90	55.51	17.39	0.50	0.30 <	28.936	28.250	2.065	24	0	*
30.01.24 23	72.32	55.08	17.23	0.50	0.30 <	28.693	28.022	2.030	24	0	*
31.01.24 23	71.10	54.25	16.85	0.49	0.30 <	28.288	27.648	1.958	24	0	*
01.02.24 23	71.19	54.02	17.17	0.49	0.30 <	27.675	27.048	1.952	24	0	*
02.02.24 23	71.70	54.46	17.25	0.49	0.30 <	27.949	27.308	1.980	24	0	*
03.02.24 23	70.68	54.45	16.23	0.50	0.30 <	29.083	28.431	1.939	24	0	*
04.02.24 23	69.78	53.45	16.33	0.49	0.30 <	27.992	27.379	1.879	24	0	*
05.02.24 23	67.95	51.62	16.33	0.46	0.30 <	26.280	25.730	1.765	24	0	*
06.02.24 23	73.04	55.43	17.61	0.49	0.30 <	28.112	27.445	2.031	24	0	*
07.02.24 23	72.55	55.03	17.52	0.49	0.30 <	28.107	27.447	2.021	24	0	*
08.02.24 23	76.17	57.40	18.77	0.50	0.30 <	28.611	27.878	2.199	24	0	*
09.02.24 23	76.84	57.75	19.08	0.50	0.30 <	28.556	27.814	2.231	24	0	*
10.02.24 23	76.34	57.62	18.71	0.50	0.30 <	28.753	28.013	2.203	24	0	*
11.02.24 23	74.25	56.44	17.81	0.50	0.30 <	28.749	28.046	2.100	24	0	*
12.02.24 23	69.51	53.06	16.45	0.49	0.30 <	27.673	27.071	1.872	24	0	*
13.02.24 23	70.19	53.76	16.43	0.50	0.30 <	28.343	27.716	1.914	24	0	*
14.02.24 23	70.22	54.19	16.03	0.50	0.30 <	29.177	28.531	1.923	24	0	*
15.02.24 23	70.40	54.58	15.82	0.50	0.30 <	29.688	29.028	1.930	24	0	*
16.02.24 23	70.35	54.99	15.36	0.50	0.30 <	30.305	29.632	1.914	24	0	*
17.02.24 23	70.48	54.31	16.17	0.48	0.30 <	28.076	27.451	1.866	24	0	*
18.02.24 23	71.87	54.17	17.70	0.47	0.30 <	26.646	26.031	1.936	24	0	*
19.02.24 23	73.80	55.48	18.32	0.48	0.30 <	27.185	26.527	2.042	24	0	*
20.02.24 23	72.82	54.98	17.84	0.48	0.30 <	27.496	26.845	2.013	24	0	*
21.02.24 23	70.23	53.40	16.83	0.48	0.30 <	27.395	26.789	1.895	24	0	*
22.02.24 23	70.42	53.92	16.50	0.49	0.30 <	27.980	27.358	1.897	24	0	*
Итого/Средн	72.16	54.96	17.20	0.49	0.30	935.605	913.842	66.052	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.01.24 23	15704.893	15323.886	1349.456	27872	121
22.02.24 23	16640.498	16237.729	1415.509	28664	121
Итого	935.605	913.842	66.052	792	0

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



*Доверено с сайта*