#73464#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/24г.-20/03/24г.

Абонент:1812 года 67А
Адрес: ООО Коваль
Договор N:3210 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
tхв: не исп.

Серийный номер 20112257, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x3D7D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.24 23	70.23	53.40	16.83	4.91	3.10 <	27.395	26.789	0.453	24	0	*
22.02.24 23	70.42	53.92	16.50	4.97	3.10 <	27.980	27.358	0.453	24	0	*
23.02.24 23	70.47	54.64	15.83	5.05	3.10 <	29.272	28.619	0.455	24	0	*
24.02.24 23	70.02	53.93	16.09	4.98	3.10 <	28.401	27.776	0.449	24	0	*
25.02.24 23	70.32	54.13	16.18	4.98	3.10 <	28.332	27.703	0.450	24	0	*
26.02.24 23	70.17	54.26	15.91	5.02	3.10 <	27.611 !	27.001 !	0.431	23	1	*
27.02.24 23	70.20	54.29	15.91	5.00 <	3.10 <	25.323 !	24.765 !	0.396	21	3	*
28.02.24 23	69.63	53.22	16.41	4.76 <	3.10 <	5.796 !	5.670 !	0.093	5	19	*
29.02.24 23	69.66	53.22	16.44	4.94	3.10 <	26.564 !	25.984 !	0.429	23	1	*
01.03.24 23	70.34	54.43	15.91	5.07	3.10 <	29.486	28.831	0.461	24	0	*
02.03.24 23	70.49	54.60	15.88	5.08	3.10 <	29.689	29.027	0.463	24	0	*
03.03.24 23	68.70	53.07	15.63	4.99	3.10 <	28.330	27.727	0.435	24	0	*
04.03.24 23	69.63	53.17	16.46	4.96	3.10 <	27.514	26.915	0.445	24	0	*
05.03.24 23	69.16	52.53	16.63	4.96	3.10 <	26.879	26.300	0.439	24	0	*
06.03.24 23	70.76	53.82	16.95	5.09	3.10 <	28.315	27.681	0.471	24	0	*
07.03.24 23	73.46	55.56	17.91	5.09	3.10 <	28.662	27.973	0.503	24	0	*
08.03.24 23	73.44	55.41	18.03	5.07	3.10 <	28.317	27.638	0.500	24	0	*
09.03.24 23	75.32	56.57	18.75	5.08	3.10 <	28.556	27.838	0.524	24	0	*
10.03.24 23	74.05	55.61	18.44	5.05	3.10 <	28.182	27.495	0.509	24	0	*
11.03.24 23	71.90	54.39	17.51	5.03	3.10 <	28.029	27.382	0.481	24	0	*
12.03.24 23	70.55	53.23	17.32	5.01	3.10 <	27.619	27.003	0.469	24	0	*
13.03.24 23	70.63	53.98	16.65	5.09	3.10 <	28.807	28.163	0.471	24	0	*
14.03.24 23	70.31	54.30	16.01	5.16	3.10 <	29.807	29.147	0.469	24	0	*
15.03.24 23	69.89	54.43	15.46	5.20	3.10 <	30.205	29.543	0.459	24	0	*
16.03.24 23	70.32	54.80	15.52	5.22	3.10 <	30.032	29.368	0.458	24	0	*
17.03.24 23	71.07	54.45	16.63	5.08	3.10 <	27.989	27.355	0.457	24	0	*
18.03.24 23	73.10	55.30	17.80	5.09	3.10 <	28.231	27.559	0.492	24	0	*
19.03.24 23	72.70	55.11	17.59	5.13	3.10 <	28.606	27.933	0.493	24	0	*
20.03.24 23	71.84	54.56	17.28	5.09	3.10 <	28.442	27.786	0.482	24	0	*
Итого/Средн	**71.04**	**54.33**	**16.71**	**5.04**	**3.10**	**798.373**	**780.328**	**13.089**	**672**	**24**	

+разор = 13.56 Гкал

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.02.24 23	16585.123	16183.581	337.183	28616	121
20.03.24 23	17383.496	16963.909	350.271	29288	145
Итого	**798.373**	**780.328**	**13.089**	**672**	**24**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Общество с огранич. ответственностью ОГРН 1053903... «ШЕЛЕН-Сервис» ИНН 3907045691 Калининград Российская Ф. Для отчетов

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 22 » 03 20 24