

#296663#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Коваль, ООО
Адрес потребителя 1812 года 67А, Калининград
Номер абонента 800
Порядковый номер 9027
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112257
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,787	0	25,528	0	0	24,938	0	0	24	0	0	0	71,9	54,8	0,49	0,45	-
22.03.2026	1,778	0	26,491	0	0	25,88	0	0	24	0	0	0	71,9	55,5	0,49	0,46	-
23.03.2026	1,65	0	22,916	0	0	22,386	0	0	24	0	0	0	71,9	54,3	0,47	0,44	-
24.03.2026	0,356	0	4,645	0	0	4,538	0	0	24	0	0	0	72	53,3	0,41	0,4	-
25.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,8	20,6	0,4	0,39	-
26.03.2026	1,786	0	26,843	0	0	26,223	0	0	24	0	0	0	71,9	55,6	0,51	0,47	-
27.03.2026	1,841	0	28,973	0	0	28,3	0	0	24	0	0	0	72,1	56,6	0,52	0,48	-
28.03.2026	1,838	0	30,01	0	0	29,314	0	0	24	0	0	0	72,1	57,1	0,53	0,48	-
29.03.2026	1,797	0	29,735	0	0	29,042	0	0	24	0	0	0	72,2	57,5	0,53	0,48	-
30.03.2026	0,693	0	11,685	0	0	11,409	0	0	24	0	0	0	72,7	58,3	0,26	0,24	-
31.03.2026	1,317	0	14,098	0	0	13,78	0	0	22	0	0	2	71	48,2	0,42	0,4	-
01.04.2026	0,783	0	10,212	0	0	9,973	0	0	24	0	0	0	72,2	53,4	0,21	0,2	-
02.04.2026	0,319	0	4,907	0	0	4,796	0	0	24	0	0	0	71,4	55,5	0,11	0,1	-
03.04.2026	1,688	0	23,832	0	0	23,281	0	0	24	0	0	0	71,8	54,5	0,46	0,42	-
04.04.2026	1,343	0	17,591	0	0	17,187	0	0	24	0	0	0	71,7	53	0,37	0,35	-
05.04.2026	0,948	0	10,932	0	0	10,684	0	0	24	0	0	0	71,2	50	0,28	0,26	-
06.04.2026	1,562	0	22,361	0	0	21,846	0	0	24	0	0	0	71,8	54,8	0,43	0,4	-
07.04.2026	1,799	0	28,365	0	0	27,706	0	0	24	0	0	0	72,2	56,7	0,51	0,46	-
08.04.2026	1,779	0	28,124	0	0	27,475	0	0	24	0	0	0	71,9	56,5	0,51	0,47	-
09.04.2026	1,56	0	25,982	0	0	25,402	0	0	24	0	0	0	70,5	55,9	0,48	0,44	-
10.04.2026	1,67	0	29,199	0	0	28,525	0	0	24	0	0	0	71,9	57,9	0,51	0,46	-
11.04.2026	1,666	0	29,414	0	0	28,727	0	0	24	0	0	0	72,4	58,5	0,51	0,47	-
12.04.2026	1,656	0	29,685	0	0	28,99	0	0	24	0	0	0	72,5	58,8	0,52	0,47	-
13.04.2026	1,199	0	19,196	0	0	18,752	0	0	24	0	0	0	72	56,8	0,36	0,33	-
14.04.2026	0,934	0	13,708	0	0	13,385	0	0	24	0	0	0	72,7	56	0,28	0,26	-
15.04.2026	0,84	0	12,46	0	0	12,174	0	0	24	0	0	0	71,6	55,1	0,25	0,23	-
16.04.2026	1,581	0	26,087	0	0	25,481	0	0	24	0	0	0	72	57,2	0,48	0,45	-
17.04.2026	0,157	0	2,623	0	0	2,562	0	0	24	0	0	0	71,9	57,3	0,06	0,06	-
18.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	20,9	20,5	0,02	0,01	-
19.04.2026	1,356	0	20,448	0	0	19,974	0	0	24	0	0	0	71,9	55,7	0,39	0,36	-
20.04.2026	1,578	0	25,894	0	0	25,298	0	0	24	0	0	0	71,8	56,9	0,49	0,45	-
Итого:	39,261	0	601,944	0	0	588,028	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,377																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	749,231	10109,294	0	0	9861,11	0	0	13335	552
20.04.2026	788,49	10711,237	0	0	10449,136	0	0	14077	554

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 10:08:55