

#97053#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент:1812 года 67А

Адрес: ООО Коваль

Договор N:3210

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 20112257, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х3D7D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	21.88	21.09	0.80	0.19	0.06	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.09.24 23	21.72	20.93	0.79	0.19	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.09.24 23	21.58	20.79	0.79	0.18	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.09.24 23	21.86	20.97	0.89	0.18	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.09.24 23	21.74	20.98	0.76	0.18	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.09.24 23	21.87	20.94	0.93	0.17	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.09.24 23	21.33	20.72	0.61	0.17	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.09.24 23	20.64	20.10	0.54	0.16	0.04	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.09.24 23	19.99	19.27	0.72	0.15	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.09.24 23	20.18	19.67	0.51	0.15	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.10.24 23	70.19	49.60	20.60	0.19	0.10	4.071	3.981	0.343	24	0	
02.10.24 23	71.59	53.63	17.95	0.41	0.39	23.017	22.489	1.692	24	0	
03.10.24 23	70.73	50.88	19.85	0.40	0.39	20.897	20.429	1.698	24	0	
04.10.24 23	70.91	51.40	19.50	0.40	0.39	21.280	20.800	1.699	24	0	
05.10.24 23	71.47	52.19	19.28	0.40	0.39	21.733	21.235	1.715	24	0	
06.10.24 23	71.43	52.28	19.16	0.40	0.39	21.642	21.147	1.697	24	0	
07.10.24 23	70.62	52.73	17.88	0.41	0.40	23.638	23.109	1.731	24	0	
08.10.24 23	70.13	54.92	15.20	0.48	0.44	29.691	29.037	1.850	24	0	
09.10.24 23	70.47	55.52	14.96	0.49	0.46	30.313	29.638	1.857	24	0	
10.10.24 23	71.10	56.27	14.83	0.49	0.46	30.326	29.642	1.842	24	0	
11.10.24 23	70.47	55.06	15.41	0.48	0.45	28.855	28.213	1.822	24	0	
12.10.24 23	70.16	53.99	16.17	0.47	0.44	27.438	26.832	1.818	24	0	
13.10.24 23	70.21	53.60	16.60	0.46	0.44	26.832	26.239	1.825	24	0	
14.10.24 23	70.62	54.60	16.02	0.47	0.45	27.814	27.193	1.825	24	0	
15.10.24 23	70.69	54.60	16.09	0.47	0.45	27.419	26.805	1.807	24	0	
16.10.24 23	70.27	53.80	16.47	0.47	0.44	26.412	25.826	1.783	24	0	
17.10.24 23	70.37	53.74	16.63	0.47	0.44	26.371	25.784	1.797	24	0	
18.10.24 23	70.51	54.16	16.35	0.47	0.45	27.080	26.475	1.814	24	0	
19.10.24 23	70.90	54.53	16.37	0.48	0.45	27.361	26.745	1.834	24	0	
20.10.24 23	70.61	54.35	16.26	0.48	0.45	27.001	26.398	1.798	24	0	
Итого/Средн	70.67	53.92	16.75	0.35	0.29	499.189	488.017	34.250	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	0.000	0.000	0.000	272	511
20.10.24 23	499.189	488.017	34.250	992	511
Итого	499.189	488.017	34.250	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____



[Handwritten signature]