

#6003#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Коваль, ООО
Адрес потребителя 1812 года 67А, Калининград
Номер абонента 800
Порядковый номер 9027
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112257
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2021 | 1,461 | 0 | 20,829 | 0 | 0 | 20,344 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 55,1 | 0,43 | 0,42 | - |
| 22.10.2021 | 1,722 | 0 | 19,917 | 0 | 0 | 19,452 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 51,2 | 0,43 | 0,41 | - |
| 23.10.2021 | 1,63 | 0 | 19,285 | 0 | 0 | 18,843 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,6 | 51 | 0,42 | 0,41 | - |
| 24.10.2021 | 1,394 | 0 | 19,245 | 0 | 0 | 18,799 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,9 | 54,2 | 0,42 | 0,41 | - |
| 25.10.2021 | 1,691 | 0 | 19,659 | 0 | 0 | 19,203 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72 | 51 | 0,43 | 0,41 | - |
| 26.10.2021 | 1,762 | 0 | 20,397 | 0 | 0 | 19,919 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,4 | 51,3 | 0,43 | 0,42 | - |
| 27.10.2021 | 1,506 | 0 | 20,81 | 0 | 0 | 20,324 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 54,6 | 0,43 | 0,42 | - |
| 28.10.2021 | 1,651 | 0 | 20,864 | 0 | 0 | 20,38 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 52,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 29.10.2021 | 1,7 | 0 | 20,462 | 0 | 0 | 19,987 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 51,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 30.10.2021 | 1,716 | 0 | 20,445 | 0 | 0 | 19,966 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,5 | 52 | 0,43 | 0,41 | - |
| 31.10.2021 | 1,719 | 0 | 20,609 | 0 | 0 | 20,128 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 52 | 0,43 | 0,42 | - |
| 01.11.2021 | 1,629 | 0 | 20,32 | 0 | 0 | 19,846 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 52,5 | 0,43 | 0,42 | - |
| 02.11.2021 | 1,597 | 0 | 19,924 | 0 | 0 | 19,46 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 52,5 | 0,43 | 0,42 | - |
| 03.11.2021 | 1,608 | 0 | 20,328 | 0 | 0 | 19,851 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,4 | 53,1 | 0,43 | 0,42 | - |
| 04.11.2021 | 1,716 | 0 | 19,984 | 0 | 0 | 19,518 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 51,2 | 0,43 | 0,42 | - |
| 05.11.2021 | 1,664 | 0 | 20,057 | 0 | 0 | 19,591 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 51,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 06.11.2021 | 1,778 | 0 | 20,129 | 0 | 0 | 19,66 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 50,7 | 0,43 | 0,42 | - |
| 07.11.2021 | 1,805 | 0 | 19,934 | 0 | 0 | 19,469 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 50,2 | 0,43 | 0,41 | - |
| 08.11.2021 | 1,771 | 0 | 19,559 | 0 | 0 | 19,107 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72 | 49,8 | 0,43 | 0,41 | - |
| 09.11.2021 | 1,796 | 0 | 18,548 | 0 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 73,7 | 50 | 0,43 | 0,41 | - |
| 10.11.2021 | 1,843 | 0 | 19,604 | 0 | 0 | 19,14 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,8 | 49,8 | 0,43 | 0,42 | - |
| 11.11.2021 | 1,819 | 0 | 19,743 | 0 | 0 | 19,28 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,4 | 49,9 | 0,43 | 0,42 | 6 |
| 12.11.2021 | 1,806 | 0 | 19,797 | 0 | 0 | 19,335 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 50 | 0,43 | 0,42 | - |
| 13.11.2021 | 1,817 | 0 | 19,136 | 0 | 0 | 18,679 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 73,1 | 49,9 | 0,43 | 0,41 | - |
| 14.11.2021 | 1,754 | 0 | 19,333 | 0 | 0 | 18,882 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 50,1 | 0,43 | 0,42 | - |
| 15.11.2021 | 1,835 | 0 | 19,112 | 0 | 0 | 18,664 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,4 | 48,9 | 0,43 | 0,41 | - |
| 16.11.2021 | 1,817 | 0 | 19,323 | 0 | 0 | 18,872 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,3 | 49,3 | 0,43 | 0,42 | - |
| 17.11.2021 | 1,771 | 0 | 19,362 | 0 | 0 | 18,914 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72 | 49,6 | 0,43 | 0,42 | - |
| 18.11.2021 | 1,584 | 0 | 19,268 | 0 | 0 | 18,821 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72 | 51,9 | 0,43 | 0,42 | - |
| 19.11.2021 | 1,817 | 0 | 20,169 | 0 | 0 | 19,699 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 50,2 | 0,44 | 0,42 | 5 |
| 20.11.2021 | 1,756 | 0 | 20,159 | 0 | 0 | 19,69 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,2 | 50,9 | 0,44 | 0,42 | - |
| Итого: | 52,935 | 0 | 616,311 | 0 | 0 | 601,923 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,643 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2021 | 381,615 | 4630,393 | 0 | 0 | 4514,942 | 0 | 0 | 8252 | 13 |
| 20.11.2021 | 434,551 | 5246,705 | 0 | 0 | 5116,864 | 0 | 0 | 8996 | 13 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2021 17:12:13