

#6001#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Коваль, ООО
Адрес потребителя 1812 года 67А, Калининград
Номер абонента 800
Порядковый номер 9027
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112257
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.12.2021 | 2,579 | 0 | 23,975 | 0 | 0 | 23,216 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 85,9 | 59,4 | 0,46 | 0,44 | - |
| 22.12.2021 | 2,388 | 0 | 23,604 | 0 | 0 | 22,84 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 87 | 62,1 | 0,46 | 0,44 | - |
| 23.12.2021 | 2,394 | 0 | 23,936 | 0 | 0 | 23,19 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 85,1 | 60,5 | 0,46 | 0,44 | - |
| 24.12.2021 | 2,524 | 0 | 23,972 | 0 | 0 | 23,227 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 85 | 59,1 | 0,46 | 0,44 | - |
| 25.12.2021 | 2,299 | 0 | 23,625 | 0 | 0 | 22,889 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 85 | 61,1 | 0,46 | 0,44 | - |
| 26.12.2021 | 2,504 | 0 | 24,114 | 0 | 0 | 23,373 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 84,4 | 58,9 | 0,46 | 0,44 | - |
| 27.12.2021 | 2,496 | 0 | 22,716 | 0 | 0 | 22,007 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 85,2 | 58,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 28.12.2021 | 2,463 | 0 | 21,72 | 0 | 0 | 21,053 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 84,3 | 56,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 29.12.2021 | 2,307 | 0 | 22,014 | 0 | 0 | 21,391 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 80,6 | 54,9 | 0,44 | 0,43 | - |
| 30.12.2021 | 2,118 | 0 | 22,403 | 0 | 0 | 21,829 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 76,1 | 53 | 0,45 | 0,43 | - |
| 31.12.2021 | 1,945 | 0 | 24,021 | 0 | 0 | 23,47 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,6 | 51,8 | 0,46 | 0,44 | - |
| 01.01.2022 | 1,952 | 0 | 24,343 | 0 | 0 | 23,783 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,7 | 52,1 | 0,46 | 0,44 | - |
| 02.01.2022 | 1,934 | 0 | 23,892 | 0 | 0 | 23,343 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,8 | 52 | 0,46 | 0,43 | - |
| 03.01.2022 | 1,919 | 0 | 24,248 | 0 | 0 | 23,689 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,8 | 52,5 | 0,46 | 0,44 | - |
| 04.01.2022 | 1,907 | 0 | 24,163 | 0 | 0 | 23,607 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,7 | 52,4 | 0,46 | 0,44 | - |
| 05.01.2022 | 1,877 | 0 | 22,977 | 0 | 0 | 22,449 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,7 | 51,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 06.01.2022 | 1,944 | 0 | 22,457 | 0 | 0 | 21,921 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 73,2 | 52 | 0,45 | 0,43 | - |
| 07.01.2022 | 2,077 | 0 | 22,729 | 0 | 0 | 22,154 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 75,5 | 53,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 08.01.2022 | 1,935 | 0 | 21,25 | 0 | 0 | 20,71 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 75,9 | 53,6 | 0,46 | 0,43 | - |
| 09.01.2022 | 2,167 | 0 | 23,254 | 0 | 0 | 22,644 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 77,2 | 54,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 10.01.2022 | 2,283 | 0 | 23,349 | 0 | 0 | 22,699 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 79,8 | 55,8 | 0,46 | 0,44 | - |
| 11.01.2022 | 2,242 | 0 | 23,654 | 0 | 0 | 23,011 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 78,7 | 55,5 | 0,46 | 0,44 | - |
| 12.01.2022 | 2,199 | 0 | 23,16 | 0 | 0 | 22,542 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 77,9 | 54,7 | 0,46 | 0,43 | - |
| 13.01.2022 | 2,03 | 0 | 24,007 | 0 | 0 | 23,425 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 73,8 | 53,1 | 0,46 | 0,44 | - |
| 14.01.2022 | 1,829 | 0 | 23,45 | 0 | 0 | 22,938 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,6 | 50,6 | 0,46 | 0,44 | - |
| 15.01.2022 | 1,832 | 0 | 22,643 | 0 | 0 | 22,145 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,9 | 50,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 16.01.2022 | 2,005 | 0 | 22,968 | 0 | 0 | 22,419 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 73,3 | 51,9 | 0,46 | 0,43 | - |
| 17.01.2022 | 1,974 | 0 | 23,346 | 0 | 0 | 22,8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,5 | 51,8 | 0,46 | 0,44 | - |
| 18.01.2022 | 1,947 | 0 | 22,844 | 0 | 0 | 22,314 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,1 | 51,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 19.01.2022 | 1,931 | 0 | 22,982 | 0 | 0 | 22,451 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 71,9 | 51,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 20.01.2022 | 1,96 | 0 | 22,479 | 0 | 0 | 21,947 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 72,8 | 51,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| Итого: | 65,961 | 0 | 720,295 | 0 | 0 | 701,476 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,755 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.12.2021 | 498,058 | 5890,855 | 0 | 0 | 5743,614 | 0 | 0 | 9716 | 13 |
| 20.01.2022 | 564,02 | 6611,147 | 0 | 0 | 6445,088 | 0 | 0 | 10458 | 15 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2022 17:13:03