

#296662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Ленинский пр-т 39-45, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 9192  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20129741  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,666	0	33,87	0	0	33,092	0	0	24	4	0	0	71,6	45,1	0,33	0,3	-
20.03.2026	3,67	0	32,755	0	0	32	0	0	24	4	0	0	71,7	44,3	0,41	0,35	-
21.03.2026	3,589	0	31,992	0	0	31,247	0	0	24	4	0	0	72,1	44,7	0,36	0,27	-
22.03.2026	3,438	0	30,222	0	0	29,524	0	0	24	4	0	0	71,8	44	0,36	0,26	-
23.03.2026	3,001	0	24,65	0	0	24,08	0	0	24	4	0	0	71,9	42,2	0,38	0,26	-
24.03.2026	2,909	0	23,692	0	0	23,146	0	0	24	4	0	0	71,7	41,7	0,37	0,26	-
25.03.2026	2,547	0	19,274	0	0	18,829	0	0	24	4	0	0	71,8	39,6	0,39	0,26	-
26.03.2026	3,391	0	28,999	0	0	28,33	0	0	24	4	0	0	71,7	43,1	0,36	0,26	-
27.03.2026	3,651	0	32,299	0	0	31,546	0	0	24	4	0	0	72,1	44,4	0,37	0,26	-
28.03.2026	3,666	0	32,957	0	0	32,191	0	0	24	4	0	0	72	44,8	0,34	0,25	-
29.03.2026	3,318	0	27,59	0	0	26,949	0	0	24	4	0	0	72,1	42,7	0,35	0,25	-
30.03.2026	3,27	0	27,38	0	0	26,743	0	0	24	4	0	0	72,1	42,9	0,35	0,26	-
31.03.2026	3,478	0	29,674	0	0	28,984	0	0	24	4	0	0	72	43,4	0,34	0,26	-
01.04.2026	3,674	0	32,707	0	0	31,953	0	0	24	4	0	0	71,7	44,3	0,34	0,26	-
02.04.2026	3,611	0	32,653	0	0	31,911	0	0	24	4	0	0	71,2	44,2	0,42	0,38	-
03.04.2026	3,62	0	33,44	0	0	32,685	0	0	24	4	0	0	71	44,6	0,4	0,35	-
04.04.2026	3,48	0	30,013	0	0	29,316	0	0	24	4	0	0	72	43,7	0,34	0,26	-
05.04.2026	2,963	0	24,315	0	0	23,753	0	0	24	4	0	0	71,8	42,1	0,35	0,26	-
06.04.2026	3,348	0	27,867	0	0	27,218	0	0	24	4	0	0	72	42,7	0,35	0,26	-
07.04.2026	3,594	0	31,18	0	0	30,463	0	0	24	4	0	0	71,6	43,5	0,32	0,25	-
08.04.2026	3,882	0	34,014	0	0	33,214	0	0	24	4	0	0	72,6	44,7	0,34	0,26	-
09.04.2026	3,97	0	35,529	0	0	34,694	0	0	24	4	0	0	72,5	45,2	0,34	0,27	-
10.04.2026	3,756	0	32,728	0	0	31,962	0	0	24	4	0	0	72,3	44,3	0,35	0,26	-
11.04.2026	3,38	0	28,636	0	0	27,973	0	0	24	4	0	0	71,9	43	0,35	0,26	-
12.04.2026	3,031	0	24,983	0	0	24,405	0	0	24	4	0	0	71,8	42,1	0,35	0,25	-
13.04.2026	3,018	0	24,983	0	0	24,412	0	0	24	4	0	0	71,5	41,9	0,36	0,26	-
14.04.2026	2,662	0	20,939	0	0	20,457	0	0	24	4	0	0	71,7	40,6	0,35	0,25	-
15.04.2026	2,813	0	21,958	0	0	21,452	0	0	24	4	0	0	71,7	40,4	0,34	0,24	-
16.04.2026	3,248	0	27,512	0	0	26,874	0	0	24	4	0	0	71,9	43,1	0,35	0,26	-
17.04.2026	3,064	0	26,362	0	0	25,751	0	0	24	4	0	0	71,9	43,5	0,35	0,26	-
18.04.2026	2,85	0	22,976	0	0	22,44	0	0	22	4	0	2	72,1	41,8	0,35	0,25	-
Итого:	103,558	0	888,149	0	0	867,594	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,734																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1637,814	14759,852	0	0	14386,908	0	0	14997	496
18.04.2026	1741,373	15647,998	0	0	15254,501	0	0	15739	498

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:56:45