

#129155#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Ленинский пр-т 39-45, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 20129741	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	823,801	803,855	19.946	4.764

Подпись исполнителя



#129154#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 9192
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20129741
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	T _{min}	T _{max}	dT _{tn} , ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	2,66	0	24,534	0	0	24,028	0	0	24	3	0	0	67,6	41,1	0,42	0,36
25.04.2025	-	3,271	0	32,8	0	0	32,11	0	0	24	3	0	0	68,3	44	0,42	0,36
26.04.2025	-	3,523	0	36,347	0	0	35,574	0	0	24	3	0	0	68,6	44,9	0,43	0,35
27.04.2025	-	3,383	0	34,282	0	0	33,556	0	0	24	3	0	0	68,4	44,4	0,43	0,35
28.04.2025	-	2,841	0	28,045	0	0	27,46	0	0	24	3	0	0	68	43,3	0,43	0,36
29.04.2025	-	2,438	0	22,035	0	0	21,587	0	0	24	3	0	0	67	40	0,43	0,36
30.04.2025	-	1,83	0	17,307	0	0	16,951	0	0	24	3	0	0	67,5	41,7	0,44	0,35
01.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	23,6	23,3	0,47	0,35
02.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	22,6	22,3	0,47	0,35
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	22,1	21,8	0,45	0,34
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	21,7	21,4	0,46	0,35
05.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	21,1	20,7	0,46	0,35
06.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	20,5	20,1	0,45	0,36
07.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	20,1	19,7	0,46	0,36
08.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	19,9	19,5	0,46	0,36
09.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	19,9	19,5	0,46	0,36
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	19,5	19,1	0,46	0,36
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	19,3	19	0,46	0,36
12.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	19,1	18,8	0,46	0,36
13.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	19,2	18,9	0,45	0,36
14.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	19,3	19	0,44	0,36
15.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	19,1	18,8	0,44	0,36
16.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	18,7	18,3	0,44	0,36
17.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	18,7	18,3	0,44	0,36
18.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	18,8	18,4	0,44	0,36
19.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	18,9	18,5	0,44	0,36
20.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	18,9	18,5	0,44	0,37
Итого:	-	19,946	0	195,35	0	0	191,266	0	0	648	81	0	0	32,46	25,68	0,45	0,36

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	803,855	7316,412	0	0	7142,977	0	0	7107	490
20.05.2025	823,801	7511,762	0	0	7334,241	0	0	7755	490

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения