

#98892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ленинский пр-т 39-45, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9192
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20129741
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 09.10.2024 | 1,903 | 0 | 18,163 | 0 | 0 | 17,765 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,8 | 44,3 | 0,4 | 0,13 | - |
| 10.10.2024 | 4,806 | 0 | 43,873 | 0 | 0 | 42,909 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,9 | 43,2 | 0,37 | 0,24 | - |
| 11.10.2024 | 4,076 | 0 | 33,805 | 0 | 0 | 33,064 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,7 | 40,3 | 0,36 | 0,24 | - |
| 12.10.2024 | 3,75 | 0 | 32,546 | 0 | 0 | 31,844 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,2 | 41,1 | 0,36 | 0,25 | - |
| 13.10.2024 | 3,319 | 0 | 27,969 | 0 | 0 | 27,358 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,6 | 40,7 | 0,36 | 0,25 | - |
| 14.10.2024 | 4,868 | 0 | 71,023 | 0 | 0 | 69,443 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 70,3 | 53,6 | 0,36 | 0,25 | - |
| 15.10.2024 | 6,107 | 0 | 97,293 | 0 | 0 | 95,152 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,9 | 54,6 | 0,36 | 0,26 | - |
| 16.10.2024 | 4,754 | 0 | 48,054 | 0 | 0 | 47,017 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,1 | 45 | 0,35 | 0,26 | - |
| 17.10.2024 | 4,62 | 0 | 43,11 | 0 | 0 | 42,164 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,7 | 43,6 | 0,36 | 0,27 | - |
| 18.10.2024 | 4,453 | 0 | 41,522 | 0 | 0 | 40,625 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,2 | 43,1 | 0,36 | 0,26 | - |
| 19.10.2024 | 4,427 | 0 | 39,985 | 0 | 0 | 39,106 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,8 | 42,8 | 0,36 | 0,26 | - |
| 20.10.2024 | 4,201 | 0 | 36,979 | 0 | 0 | 36,17 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,5 | 41,8 | 0,36 | 0,26 | - |
| 21.10.2024 | 4,131 | 0 | 36,312 | 0 | 0 | 35,523 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,4 | 41,6 | 0,37 | 0,26 | - |
| 22.10.2024 | 4,13 | 0 | 36,692 | 0 | 0 | 35,884 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,9 | 42,4 | 0,37 | 0,26 | - |
| 23.10.2024 | 3,776 | 0 | 31,385 | 0 | 0 | 30,696 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 69,8 | 40,4 | 0,35 | 0,24 | - |
| Итого: | 63,321 | 0 | 638,711 | 0 | 0 | 624,72 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,124 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 360
Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 08.10.2024 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 2383 | 486 |
| 23.10.2024 | 63,322 | 638,712 | 0 | 0 | 624,723 | 0 | 0 | 2743 | 486 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 10:46:07