

#75508#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Вагнера 24, Калининград
3598
8239
ТВ7 (АСЦП)
18058626
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	4,105	0	36,872	36,009	0	36,095	35,73	0	24	0	68,2	41	0,36	0,26	-
22.02.2024	3,897	0	34,171	33,308	0	33,458	33,063	0	24	0	67,9	40,1	0,37	0,26	-
23.02.2024	3,172	0	28,806	28,034	0	28,232	27,837	0	24	0	66,2	39,3	0,37	0,25	-
24.02.2024	3,475	0	33,729	32,893	0	33,053	32,635	0	24	0	66,4	41,3	0,36	0,25	-
25.02.2024	3,315	0	33,488	32,634	0	32,811	32,362	0	24	0	66,6	42,5	0,36	0,25	-
26.02.2024	3,636	0	32,716	31,634	0	32,057	31,411	0	24	0	66,5	39,4	0,37	0,25	-
27.02.2024	3,734	0	34,347	33,255	0	33,668	33,018	0	24	0	65,9	39,5	0,36	0,25	-
28.02.2024	3,816	0	35,767	34,715	0	35,06	34,461	0	24	0	65,9	40	0,36	0,25	-
29.02.2024	4,172	0	39,338	38,278	0	38,527	37,974	0	24	0	67,4	41,5	0,36	0,25	-
01.03.2024	3,44	0	29,914	28,917	0	29,318	28,725	0	24	0	66,1	38,1	0,38	0,25	-
02.03.2024	3,034	0	29,191	28,362	0	28,622	28,155	0	24	0	65,4	40,1	0,37	0,25	-
03.03.2024	3,166	0	31,304	30,436	0	30,686	30,2	0	24	0	65,7	41,1	0,37	0,25	-
04.03.2024	4,322	0	41,889	40,709	0	41,031	40,374	0	24	0	67,2	42,1	0,36	0,25	-
05.03.2024	4,393	0	41,535	40,43	0	40,653	40,089	0	24	0	68,5	42,7	0,35	0,25	-
06.03.2024	4,526	0	42,246	41,154	0	41,334	40,8	0	24	0	69,1	43	0,36	0,25	-
07.03.2024	4,792	0	40,99	39,97	0	40,027	39,61	0	24	0	72,5	44	0,36	0,25	-
08.03.2024	4,591	0	43,368	42,382	0	42,364	41,964	0	24	0	71,9	46	0,36	0,25	-
09.03.2024	4,753	0	43,687	42,666	0	42,631	42,227	0	24	0	73,6	47	0,36	0,25	-
10.03.2024	4,424	0	43,7	42,696	0	42,666	42,238	0	24	0	72,6	47,9	0,36	0,25	-
11.03.2024	4,577	0	41,005	39,802	0	40,082	39,45	0	24	0	70,7	43,5	0,36	0,26	-
12.03.2024	4,502	0	41,975	40,827	0	41,07	40,476	0	24	0	69,2	43	0,36	0,26	-
13.03.2024	4,092	0	37,268	36,19	0	36,497	35,916	0	24	0	67,5	40,7	0,36	0,25	-
14.03.2024	3,541	0	31,334	30,341	0	30,712	30,137	0	24	0	66,1	38,6	0,37	0,25	-
15.03.2024	3,296	0	28,212	27,289	0	27,657	27,118	0	24	0	65,7	37,3	0,38	0,25	-
16.03.2024	2,818	0	26,839	26,08	0	26,315	25,891	0	24	0	65,4	39,9	0,38	0,25	-
17.03.2024	4,07	0	41,987	41,015	0	41,089	40,628	0	24	0	68,8	45,1	0,36	0,25	-
18.03.2024	4,687	0	41,268	40,059	0	40,325	39,705	0	24	0	71,4	43,7	0,36	0,25	-
19.03.2024	4,683	0	41,494	40,356	0	40,552	39,999	0	24	0	71	43,5	0,36	0,25	-
20.03.2024	4,331	0	37,789	36,691	0	36,959	36,393	0	24	0	69,7	41,8	0,37	0,25	-
Итого:	115,36	0	1066,229	1037,132	0	1043,551	1028,586	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,553														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2024	1554,69	15776,295	15481,74	0	15432,038	15332,303	0	13141	290
20.03.2024	1670,05	16842,524	16518,873	0	16475,591	16360,886	0	13837	290

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2024 7:51:49