

# #83904#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Вагнера 24, Калининград  
Номер абонента 3598  
Порядковый номер 8239  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18058626  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	3,805	0	37,674	35,36	0	36,877	35,046	0	24	0	68,4	43,8	0,35	0,24	3,6
22.04.2024	4,516	0	42,294	39,483	0	41,382	39,142	0	24	0	69,1	43	0,34	0,24	3,7
23.04.2024	4,255	0	37,324	34,693	0	36,506	34,41	0	24	0	69,8	42	0,34	0,25	3,1
24.04.2024	3,866	0	33,473	30,967	0	32,762	30,733	0	24	0	68,5	40,4	0,35	0,25	2,9
25.04.2024	3,538	0	30,306	27,875	0	29,682	27,684	0	24	0	67,3	38,9	0,35	0,25	4,9
26.04.2024	3,484	0	30,534	28,156	0	29,927	27,968	0	24	0	66,1	38,3	0,36	0,25	6,4
27.04.2024	3,137	0	25,721	23,67	0	25,216	23,535	0	24	0	65,6	35,9	0,37	0,23	7,8
28.04.2024	1,708	0	17,025	16,132	0	16,7	16,01	0	24	0	64,7	40,3	0,38	0,22	12,1
29.04.2024	1,666	0	15,778	15,041	0	15,467	14,929	0	24	0	65,8	40,1	0,39	0,22	14,6
30.04.2024	1,018	0	11,273	10,892	0	11,057	10,797	0	24	0	64,7	42,8	0,4	0,22	16,9
01.05.2024	1,067	0	11,502	11,127	0	11,276	11,029	0	24	0	65,6	43,1	0,37	0,21	16,1
02.05.2024	1,405	0	15,13	14,547	0	14,863	14,441	0	24	0	61,8	39,3	0,25	0,14	-
03.05.2024	1,294	0	11,858	11,427	0	11,619	11,34	0	24	0	66,1	39,6	0,23	0,12	-
04.05.2024	0,115	0	10,453	10,474	0	10,292	10,328	0	24	0	57,4	54,8	0,23	0,12	-
05.05.2024	0,114	0	8,764	8,748	0	8,628	8,626	0	24	0	57,7	54,6	0,23	0,12	-
06.05.2024	0,375	0	10,452	10,271	0	10,296	10,157	0	24	0	56,6	47,9	0,35	0,25	-
07.05.2024	0,6	0	10,438	10,21	0	10,27	10,109	0	24	0	59	45	0,44	0,34	-
08.05.2024	0,558	0	10,858	10,682	0	10,685	10,573	0	24	0	58,7	46,2	0,44	0,34	-
09.05.2024	0,135	0	9,497	9,478	0	9,35	9,349	0	24	0	57,7	54,2	0,44	0,34	-
10.05.2024	0,135	0	9,405	9,364	0	9,26	9,236	0	24	0	57,7	54,2	0,44	0,34	-
11.05.2024	0,128	0	9,766	9,712	0	9,616	9,579	0	24	0	57,7	54,5	0,44	0,34	-
12.05.2024	0,127	0	9,819	9,759	0	9,669	9,624	0	24	0	57,6	54,5	0,44	0,34	-
13.05.2024	0,559	0	10,934	10,694	0	10,761	10,585	0	24	0	58,5	46,2	0,44	0,34	-
14.05.2024	0,562	0	10,867	10,679	0	10,694	10,57	0	24	0	58,7	46,2	0,44	0,34	-
15.05.2024	0,582	0	11,155	10,99	0	10,978	10,88	0	24	0	58,5	45,9	0,44	0,34	-
16.05.2024	0,635	0	11,088	10,916	0	10,911	10,81	0	24	0	58,8	45	0,44	0,34	-
17.05.2024	0,497	0	10,413	10,288	0	10,25	10,181	0	24	0	58,4	46,9	0,44	0,34	-
18.05.2024	0,127	0	8,914	8,903	0	8,777	8,781	0	24	0	57,7	54,3	0,44	0,34	-
19.05.2024	0,118	0	9,106	9,076	0	8,967	8,95	0	24	0	57,7	54,5	0,43	0,34	-
20.05.2024	0,526	0	10,086	9,908	0	9,925	9,808	0	24	0	58,8	46,1	0,43	0,34	-
Итого:	40,652	0	491,907	469,522	0	482,663	465,21	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,71														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	1762,206	17708,247	17357,394	0	17324,282	17193,32	0	14581	290
20.05.2024	1802,861	18200,15	17826,916	0	17806,945	17658,53	0	15301	290

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2024 10:03:39