

#133756#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Вагнера 24, Калининград
3598
8239
ТВ7 (АСЦП)
18058626
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	2,105	0	17,872	17,048	0	17,537	16,954	0	24	0	64,1	35,4	0,41	0,37	-
22.05.2025	2,261	0	18,911	18,33	0	18,554	18,231	0	24	0	64,4	35,3	0,41	0,37	-
23.05.2025	2,305	0	19,61	19,196	0	19,239	19,089	0	24	0	64,4	35,7	0,41	0,37	-
24.05.2025	1,934	0	17,721	17,478	0	17,389	17,369	0	24	0	64	37,5	0,41	0,37	-
25.05.2025	1,412	0	14,665	14,541	0	14,397	14,435	0	24	0	63,1	39,7	0,41	0,37	-
26.05.2025	1,987	0	17,131	16,826	0	16,813	16,734	0	24	0	63,7	35,5	0,41	0,37	-
27.05.2025	1,76	0	16,374	16,25	0	16,074	16,149	0	24	0	63,3	37,1	0,42	0,38	-
28.05.2025	1,165	0	11,797	11,818	0	11,586	11,738	0	24	0	62,3	38,3	0,43	0,38	-
29.05.2025	0,478	0	8,508	8,658	0	8,377	8,578	0	24	0	57,5	43,9	0,41	0,36	-
30.05.2025	0,504	0	7,752	7,884	0	7,626	7,812	0	24	0	59,5	43,7	0,44	0,38	-
31.05.2025	0,148	0	9,628	9,979	0	9,482	9,846	0	24	0	57,3	53,6	0,43	0,38	-
01.06.2025	0,148	0	7,226	7,476	0	7,113	7,377	0	24	0	58,2	53,2	0,43	0,38	-
02.06.2025	0,508	0	8,553	8,701	0	8,415	8,618	0	24	0	59,2	44,7	0,43	0,38	-
03.06.2025	0,522	0	9,776	10,006	0	9,621	9,907	0	24	0	58,6	45,6	0,43	0,38	-
04.06.2025	0,53	0	9,78	10,001	0	9,624	9,902	0	24	0	58,7	45,6	0,43	0,38	-
05.06.2025	0,453	0	9,445	9,682	0	9,296	9,582	0	24	0	58,5	46,8	0,43	0,38	-
06.06.2025	0,484	0	9,417	9,659	0	9,269	9,562	0	24	0	58,6	46,1	0,44	0,38	-
07.06.2025	0,129	0	8,524	8,859	0	8,393	8,738	0	24	0	57,8	54,1	0,44	0,38	-
08.06.2025	0,126	0	8,77	9,087	0	8,635	8,963	0	24	0	57,8	54,3	0,44	0,38	-
09.06.2025	0,443	0	9,79	10,022	0	9,635	9,916	0	24	0	58,4	47,4	0,43	0,38	-
10.06.2025	0,502	0	10,262	10,507	0	10,101	10,399	0	24	0	58,5	46,6	0,43	0,38	-
11.06.2025	0,536	0	10,604	10,851	0	10,437	10,741	0	24	0	58,5	46,2	0,43	0,38	-
12.06.2025	0,18	0	9,759	10,089	0	9,609	9,957	0	24	0	57,7	53,2	0,43	0,38	-
13.06.2025	0,184	0	9,243	9,536	0	9,1	9,412	0	24	0	57,8	53	0,43	0,38	-
14.06.2025	0,179	0	9,027	9,312	0	8,888	9,19	0	24	0	57,8	53	0,44	0,39	-
15.06.2025	0,17	0	9,037	9,321	0	8,898	9,197	0	24	0	57,9	53,3	0,44	0,39	-
16.06.2025	0,468	0	9,864	10,094	0	9,709	9,988	0	24	0	58,5	47	0,44	0,39	-
17.06.2025	0,473	0	9,81	10,086	0	9,654	9,98	0	24	0	58,7	47	0,44	0,39	-
18.06.2025	0,454	0	9,771	10,069	0	9,618	9,963	0	24	0	58,5	47,2	0,44	0,39	-
19.06.2025	0,459	0	11,79	12,149	0	11,609	12,015	0	24	0	57,8	48,3	0,44	0,39	-
20.06.2025	0,426	0	9,729	10,031	0	9,577	9,923	0	24	0	58,4	47,8	0,44	0,39	-
Итого:	23,433	0	350,146	353,546	0	344,275	350,265	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,597														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2665,681	27139,437	26513,291	0	26558,906	26264,729	0	24061	290
20.06.2025	2689,114	27489,581	26866,839	0	26903,179	26614,993	0	24805	290

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 8:16:50