

# #5963#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Вагнера 24, Калининград  
Номер абонента 3598  
Порядковый номер 8239  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18058626  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,521	0	8,339	8,33	0	8,204	8,254	0	24	0	59,1	43,9	0,43	0,32	-
22.06.2022	0,576	0	8,474	8,462	0	8,336	8,388	0	24	0	59,2	42,8	0,43	0,32	-
23.06.2022	0,057	0	7,352	7,412	0	7,265	7,332	0	24	0	49,8	47,9	0,32	0,29	-
24.06.2022	0,432	0	8,398	8,584	0	8,266	8,498	0	24	0	58,4	45,9	0,43	0,32	-
25.06.2022	0,111	0	6,551	6,812	0	6,45	6,721	0	24	0	57,7	53,6	0,44	0,33	-
26.06.2022	0,109	0	6,559	6,678	0	6,458	6,588	0	24	0	57,7	53,6	0,44	0,33	-
27.06.2022	0,384	0	8,134	8,146	0	8,007	8,062	0	24	0	58,3	46,8	0,41	0,32	-
28.06.2022	0,446	0	7,833	7,821	0	7,709	7,746	0	24	0	58,8	45	0,44	0,33	-
29.06.2022	0,5	0	8,019	8,002	0	7,89	7,928	0	24	0	59,1	44	0,44	0,34	-
30.06.2022	0,461	0	8,01	7,998	0	7,881	7,921	0	24	0	58,8	44,9	0,43	0,34	-
01.07.2022	0,314	0	7,484	7,494	0	7,367	7,413	0	24	0	58,2	48	0,43	0,34	-
02.07.2022	0,108	0	7,106	7,138	0	6,998	7,042	0	24	0	57,5	53,9	0,43	0,34	-
03.07.2022	0,113	0	6,957	6,989	0	6,85	6,895	0	24	0	57,6	53,7	0,43	0,34	-
04.07.2022	0,415	0	7,834	7,833	0	7,711	7,756	0	24	0	58,6	45,7	0,43	0,34	-
05.07.2022	0,443	0	8,062	8,057	0	7,933	7,977	0	24	0	58,8	45,4	0,43	0,34	-
06.07.2022	0,471	0	8,146	8,139	0	8,016	8,063	0	24	0	58,7	44,7	0,43	0,34	-
07.07.2022	0,542	0	8,758	8,743	0	8,617	8,663	0	24	0	59	44	0,43	0,34	-
08.07.2022	0,393	0	8,565	8,569	0	8,431	8,479	0	24	0	58,3	47,2	0,43	0,34	-
09.07.2022	0,121	0	8,02	8,052	0	7,898	7,944	0	24	0	57,4	53,8	0,42	0,34	-
10.07.2022	0,111	0	8,057	8,092	0	7,934	7,981	0	24	0	57,4	54,1	0,42	0,34	-
11.07.2022	0,064	0	6,813	6,892	0	6,729	6,815	0	24	0	50,9	48,6	0,23	0,21	-
12.07.2022	0,452	0	9,948	10,118	0	9,792	10,011	0	24	0	58,1	47,1	0,43	0,34	-
13.07.2022	0,503	0	9,299	9,455	0	9,152	9,363	0	24	0	58,5	45,4	0,44	0,34	-
14.07.2022	0,395	0	9,042	9,179	0	8,9	9,08	0	24	0	58,2	47,6	0,44	0,34	-
15.07.2022	0,391	0	9,097	9,153	0	8,956	9,055	0	24	0	58	47,6	0,44	0,34	-
16.07.2022	0,114	0	8,247	8,3	0	8,121	8,187	0	24	0	57,4	54	0,43	0,34	-
17.07.2022	0,116	0	8,114	8,156	0	7,99	8,046	0	24	0	57,4	53,9	0,43	0,34	-
18.07.2022	0,473	0	9,591	9,593	0	9,441	9,496	0	24	0	58,2	46,3	0,43	0,34	-
19.07.2022	0,465	0	9,371	9,371	0	9,225	9,277	0	24	0	58,2	46,2	0,44	0,34	-
20.07.2022	0,499	0	10,639	10,642	0	10,474	10,532	0	24	0	58,1	46,7	0,44	0,34	-
Итого:	10,1	0	246,819	248,21	0	243,001	245,513	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,412														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	3709,737	38551,046	37932,147	0	37714,441	37561,162	0	33057	964
20.07.2022	3719,838	38797,863	38180,36	0	37957,443	37806,676	0	33777	964

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2022 14:39:47