

#142206#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Вагнера 24, Калининград
3598
8239
ТВ7 (АСЦП)
18058626
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,165	0	8,465	8,785	0	8,335	8,67	0	24	0	57,8	53,1	0,44	0,39	-
22.06.2025	0,142	0	8,476	8,788	0	8,345	8,671	0	24	0	57,8	53,8	0,44	0,39	-
23.06.2025	0,413	0	9,099	9,389	0	8,955	9,289	0	24	0	58,5	47,5	0,44	0,39	-
24.06.2025	0,436	0	9,538	9,852	0	9,388	9,748	0	24	0	58,4	47,3	0,44	0,39	-
25.06.2025	0,383	0	9,146	9,462	0	9,002	9,358	0	24	0	58,4	48,2	0,44	0,39	-
26.06.2025	0,436	0	9,561	9,884	0	9,41	9,779	0	24	0	58,6	47,5	0,44	0,39	-
27.06.2025	0,422	0	9,245	9,559	0	9,099	9,457	0	24	0	58,5	47,4	0,44	0,39	-
28.06.2025	0,117	0	8,667	8,999	0	8,534	8,875	0	24	0	57,8	54,5	0,44	0,39	-
29.06.2025	0,118	0	8,471	8,788	0	8,34	8,667	0	24	0	57,8	54,4	0,44	0,39	-
30.06.2025	0,402	0	9,373	9,676	0	9,225	9,57	0	24	0	58,5	48,1	0,44	0,39	-
01.07.2025	0,403	0	9,507	9,803	0	9,357	9,696	0	24	0	58,4	48,1	0,44	0,39	-
02.07.2025	0,372	0	9,59	9,905	0	9,44	9,794	0	24	0	58,1	48,7	0,44	0,39	-
03.07.2025	0,342	0	9,357	9,673	0	9,211	9,564	0	24	0	58	49,2	0,44	0,39	-
04.07.2025	0,339	0	9,555	9,882	0	9,406	9,768	0	24	0	58,1	49,5	0,44	0,39	-
05.07.2025	0,118	0	8,784	9,111	0	8,649	8,985	0	24	0	57,7	54,4	0,44	0,39	-
06.07.2025	0,116	0	8,74	9,057	0	8,606	8,932	0	24	0	57,7	54,5	0,44	0,39	-
07.07.2025	0,322	0	8,865	9,147	0	8,727	9,043	0	24	0	58,1	49,3	0,44	0,39	-
08.07.2025	0,339	0	9,135	9,439	0	8,993	9,333	0	24	0	58,1	49,1	0,44	0,39	-
09.07.2025	0,31	0	8,964	9,271	0	8,825	9,164	0	24	0	58	49,6	0,44	0,39	-
10.07.2025	0,355	0	9,31	9,623	0	9,165	9,515	0	24	0	58,2	48,9	0,44	0,39	-
11.07.2025	0,347	0	9,102	9,413	0	8,96	9,306	0	24	0	58,2	49	0,44	0,38	-
12.07.2025	0,132	0	8,722	9,043	0	8,587	8,92	0	24	0	57,7	54	0,44	0,38	-
13.07.2025	0,127	0	8,648	8,96	0	8,516	8,837	0	24	0	57,7	54,1	0,44	0,38	-
14.07.2025	0,346	0	9,066	9,361	0	8,925	9,257	0	24	0	58,1	48,8	0,44	0,39	-
15.07.2025	0,345	0	9,016	9,318	0	8,875	9,213	0	24	0	58,2	48,9	0,44	0,38	-
16.07.2025	0,35	0	8,591	8,674	0	8,457	8,579	0	24	0	58,1	48,2	0,44	0,38	-
17.07.2025	0,375	0	9,326	9,635	0	9,181	9,529	0	24	0	58,1	48,4	0,44	0,38	-
18.07.2025	0,384	0	9,479	9,8	0	9,331	9,691	0	24	0	58,2	48,4	0,44	0,39	-
19.07.2025	0,133	0	8,487	8,802	0	8,357	8,683	0	24	0	57,6	53,8	0,44	0,39	-
20.07.2025	0,13	0	8,606	8,919	0	8,475	8,799	0	24	0	57,6	54	0,44	0,39	-
Итого:	8,719	0	270,891	280,018	0	266,676	276,692	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,082														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2689,114	27489,581	26866,839	0	26903,179	26614,993	0	24805	290
20.07.2025	2697,833	27760,474	27146,854	0	27169,857	26891,685	0	25525	290

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:37:00