

#92711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Вагнера 24, Калининград
Номер абонента 3598
Порядковый номер 8239
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18058626
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,112	0	7,43	7,411	0	7,316	7,31	0	24	0	57,8	54,2	0,45	0,34	-
22.07.2024	0,306	0	7,93	7,877	0	7,805	7,788	0	24	0	58,3	48,9	0,45	0,34	-
23.07.2024	0,356	0	8,226	8,174	0	8,097	8,085	0	24	0	58,5	48	0,45	0,34	-
24.07.2024	0,381	0	8,283	8,238	0	8,152	8,15	0	24	0	58,6	47,4	0,45	0,34	-
25.07.2024	0,347	0	8,099	8,062	0	7,971	7,974	0	24	0	58,5	48,1	0,45	0,34	-
26.07.2024	0,377	0	8,422	8,382	0	8,289	8,292	0	24	0	58,5	47,7	0,45	0,34	-
27.07.2024	0,117	0	7,627	7,617	0	7,51	7,514	0	24	0	57,7	54	0,45	0,34	-
28.07.2024	0,11	0	7,944	7,928	0	7,822	7,819	0	24	0	57,7	54,4	0,44	0,34	-
29.07.2024	0,395	0	8,819	8,762	0	8,68	8,668	0	24	0	58,5	47,6	0,44	0,34	-
30.07.2024	0,462	0	9,167	9,106	0	9,022	9,014	0	24	0	58,6	46,4	0,44	0,34	-
31.07.2024	0,409	0	8,833	8,781	0	8,693	8,688	0	24	0	58,5	47,3	0,44	0,34	-
01.08.2024	0,305	0	8,903	8,866	0	8,768	8,765	0	24	0	57,3	49,1	0,43	0,34	-
02.08.2024	0,392	0	8,591	8,538	0	8,455	8,447	0	24	0	58,5	47,4	0,45	0,34	-
03.08.2024	0,118	0	7,919	7,916	0	7,798	7,808	0	24	0	57,7	54,1	0,44	0,34	-
04.08.2024	0,111	0	7,731	7,716	0	7,612	7,61	0	24	0	57,8	54,3	0,44	0,34	-
05.08.2024	0,407	0	8,646	8,577	0	8,509	8,487	0	24	0	58,5	47,1	0,44	0,34	-
06.08.2024	0,415	0	12,3	12,278	0	12,113	12,136	0	24	0	57,5	49,3	0,38	0,33	-
07.08.2024	0,393	0	14,802	14,804	0	14,578	14,623	0	24	0	57,2	50,8	0,35	0,33	-
08.08.2024	0,405	0	13,651	13,653	0	13,444	13,492	0	24	0	57,3	50,1	0,35	0,33	-
09.08.2024	0,39	0	13,765	13,778	0	13,557	13,614	0	24	0	57,2	50,3	0,35	0,33	-
10.08.2024	0,114	0	13,255	13,302	0	13,055	13,115	0	24	0	57	54,9	0,35	0,33	-
11.08.2024	0,11	0	13,779	13,816	0	13,572	13,621	0	24	0	57	55,1	0,35	0,33	-
12.08.2024	0,404	0	13,658	13,647	0	13,451	13,486	0	24	0	57,2	50,1	0,35	0,33	-
13.08.2024	0,45	0	13,905	13,903	0	13,693	13,743	0	24	0	57,4	49,5	0,35	0,33	-
14.08.2024	0,412	0	14,025	14,039	0	13,811	13,873	0	24	0	57,3	50,1	0,35	0,33	-
15.08.2024	0,367	0	13,375	13,391	0	13,172	13,229	0	24	0	57,3	50,6	0,35	0,33	-
16.08.2024	0,33	0	12,876	12,889	0	12,68	12,731	0	24	0	57,4	51,1	0,35	0,32	-
17.08.2024	0,107	0	12,613	12,657	0	12,423	12,478	0	24	0	57,1	55	0,35	0,32	-
18.08.2024	0,111	0	12,156	12,181	0	11,973	12,01	0	24	0	57,2	54,9	0,35	0,32	-
19.08.2024	0,321	0	12,752	12,738	0	12,557	12,581	0	24	0	57,3	51,2	0,35	0,32	-
20.08.2024	0,346	0	12,823	12,815	0	12,628	12,66	0	24	0	57,3	50,8	0,35	0,33	-
Итого:	9,38	0	332,305	331,842	0	327,206	327,811	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,24														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	1823,713	18757,348	18381,081	0	18355,408	18206,348	0	16765	290
20.08.2024	1833,093	19089,654	18712,923	0	18682,613	18534,16	0	17509	290

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 14:16:51