

#95051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Вагнера 24, Калининград
Номер абонента 3598
Порядковый номер 8239
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18058626
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,336	0	13,072	13,08	0	12,873	12,92	0	24	0	57,2	51	0,35	0,33	-
22.08.2024	0,332	0	12,675	12,646	0	12,482	12,492	0	24	0	57,4	51	0,37	0,35	-
23.08.2024	0,361	0	9,868	9,397	0	9,714	9,29	0	24	0	58,1	49,2	0,44	0,38	-
24.08.2024	0,108	0	8,266	8,115	0	8,139	8,003	0	24	0	57,7	54,6	0,44	0,37	-
25.08.2024	0,103	0	8,205	8,14	0	8,079	8,027	0	24	0	57,7	54,7	0,44	0,38	-
26.08.2024	0,366	0	8,837	8,679	0	8,698	8,583	0	24	0	58,3	48,3	0,44	0,38	-
27.08.2024	0,367	0	8,956	8,847	0	8,815	8,749	0	24	0	58,3	48,4	0,44	0,39	-
28.08.2024	0,322	0	7,324	7,239	0	7,207	7,16	0	24	0	58,8	48,1	0,44	0,39	-
29.08.2024	0,362	0	7,235	7,144	0	7,119	7,07	0	24	0	59	46,9	0,45	0,38	-
30.08.2024	0,353	0	6,944	6,866	0	6,832	6,795	0	24	0	59,2	46,9	0,45	0,36	-
31.08.2024	0,109	0	6,323	6,313	0	6,224	6,227	0	24	0	58,2	54,1	0,45	0,34	-
01.09.2024	0,114	0	6,304	6,278	0	6,205	6,192	0	24	0	58,3	53,9	0,45	0,34	-
02.09.2024	0,363	0	7,247	7,143	0	7,131	7,069	0	24	0	59,1	46,9	0,44	0,35	-
03.09.2024	0,368	0	7,379	7,304	0	7,26	7,228	0	24	0	59,1	47	0,43	0,37	-
04.09.2024	0,408	0	7,603	7,543	0	7,481	7,468	0	24	0	59	46	0,43	0,37	-
05.09.2024	0,369	0	7,352	7,312	0	7,234	7,237	0	24	0	59	46,8	0,43	0,37	-
06.09.2024	0,307	0	7,154	7,128	0	7,04	7,05	0	24	0	58,7	48,3	0,43	0,37	-
07.09.2024	0,113	0	6,511	6,509	0	6,41	6,421	0	24	0	58,2	54	0,43	0,37	-
08.09.2024	0,109	0	6,64	6,632	0	6,536	6,541	0	24	0	58,2	54,2	0,43	0,37	-
09.09.2024	0,351	0	7,257	7,213	0	7,14	7,136	0	24	0	59,1	47,3	0,43	0,37	-
10.09.2024	0,381	0	7,348	7,307	0	7,23	7,232	0	24	0	59,2	46,6	0,43	0,37	-
11.09.2024	0,42	0	8,223	8,186	0	8,091	8,102	0	24	0	59	46,7	0,43	0,37	-
12.09.2024	0,419	0	7,529	7,488	0	7,408	7,414	0	24	0	59,3	45,8	0,43	0,37	-
13.09.2024	0,394	0	7,363	7,322	0	7,243	7,248	0	24	0	59,2	46,3	0,43	0,37	-
14.09.2024	0,115	0	6,706	6,694	0	6,601	6,602	0	24	0	58,3	54,1	0,43	0,37	-
15.09.2024	0,119	0	6,53	6,514	0	6,428	6,426	0	24	0	58,3	53,8	0,43	0,37	-
16.09.2024	0,373	0	7,447	7,394	0	7,327	7,317	0	24	0	59,1	46,9	0,43	0,37	-
17.09.2024	0,431	0	7,648	7,594	0	7,524	7,518	0	24	0	59,3	45,6	0,43	0,37	-
18.09.2024	0,375	0	7,402	7,359	0	7,283	7,283	0	24	0	59	46,7	0,43	0,37	-
19.09.2024	0,414	0	7,402	7,353	0	7,282	7,28	0	24	0	59,3	45,8	0,43	0,36	-
20.09.2024	0,417	0	7,512	7,464	0	7,391	7,389	0	24	0	59,3	45,8	0,43	0,36	-
Итого:	9,479	0	242,262	240,203	0	238,427	237,469	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,264														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	1833,093	19089,654	18712,923	0	18682,613	18534,16	0	17509	290
20.09.2024	1842,573	19331,915	18953,125	0	18921,039	18771,627	0	18253	290

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 13:54:21